

幼保連携型認定こども園の認可申請について

施設名		【長府幼稚園】							【聖母園】							【吉田緑こども園】							【でしまつ子ども園】							【くりのみ子供園】											
基本事項	年齢	乳児	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	合計	乳児	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	合計	乳児	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	合計	乳児	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	合計	乳児	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	合計					
	定員	0	6	8	45	100	159	9	23	23	35	70	160	5	12	18	20	45	100	12	20	24	28	56	140	6	14	20	30	65	135										
	うち保育を必要とする	0	6	8	10	30	54	9	23	23	25	60	140	5	12	18	15	40	90	12	20	24	25	54	135	6	14	20	25	55	120										
	上記以外	0	0	0	35	70	105	0	0	0	10	10	20	0	0	0	5	5	10	0	0	0	3	2	5	0	0	0	5	10	15										
学級編成	学級数				2	2	2	6				1	1	1	3				1	1	1	3				1	1	1	3				1	1	1	3					
定員				45	50	50	145				35	35	35	105				20	25	20	65				28	28	28	84				30	32	33	95						
基準	基準内容	適・不適	申請内容詳細							適・不適	申請内容詳細							適・不適	申請内容詳細							適・不適	申請内容詳細														
学級編制	1. 満3歳以上の園児について学級を編制。また、1学級の園児数は35人以下を原則	適	上記基本事項参照							適	上記基本事項参照							適	上記基本事項参照							適	上記基本事項参照														
	職員	1. 各学級ごとに担任する専任の保育教諭等を1人以上必置(専任の副園長・教頭が兼任可、専任の助保育教諭・講師が限定的に代替可)	適	学級数:6学級 保育教諭数:8名 講師:6名							適	学級数:3学級 保育教諭数:20名 講師:1名							適	学級数:3学級 保育教諭数:14名 講師:1名							適	学級数:3学級 保育教諭数:25名 講師:6名							適	学級数:3学級 保育教諭数:14名					
員	2. 教育・保育の直接従事職員の職員配置 【必要配置数】 (0歳児×1/3)+(1歳児+2歳児)×1/6+(3歳児×1/20)+(4歳児+5歳児)×1/30の結果を四捨五入	適	0歳	0 ÷ 3人 = 0						0歳	9 ÷ 3人 = 3						0歳	5 ÷ 3人 = 1.67						0歳	12 ÷ 3人 = 4						0歳	6 ÷ 3人 = 2									
	3. 調理員を必置(調理業務の全部を委託する場合は不要)	適	調理員 3名配置							適	調理員 4名配置							適	調理員 2名配置							適	調理員 4名配置							適	調理員 2名配置						
設備	1. 園舎・園庭を必置、園舎は2階建以下を原則。(特別の事情により3階以上も可)	適	園舎 あり 階数 3階建(地下1階あり) 園庭 あり							適	園舎 あり 階数 2階 園庭 あり							適	園舎 あり 階数 1階(平屋建て) 園庭 あり							適	園舎 あり 階数 2階 園庭 あり							適	園舎 あり 階数 2階 園庭 あり						
	2. 保育室等は1階に設置(園舎が耐火建築物であること等の一定の基準を満たす場合は2・3階可。ただし、満3歳未満児に係るものに限る。)	適	新館:地下、1階、2階に保育室あり。ただし、2階は3歳以上児室のみ。耐火基準を満たしていることを確認済。							適	階数:1階及び2階にあり 耐火基準を満たしていることを確認済。							適	1階のみに設置(平屋建て)							適	階数:1階及び2階にあり 耐火基準を満たしていることを確認済。							適	階数:1階及び2階にあり						
	3. 園舎・園庭は同一敷地内、隣接地に設置	適	園庭一部隣接地(現地確認済) 基準条例(特例)第4条第3項に該当							適	同一敷地内							適	同一敷地内							適	同一敷地内														
	4. 【園舎面積】 幼稚園基準と保育所基準(満3歳未満児に係る部分に限る)を合算した面積以上である	適	必要面積: 943.1 m <sup>2</sup> 延床面積: 1,000.74 m <sup>2</sup>							適	必要面積: 807.45 m <sup>2</sup> 延床面積: 1,324.40 m <sup>2</sup>							適	必要面積: 677.75 m <sup>2</sup> 延床面積: 519.22 m <sup>2</sup> 基準条例(附則)第4条2項に該当 満3歳以上児に係る面積が保育所基準を満たしているため							適	必要面積: 512.4 m <sup>2</sup> 延床面積: 944.83 m <sup>2</sup>							適	必要面積: 486 m <sup>2</sup> 延床面積: 718.54 m <sup>2</sup>						
	5. 【園庭面積】 満3歳以上児に係る幼稚園基準と保育所基準のいずれか大きい方の面積 満2歳児に係る保育所基準による面積 を合算した面積以上である。	適	640 m <sup>2</sup> 26.4 m <sup>2</sup> 必要面積計 666.4 m <sup>2</sup> 延面積 981.07 m <sup>2</sup>							適	480 m <sup>2</sup> 75.9 m <sup>2</sup> 必要面積計 555.9 m <sup>2</sup> 延面積 5,081.98 m <sup>2</sup>							適	400 m <sup>2</sup> 59.4 m <sup>2</sup> 必要面積計 459.4 m <sup>2</sup> 延面積 3,869.78 m <sup>2</sup>							適	400 m <sup>2</sup> 79.2 m <sup>2</sup> 必要面積計 479.2 m <sup>2</sup> 延面積 846.29 m <sup>2</sup>							適	400 m <sup>2</sup> 66 m <sup>2</sup> 必要面積計 466 m <sup>2</sup> 延面積 713.41 m <sup>2</sup>						
	6. 【各部屋面積】 乳児室、ほふく室、保育室または遊戯室の面積が保育所基準による面積以上である。	適	<必要> <実際> 乳児・ほふく室 9.9 38.68 保育・遊戯室 302.94 533.43							適	<必要> <実際> 乳児・ほふく室 47.85 129.24 保育・遊戯室 259.38 359.44							適	<必要> <実際> 乳児・ほふく室 28.05 63.46 保育・遊戯室 164.34 249.15							適	<必要> <実際> 乳児・ほふく室 52.8 81.44 保育・遊戯室 213.84 296.47							適	<必要> <実際> 乳児・ほふく室 33 112.75 保育・遊戯室 227.7 279.45						
	7. 以下の設備が備わっている	適	職員室 保健室 調理室 保育室							適	職員室 職員室内に設置 調理室 保育室							適	職員室 職員室内に設置 調理室 保育室							適	職員室 職員室内に設置 調理室 保育室							適	職員室 職員室内に設置 調理室 保育室						
運営	1. 教育数週が、年間39週以上ある。	適	園則に記載							適	園則に記載							適	園則に記載							適	園則に記載							適	園則に記載						
2. 教育時間が一日4時間以上ある。	適																																								
3. 教育・保育時間は1日8時間である。(参酌基準)	適																																								