

長府扇町バイオマス発電所に関する公害防止協定について

	法令名	規制物質等	規制値	協定値 (案)
全般	山口県公害防止条例	指定工場		
大気	大気汚染防止法	硫黄酸化物	74.4 Nm ³ /h	62 Nm ³ /h
		ばいじん	0.3 g/Nm ³	0.3 g/Nm ³
		窒素酸化物	250 ppm	250 ppm
	山口県公害防止条例	硫黄酸化物	62.9 Nm ³ /h	62 Nm ³ /h
水質	水質汚濁防止法	—	—	—
	山口県公害防止条例	水素イオン濃度 (pH)	5.0 ~ 9.0	5.0 ~ 9.0
		化学的酸素要求量 (COD)	160 (120) mg/L	160 (120) mg/L
		浮遊物質量 (SS)	200 (150) mg/L	200 (150) mg/L
		ノルマルヘキサン抽出物質含有量	5 mg/L	5 mg/L
		全窒素 (T-N)	—	120 (60) mg/L
		全リン (T-P)	—	16 (8) mg/L
騒音	騒音規制法	—	—	—
	山口県公害防止条例	昼間 (午前6時~午後9時)	75 dB	75 dB
		夜間 (午後9時~午前6時)	70 dB	70 dB
振動	振動規制法	—	—	—
その他	ダイオキシン類対策特別措置法	—	—	—
	環境影響評価法	—	—	—

() 内の値は日間平均値