

中間検査チェックシート(共通・基礎)

(1) 共通事項

項目	検査内容	工事監理者 確認日付	建築主事等検査記録					修正日・備考
			検査方法					
			目視 検査	計測 検査	報告 等	良・ 否		
一般事項	工事監理者が管理しているか	法5条の4						
	工事現場における確認の表示	法89条						
	設計図書等の備え付け	法89条条						
敷地の安全	敷地の安全	法19条						
	工事現場の危険防止	法90条						
道路・敷地	道路幅員と接道長さ	法42・43条						
	敷地の形状(境界・形)	法93条						
	方位の確認							
平面プラン 建物配置 高さ	平面計画の確認							
	建物の配置							
	境界からの外壁後退							
	道路斜線(境界からの後退)	法56条						
	北側斜線(敷地北側からの後退)	法56条						
	容積率・建ぺい率	法52・53条						
	建築物の高さ・軒の高さ	法55条						
その他	工作物等の有無(確認申請の適正)							

(2) 基礎

支持基礎	支持地盤の確認	令93条						
基礎一般	基礎種別の確認	告示 1347						
独立基礎	ベース筋の径、長さ、本数、かぶり厚さ、定着	令73条						
べた基礎	一体のRC造	告示 1347						
	立ち上がり部分 高さ 厚さ	告示 1347						
	基礎底盤厚、根入れ深さ	告示 1347						
	鉄筋の径、間隔、かぶり厚さ	告示 1347						
	鉄筋の定着長さ、継ぎ手長さ、継ぎ手位置	令73条						
	開口部他補強筋	告示 1347						
布基礎	一体のRC造	告示 1347						
	立ち上がり部分 高さ 厚さ	告示 1347						
	基礎底盤厚、根入れ深さ	告示 1347						
	鉄筋の径、間隔、かぶり厚さ	告示 1347						
	鉄筋の定着長さ、継ぎ手長さ、継ぎ手位置	令73条						
	開口部他補強筋	告示 1347						
	床下換気口	告示 1347						
杭基礎	杭の位置、径、本数							
	ベース筋等の径、長さ、本数、かぶり厚さ							
	偏心基礎の補強、杭頭補強							
	杭長の変更の有無							
	鋼管杭肉厚	告示 1347						
地中梁	配置・形状・寸法							
	主筋等の径、本数、かぶり厚さ	令79条						
	主筋等の定着長さ、継ぎ手長さ、継ぎ手位置	令73条						
	貫通穴の位置、補強方法							
	宙吊り筋の位置							

検査の結果を上記のとおり報告します。

平成 年 月 日

検査員

印

中間検査チェックシート(鉄骨造)

項目	検査内容		工事監理者 確認日付	建築主事等検査記録					
				検査方法				修正日・備考	
				目視 検査	計測 検査	報告 等	良 ・ 否		
加工工場	鉄骨製作工場の表示板の表示内容								
架構形状 部材配置	構造体の架構、部材の配置		令69条						
	部材の寸法								
材質	鋼材		JASS6-3						
	ボルトの材質(トルク計数値・導入張力確認試験)		JASS6-3						
建方精度	建て方精度がJASSIに適合している		JASS6-10						
接 合 部	工場 溶接接合部	外観検査	割れ、アンダーカットの有無	JASS6-5					
			余盛不足、オーバーラップの有無	JASS6-5					
	高力ボルト トルシア	径、本数、ピッチ、縁あき、孔径		JASS6-6					
		締め付け状況(肌隙、ピンテール破断、マーキング、共回り)		JASS6-6					
	高力ボルト JIS型六角	径、本数、ピッチ、縁あき、孔径		JASS6-6					
		締め付け状況(肌隙、マーキング、共回り)		JASS6-6					
	ボルト	径、本数、ピッチ、縁あき、孔径		JASS6-7					
		戻り止め、ボルト孔の食い違い		JASS6-7					
	ブレース接合部	接合部の形状・板厚・材質・補剛材							
	柱脚接合部	ベースプレート・リブプレートの材質、形状、板厚		令66条					
		アンカーボルトの保持、埋込み方法		告示1456号					
		アンカーボルトの材質・径・本数・配置・ナットの高さ		告示1456号					
		アンカーボルトの締め付け状況							
		根巻き形式	根巻き部分の高さ		告示1456号				
			根巻き部分の鉄筋						
		埋め込み形式	埋め込み深さ		告示1456号				
			補強筋 かぶり厚さ						
	スタッドボルトの径、本数、配置								
床スラブ 接合部	床構造の形状(合成スラブ)								
張壁等の 接合部	シャーコネクター(頭付スタッド他)の位置								
	施工状況・検査結果								
現場溶接部	緊結金物の取り付け状況								
	溶接方法・作業姿勢・溶接技能資格者		JASS6 鉄骨精度 測定指針						
	溶接管理技術者の配置状況								
	溶接ステージの設置状況(風除風防・作業床)								
	溶接機器及び溶接用電源の設置状況								
	溶接中の管理(電流・電圧・予熱・湿度対策)								
	組み立て精度の管理(組み立て溶接開先角度、ルートギャップ、食い違い)								
	溶接接合部の品質(外観検査・超音波探傷検査)								
外観、割れ、アンダーカット、余盛不足、オーバーラップの有無									

