

「ダイオキシン類対策特別措置法」に係る特定施設設置者による測定（自主測定）結果

（令和4年4月1日～令和5年3月31日現在報告分）

1 大気基準適用施設

(1) 排出ガス

① 廃棄物焼却炉

事業所番号	施設番号	工場・事業場名称	施設所在地	特定施設の名称	測定箇所	採取年月日	測定結果 ng-TEQ/m ³ N	排出基準 ng-TEQ/m ³ N	備考
1	1	下関市環境部 奥山工場	下関市大字井田字桑木378	廃棄物焼却炉	180t炉	R4.6.9	0.00016	0.1	
	廃棄物焼却炉			170t炉	R4.7.8	0.0035	0.1		
2	3	西部工輸(株)	下関市大字小野277-1	廃棄物焼却炉	廃棄物焼却炉	R4.10.21	0.41	10	
3	4	ニチハ(株)下関工場	下関市木屋川1丁目1-1	廃棄物焼却炉	No. 1	R4.6.29	0.43	10	
4	5	彦島製錬(株)	下関市彦島西山町1丁目1-1	廃棄物焼却炉	No. 2	R4.6.6	0.49	5	
5	6	(株)星山建設	下関市垢田町3-6-15	廃棄物焼却炉	廃棄物焼却炉	R4.5.31	3.3	10	
6	7	(有)土井ヶ浜農園	下関市豊北町神田上3297	廃棄物焼却炉	廃棄物焼却炉	R5.1.23	0.11	5	
7	8	山口県下関農林事務所	下関市豊田町大字殿敷1892	廃棄物焼却炉	No. 1	R4.9.7	0.81	5	
8	9	(株)みらい総合建設	下関市大字井田道祖峠地内	廃棄物焼却炉					休止中
9	10	(株)カネマサ	下関市菊川町大字上田部字菖蒲171	廃棄物焼却炉					休止中
10	11	(有)クリーンきくがわ	下関市菊川町大字七見字中尾319	廃棄物焼却炉					休止中
11	12	CST(株)	下関市大字延行128	廃棄物焼却炉					休止中

② 廃棄物焼却炉以外

事業所番号	施設番号	工場・事業場名称	施設所在地	特定施設の名称	測定箇所	採取年月日	測定結果 ng-TEQ/m ³ N	排出基準 ng-TEQ/m ³ N	備考
1	1	(株)神戸製鋼所長府製造所	下関市長府港町14-1	アルミニウム溶解炉4	50m煙突	R4.6.7	0.70	5	アルミニウム溶解炉4, 9, 12, 13の4基集合処理
	アルミニウム溶解炉9								
	アルミニウム溶解炉12			No.3塩素ガス処理装置	R4.6.7	0.010	5		
	アルミニウム溶解炉13								
	5			アルミニウム溶解炉10	10号煙突	R4.7.21	1.6	5	
					No.3塩素ガス処理装置	R4.7.21	0.033	5	
	6			アルミニウム溶解炉(3トン)	3t煙突	R4.6.27	0.020	1	
No.3塩素ガス処理装置		R4.6.27	0.021		1				
7	アルミニウム溶解炉14	14号煙突	R4.8.1	1.7	1				
		No.3塩素ガス処理装置	R4.11.9	0.65	1				
			R4.8.1	0.013	1				
8	8	(有)エス・エス・メタル	下関市長府港町7-14	アルミニウム溶解炉2	煙道(No1ばい煙処理装置)	R4.12.19	0.20	5	アルミニウム溶解炉2, 3, 9の3基集合処理
9	アルミニウム溶解炉3								
10	アルミニウム溶解炉9								
11	アルミニウム溶解炉8			煙道(No3ばい煙処理装置)					

(2) ばいじん、焼却灰等 (処理基準 : 3ng-TEQ/g)

廃棄物焼却炉

事業所 番号	施設 番号	工場・事業場名称	施設所在地	測定箇所	採取年月日	測定結果 (ng-TEQ/g)			備考
						焼却灰	ばいじん	混合灰	
1	1	下関市環境部 奥山工場	下関市大字井田桑木378	180t炉	R4.6.8	0.0120	0.29		
	2			170t炉	R4.7.8	0.0054	1.0		
2	3	西部工輸(株)	下関市大字小野277-1	廃棄物焼却炉	R4.10.24	0.25	0.017		
3	4	二子ハ(株)下関工場	下関市木屋川1丁目1-1	No. 1	R4.6.30	0.0039	0.48		
4	5	彦島製錬(株)	下関市彦島西山町1丁目1-1	No. 2	R4.6.7	0.0015	3.7		
5	6	(株)星山建設	下関市垢田町3-6-15	廃棄物焼却炉	R4.6.2	0.25	0.20		
6	7	(有)土井ヶ浜農園	下関市豊北町神田上3297	廃棄物焼却炉	R5.1.23	0	0		
7	8	山口県下関農林事務所	下関市豊田町大字殿敷1892	No. 1	R4.9.7	0			
8	9	(株)みらい総合建設	下関市大字井田道祖峠地内					休止中	
9	10	(株)カネマサ	下関市菊川町大字上田部字葛蒲171					休止中	
10	11	(有)クリーンきくがわ	下関市菊川町大字七見字中尾319					休止中	
11	12	CST(株)	下関市大字延行128					休止中	

2 水質基準適用施設

排水

事業所 番号	施設 番号	工場・事業場名称	施設所在地	特定施設の名称	測定箇所	採取年月日	測定結果 pg-TEQ/L	排出基準 pg-TEQ/L	備考
1	1	(株)神戸製鋼所長府製造所	下関市長府港町14-1	廃ガス洗浄施設	総合排水口	R4.7.5	0.0011	10	
2	2	下関三井化学(株)	下関市彦島迫町7丁目1-1	廃ガス洗浄施設	排水処理出口	R4.11.2	6.5	10	