

## 仕 様 書

1 件 名 鋼管兼用型圧着ソケット 2 個 ほか 2 件

2 納 期 発注後 3 週間

3 調達物品及び納品場所

品名	規格形状	数量	単位	備考	納品場所
鋼管兼用型圧着ソケット	S15A 13 mm用 配管継手部・直管部用	2	個	参考：児 玉工業(株)	上下水道局 水道管路課
鋼管直管専用型圧着ソケット	L15A×1/2 13 mm用	3	個		
メーターパッキン	13 mm NBR 製 外径 24 mm 内径 14 mm 厚さ 3.5 mm	200	個	参考：ミ ヤコ(株)	

注 備考欄に承認材料と記載されている場合は、下関市上下水道局水道用資材承認一覧表に登録されているものを納品すること。

4 その他

納品の際には、事前に水道管路課に連絡すること。

連絡先：水道管路課 管理係 TEL083-231-3115

法令に適合したもの：水道法施行令第 6 条（給水装置の構造及び材質の基準）及び厚生省令第 14 号（給水装置の構造及び材質の基準に関する省令）に定められた技術的事項に適合したもの