

仕 様 書

1 件 名 地下式消火栓（浅埋設対応形） 1 個 ほか 7 件

2 納 期 発注後 3 週間

3 調達物品及び納品場所

品名	規格形状	数量	単位	備考	納品場所
地下式消火栓（浅埋設対応形）	単口 φ 75 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 内外面合成樹脂塗装 口金構造：旧下関市型 開閉方向：右回り開き	1	個	承認材料	上下水道局 高尾第一倉庫
消火栓鉄蓋（角形）	下関市型 ツメ付	1	個	承認材料	
消火栓きょう（角形） 200A	200A	1	個	承認材料	
消火栓きょう（角形） 400CN	400CN	1	個	承認材料	
消火栓きょう（角形） 80S	80S	1	個	承認材料	
ソフトシール仕切弁	100 mm FCD 内外面エポキシ樹脂塗装 JWWA B 120 DIP	1	基	承認材料	
水道用ダクタイル鋳鉄管 異形管 DIP・K 形継ぎ輪	DIP・K 形継ぎ輪 100 mm 内面エポキシ樹脂粉体塗装	1	個	承認材料	
水道用ダクタイル鋳鉄管 異形管 DIP・K 形短管 2 号	DIP・K 形短管 2 号 100 mm 内面エポキシ樹脂粉体塗装	1	個	承認材料	

注 備考欄に承認材料と記載されている場合は、下関市上下水道局水道用資材承認一覧表に登録されているものを納品すること。

4 その他

納品の際には、事前に水道管路課に連絡すること。

連絡先：水道管路課 管理係 TEL083-231-3115

参考：下関市上下水道局水道用資材承認一覧表（抜粋）

弁・栓

品 名	形状・寸法	規 格
ソフトシール仕切弁 (FCD内外面エポキシ樹脂塗装)	φ 75～400	JWWA B 120

品 名	形 状・寸 法	型 式・(条 件)	メーカー
地下式消火栓（浅埋設対応形）	単口 φ 75	JWWA B 103準拠	角田鉄工㈱
		・内外面エポキシ樹脂粉体塗装	㈱清水鐵工所
		・内外面合成樹脂塗装	㈱幡豆工業
		・口金構造：旧下関市型	清水工業㈱
		開閉方向：右回り開き・左回り開き	宮部鉄工㈱
		・口金構造：町野式	㈱クボタ
		開閉方向：左回り開き	前澤工業㈱
			㈱清水合金製作所

鉄蓋・きょう

品 名	形 状・寸 法	型 式・(条 件)	メーカー
消火栓鉄蓋		KFS-21F-10L	日之出水道機器㈱
		SYE-1	㈱ダイモン
		SYE-1AC-SC	㈱ダイモン
		KFS-2G-10L	日之出水道機器㈱
		S-1、S-2	日本鋳工㈱
		(黄色塗装付・消防自動車デザイン)	

品 名	形 状・寸 法	型 式・(条 件)	メーカー
消火栓きょう	φ 500	NHV0-50	日之出水道機器㈱
	350×550	NHKR-2	日之出水道機器㈱
	350×550	SYE-1AC	㈱ダイモン
		(ハイビット・レジコン製)	

水道用ダクタイル鑄鉄異形管

品 名	形状・寸法	規 格	適用条件
K・T・フランジ形（内面エポキシ樹脂粉体塗装）	φ 75～900	JWWA G 114（JWWA G 112）	

法令に適合したもの：水道法施行令第 6 条（給水装置の構造及び材質の基準）及び厚生省令第 14 号（給水装置の構造及び材質の基準に関する省令）に定められた技術的事項に適合したもの