資料7　電気・機械要求性能表

室名	電灯	コンセント	LAN・Wi-Fi		OAフロア	電話		TV受信設備	放送	映像音響	呼出	給水	給湯	空調		備考
	照度(Lx)		事務	一般		外線	内線							冷房	暖房	
メインアリーナ																
競技場	1500以上	適宜	ー	○	ー	ー	○	○	○	○	ー	ー	ー	○	○	
観客席	500以上	適宜	ー	○	ー	ー	○	ー	○	○	ー	ー	ー	○	○	
観客席(来賓)	500以上	適宜	ー	○	ー	ー	○	○	○	○	ー	○	ー	○	○	トイレ・手洗い設置
ランニングコース	300以上	適宜	ー	○	ー	ー	ー	ー	○	ー	ー	ー	ー	○	○	
器具庫	150以上	適宜	ー	ー	ー	ー	○	ー	○	ー	ー	ー	ー	ー	ー	
大会本部室	500以上	適宜	ー	○	ー	ー	○	○	○	ー	ー	ー	ー	○	○	
放送室	500以上	適宜	ー	○	ー	ー	○	○	○	操作	ー	ー	ー	○	○	
救護室	500以上	適宜	ー	○	ー	ー	○	○	○	ー	○	○	○	○	○	手洗い設置
ロッカー室	300以上	適宜	ー	○	ー	ー	○	○	○	ー	○	○	ー	○	○	手洗い設置
シャワー室・トイレ(選手用)	200以上	適宜	ー	ー	ー	ー	ー	ー	○	ー	○	○	○	○	○	手洗い設置
多目的ホール																
競技場	1500以上	適宜	ー	○	ー	ー	○	○	○	ー	ー	ー	ー	○	○	
観客席	500以上	適宜	ー	○	ー	ー	ー	ー	○	ー	ー	ー	ー	○	○	
器具庫	150以上	適宜	ー	ー	ー	ー	○	ー	○	ー	ー	ー	ー	ー	ー	
多目的室	500以上	適宜	ー	○	ー	ー	○	○	○	ー	ー	ー	ー	○	○	
事務室	750以上	適宜	○	○	○	○	○	○	○	ー	表示	○	○	○	○	手洗い、ミニキッチン
共用部等																
エントランスホール	300以上	適宜	ー	○	ー	ー	○	○	○	ー	ー	ー	ー	○	○	
更衣室・シャワー室	200以上	適宜	ー	ー	ー	ー	ー	○	○	ー	○	○	○	○	○	手洗い設置
備蓄倉庫	150以上	適宜	ー	ー	ー	ー	ー	ー	○	ー	ー	ー	ー	ー	ー	
トイレ	200以上	適宜	ー	ー	ー	ー	ー	ー	○	ー	○	○	ー	ー	ー	手洗い、スロップシンク設置
階段・廊下	200以上	適宜	ー	ー	ー	ー	ー	ー	○	ー	ー	ー	ー	○	○	ロビー、廊下は空調設置
機械室・電気室	150以上	適宜	ー	ー	ー	ー	ー	ー	○	ー	ー	○	ー	ー	ー	手洗い設置
外構等																
駐車場	10以上	適宜	ー	ー	ー	ー	○	ー	○	ー	ー	ー	ー	ー	ー	
駐輪場	10以上	適宜	ー	ー	ー	ー	ー	ー	○	ー	ー	ー	ー	ー	ー	