

別紙 1

仕様書

1. 業 務 名：下関市満珠荘 1 階・2 階系統空調機修繕業務
2. 履行場所：下関市満珠荘（下関市みもすそ川町 3 番 7 5 号）
3. 目 的：下関市満珠荘の 1 階・2 階系統空調機の圧縮機交換を行うもの
4. 業務内容：下関市満珠荘において、1 階・2 階系統空調機 5 台（1 階系統親機・子機、2 階系統親機・子機②・子機①）のうち、3 台について圧縮機の交換を行うもの。仕様については以下のとおり。

機 種 名：ダイキン RXMP450BAH

対 象：圧縮機（3 基）

- ・ 1 階系統親機 No.2 圧縮機
- ・ 2 階系統親機 No.2 圧縮機
- ・ 2 階系統子機①No.2 圧縮機

交換機器：圧縮機、インバーター組立品、クランクケースヒーター、圧縮機用防振ゴム

※冷媒回収作業、溶接による圧縮機取替、電気部品取替、真空引き作業、冷媒充填（回収分）、電源投入後試運転調整を併せて行うこと。

5. そ の 他：施工の日程については、施設と直接協議のうえ定めるものとする。