

仕 様 書

1 件 名 水道用ダクタイル鋳鉄管異形管 2 個 ほか 2 件

2 納 期 発注後 3 週間

3 調達物品及び納品場所

品名	規格形状	数量	単位	備考	納品場所
水道用ダクタイル鋳鉄管 異形管	DIP・K 形継ぎ輪 200 mm 内面エポキシ樹脂粉体塗装	2	個	承認材料	上下水道局 高尾第一倉庫
特殊押輪	ダクタイル鋳鉄管 K 形用 200 mm 3DkN 以上（ゴム輪、ボルトナット付）	4	組	承認材料	
塩ビ管用継手補修材	50 mm FCD 製 塩ビ管継手部 用漏水補修金具（ソケット用）	1	個	承認材料	

注 備考欄に承認材料と記載されている場合は、下関市上下水道局水道用資材承認一覧表に登録されているものを納品すること。

4 その他

納品の際には、事前に水道管路課に連絡すること。

連絡先：水道管路課 管理係 TEL083-231-3115

参考：下関市上下水道局水道用資材承認一覧表（抜粋）

水道用ダクタイル鋳鉄異形管

品 名	形状・寸法	規 格	適用条件
K・T・フランジ形（内面エポキシ樹脂粉体塗装）	φ 75～900	JWWA G 114（JWWA G 112）	

継手

品 名	形 状・寸 法	型 式・（条 件）	メーカー
特殊押輪ロングワイドZ	φ 75～900	TN-30Z	大成機工㈱
スーパーホールド	φ 75～900	CMH-Z・CMH-S	コスモ工機

品 名	形 状・寸 法	型 式・（条 件）	メーカー
ソケット用フクロジョイント	φ 40～150	TH-60	大成機工㈱
パイププロテクター 硬質塩化ビニル管用	φ 40～150	FHAV	コスモ工機㈱

法令に適合したもの：水道法施行令第 6 条（給水装置の構造及び材質の基準）及び厚生省令第 14 号（給水装置の構造及び材質の基準に関する省令）に定められた技術的事項に適合したもの