

令和5年度水質検査結果

流入水	山陰 終末処理場	山陽 終末処理場	筋ヶ浜 終末処理場	彦島 終末処理場
水温 (℃)	22.5	22.6	21.7	21.6
pH	7.5	6.6	7.2	7.2
COD (mg/L)	130	96	83	110
BOD (mg/L)	220	150	120	190
SS (mg/L)	190	51	110	170

放流水	山陰 終末処理場	山陽 終末処理場	筋ヶ浜 終末処理場	彦島 終末処理場	基準値
水温 (℃)	22.3	22.2	21.2	21.3	-
pH	6.6	6.6	6.6	6.8	5.8~8.6
COD (mg/L)	9.7	9.4	8.0	11	25mg/L (日平均20mg/L)
BOD (mg/L)	2.0	3.2	1.5	2.3	15mg/L
SS (mg/L)	2	3	2	2	40mg/L

検査結果については年平均値