

電気設備状況表

別紙1-2(1/2)

No.	施設名	施設情報		併設施設	受電 電圧 (V)	需要 設備 (kVA)	最大 電力 (kW)	予備発電 (V) (kVA)	予備 蓄電池 設備 (群)	発電所・小出力発電設備		設備 条件	絶 監 装 置 種 別	令和8年度	点検周期	換算 点数
		所在地 電話番号 建築年等								発電種別	(V) (kVA) PCS台数			月次初度 年次点検	需要 受変電 発電所	
1	北部公民館	下関市山の田東町4-13 083-253-3371 昭49.6 / 増 平4.3 / 4F			6,600	200	135	220 28	0			対象外	低圧絶監	4月 細密	隔月1回	0.48
2	西部公民館	下関市伊崎町1丁目4-30 083-231-6587 昭54.4 / 増 平3.3 / 4F			6,600	180	123	0 0	0			対象外	低圧絶監	4月 無停電	隔月1回	0.48
3	玄洋公民館	下関市彦島西山町4丁目1-28 083-266-5455 昭28 / 3F構造の1F			6,600	70	54	0 0	0			適合	活線カー	4月 無停電	隔月1回	0.36
4	長府東公民館	下関市長府松小田本町4-15 083-246-1266 平9.3 / 3F	山陽保健センター		6,600	125	90	220 74	0			対象外	低圧絶監	4月 無停電	隔月1回	0.36
5	川中公民館	下関市伊倉町2丁目1-1 083-253-6169 平4.6 / 4F			6,600	275	180	220 25	0			対象外	低圧絶監	5月 A新	隔月1回	0.48
6	川中公民館分館	下関市綾羅木本町3丁目1-20 083-253-6169 昭40.7 / 2F	川中支所		6,600	95	72	0 0	0			適合	活線カー	5月 無停電	隔月1回	0.36
7	彦島公民館	下関市彦島江の浦町1丁目3-1 083-266-5254 平21.5 / 6F	彦島支所		6,600	450	270	220 125	0			対象外	低圧絶監	5月 無停電	隔月1回	0.60
8	長府公民館	下関市長府土居の内町1-6 083-246-3413 昭38.12 / 4F	長府支所		6,600	200	135	220 25	0			対象外	低圧絶監	4月 無停電	隔月1回	0.48
9	王司公民館	下関市王司神田1丁目9-1 083-248-3176 昭45.4 / 増 平3.2 / 3F	王司支所		6,600	180	123	220 28	0			対象外	低圧絶監	4月 無停電	隔月1回	0.48
10	清末公民館	下関市清末陣屋5-20 083-282-1056 昭47.5 / 3F	清末支所		6,600	120	87	0 0	0			対象外	低圧絶監	5月 無停電	隔月1回	0.36

電気設備状況表

別紙1-2(2/2)

No.	施設名	施設情報		併設施設	受電 電圧 (V)	需要 設備 (kVA)	最大 電力 (kW)	予備発電 (V) (kVA)	予備 蓄電池 設備 (群)	発電所・小出力発電設備		設備 条件	絶 監 装 置 種 別	令和8年度	点検周期	換算 点数
		所在地 電話番号 建築年等								発電種別	(V) (kVA) PCS台数			月次初度 年次点検	需要 受変電 発電所	
11	小月公民館	下関市小月本町1丁目7-7 083-282-0661 平12.4 / 3F		小月支所	6,600	125	90	220 75	0	太陽電池	220 16	対象外	低圧絶監	5月 無停電	隔月1回 隔月1回	0.36
12	王喜公民館	下関市王喜本町2丁目15-10 083-282-0219 昭48.4 / 3F		王喜支所	6,600	105	78	0 0	0			対象外	低圧絶監	4月 無停電	隔月1回	0.36
13	吉田公民館	下関市大字吉田地方2499番地 083-284-0205 昭51.10 / 3F		吉田支所	6,600	105	78	0 0	0			対象外	低圧絶監	4月 無停電	隔月1回	0.36
14	内日公民館	下関市大字内日下1146番地5 083-289-2036		内日支所	6,600	95	72	0 0	0			適合	活線カガ-	5月 無停電	隔月1回	0.36
15	勝山公民館	下関市秋根南町2丁目4-33 083-256-2779 昭47.3 / 3F		勝山支所 新下関保健センター	6,600	500	295	220 150	0			対象外	低圧絶監	5月 細密	隔月1回	0.60
16	吉見公民館	下関市大字吉見下1533番地 083-286-2121 昭40.10 / 増 平2.3 / 4F		吉見支所	6,600	180	123	0 0	0			対象外	低圧絶監	5月 無停電	隔月1回	0.48
17	小串公民館	下関市豊浦町小串2207番地1 083-772-2001 平6.3 / 2F		豊浦総合支所小串支所	6,600	95	54	0 0	0			適合	活線カガ-	4月 無停電	隔月1回	0.36
18	川棚公民館	下関市豊浦町川棚6167番地2 083-272-2120 昭52.12 / 増 平12.1 / 2F			6,600	250	175	220 35	0			対象外	低圧絶監	4月 無停電	隔月1回	0.48
19	黒井公民館	下関市豊浦町大字黒井2351 083-775-4182 昭58.3 / 増 令6.3 / 2F		豊浦総合支所黒井支所	6,600	105	100	0 0	0			対象外	低圧絶監	4月 無停電	隔月1回	0.48