

上水道 豊浦地区（別表1）

施設	場所	既設				新設（参考）	備考
		照明器具タイプ	ランプ種類	本数	台数	選定品公共型番	
北部事務所	事務所	埋込下面開放型	Hf32（高出力）	2	32	LRS3-4-65	
	会議室	埋込下面開放型	Hf32（高出力）	2	12	LRS3-4-65	
	仮眠室	家庭用	32W,30W	1	1	LE-PC08D	公共型番なしのため品番 参考メーカー：Panasonic
	中央監視室	埋込OAルーバー	Hf32（高出力）	2	4	LRS3-4-65	
	書庫	露出（天井直付）	Hf32	1	4	LSS10-4-30	
	休憩室	露出（天井直付）	Hf32	2	1	LSS10-4-48	
	休憩室	家庭用	40W,32W	1	1	LE-PC08D	公共型番なしのため品番 参考メーカー：Panasonic
	外部倉庫	露出（天井直付）	Hf32	2	2	LSS10-4-48	
	女子更衣室	露出（天井直付）	Hf32	1	1	LSS10-4-30	
	脱衣室	浴室用	Hf32	2	1	NNFW42500K LE9 ランプLDL40S・N14・26	公共型番なしのため品番 参考メーカー：Panasonic
	男子更衣室	露出（天井直付）	Hf32	1	2	LSS10-4-30	
	女子便所	露出（天井直付）	Hf32	1	1	LSS10-4-30	
	女子便所	ミラーライト	20W	1	1	NNN13510 LE1	公共型番なしのため品番 参考メーカー：Panasonic
	多目的便所	ダウンライト	32W	1	2	LRS1-17	
	多目的便所	ミラーライト	20W	1	1	NNN13510 LE1	公共型番なしのため品番 参考メーカー：Panasonic
	男子便所	露出（天井直付）	Hf32	1	1	LSS10-4-30	
	男子便所	ミラーライト	20W	1	1	NNN13510 LE1	公共型番なしのため品番 参考メーカー：Panasonic
	外灯	軒下ダウンライト	32W		4	LRS1RP-17	
		壁付ブラケット	20W	1	2	LBF3MP/RP-2-13	
	廊下	ダウンライト	32W		20	LRS1-17	
	駐車場	水銀灯	250W	1	2	ライト：XYG2522NLE9 アーム：DYDX2001	Φ101タイプ 公共型番なしのため品番 参考メーカー：Panasonic
湯町配水場	外	防犯灯	不明		1	LBF2RP-10	防犯灯
	配水池内	壁直付け防水	20W	1	4	LSS10MP/RP-4-46	
吉見ポンプ場	外	屋外防水	20W	1	3	LBF3MP/RP-2-13	
	電気室ポンプ室		40W	2	9	LSS10-4-48	
石堂ポンプ場	外	屋外防水	20W	1	1	LBF3MP/RP-2-13	
	ポンプ室	露出（天井直付）	40W	2	2	LSS10-4-48	

施設	場所	既設				新設（参考）	備考
		照明器具タイプ	ランプ種類	本数	台数	選定品公共型番	
川棚浄水場	薬品注入棟	露出（天井直付）	40W	2	2	LSS10-4-48	
		露出（天井直付）	40W	1	4	LSS9-4-23	
	酸化池2F建屋内	露出（天井直付）	40W	1	10	LSS9-4-23	
	宿直室	家庭用	40W,32W	1	1	LE-PC08D	
	送水ポンプ室		40W	1	8	LSS9-4-23	足場が必要（約5m）
	外	屋外防水	20W	1	2	LBF3MP/RP-2-13	
	管理棟1F	露出（天井直付）	40W	1	5	LSS9-4-23	
		天井直付角形	40W,32W	1	1	LSS15-7-58	直付け型スクエア器具
	管理棟2F	露出（天井直付）	20W	1	3	LSS9-2-15	
		露出（天井直付）	40W	2	12	LSS10-4-48	
		露出（天井直付）	40W	1	1	LSS9-4-23	
		天井直付角形	18W	5	1	LSS15-7-58	直付け型スクエア器具
	水質計器室	露出（天井直付）	40W	1	9	LSS9-4-23	
		露出（天井直付）	40W	2	3	LSS10-4-48	
	3水源ポンプ室・電気室	露出（天井直付）	40W	2	1	LSS10-4-48	
		露出（天井直付）	40W	1	2	LSS9-4-23	
	倉庫	吊り下げ	40W	1	6	LSS9-4-23	
湯玉北ポンプ場	外	屋外防水	20W	1	1	LBF3MP/RP-2-13	
	旧滅菌室	露出（天井直付）	20W	1	1	LSS9-2-15	
	ポンプ室	露出（天井直付）	40W	1	1	LSS9-4-23	
	電気室	埋込下面開放型	40W	2	2	LRS20-4-48	1250*300
湯玉北配水場	外	屋外防水	20W	1	1	LBF3MP/RP-2-13	
	室内	露出（天井直付）	40W	1	1	LSS9-4-23	

上水道 豊北地区（別表2）

施設	場所	既設				新設（参考）	備考
		照明器具タイプ	ランプ種類	本数	台数	選定品公共型番	
向坊配水場	電気室	露出（天井直付）	20W	1	2	LSS9-2-15	
小河内水源地	電気室2F	露出（天井直付）	40W	2	3	LSS10-4-48	
	電気室1F	吊り下げ	40W	2	3	LSS1MP/RP-4-46	
	次亜室	露出（レースウェイ付）	40W	2	2	LSS1MP/RP-4-46	
	ポンプ室	露出（レースウェイ付）	40W	2	3	LSS1MP/RP-4-46	
	外	屋外防水	20W	1	1	LBF3MP/RP-2-13	
	引込柱	水銀灯	200W		1	LBF2RP-10	防犯灯に変更、高所作業車必要（高さ約4 m）
古崎配水場	電気室	露出（天井直付）	40W	2	2	LSS10-4-48	
	紫外線室	露出（天井直付）	40W	1	1	LSS9-4-23	
	次亜室	露出（天井直付）	40W	1	1	LSS9-4-23	
市の瀬水源地	電気室1F	露出（天井直付）	40W	1	9	LSS9-4-23	
	電気室B1F	露出（天井直付）	40W	2	5	LSS10-4-48	足場が必要（約5 m）
安崎ポンプ場	電気室	露出（天井直付）	40W	1	2	LSS9-4-23	
	外	屋外防水	20W	1	1	LBF3MP/RP-2-13	
田耕ポンプ場	電気室	露出（天井直付）	40W	2	2	LSS10-4-48	
	ポンプ室	吊り下げ	40W	2	2	LSS1MP/RP-4-46	（吊り下げ器具取付）
	次亜室	吊り下げ	40W	2	2	LSS1MP/RP-4-46	
	自家発電室	吊り下げ	40W	2	2	LSS1MP/RP-4-46	
二見ポンプ場	室内	露出（レースウェイ付）	40W	1	2	LSS1MP/RP-4-22	
蓋の井ポンプ場	外	屋外防水	20W	1	1	LBF3MP/RP-2-13	
	ポンプ室	露出（天井直付）	40W	1	2	LSS9-4-23	
角島ポンプ場	ポンプ室	露出（天井直付）	40W	2	2	LSS10-4-48	
	電気室	露出（天井直付）	40W	2	1	LSS10-4-48	
附野配水場	室内	露出（天井直付） 幅狭	40W	1	1	LSS1MP/RP-4-22	
江尻上ポンプ場	外	屋外防水	20W	1	1	LBF3MP/RP-2-13	
	ポンプ室	露出（天井直付）	40W	1	2	LSS9-4-23	
堀越配水場	室内	露出（天井直付）	40W	2	1	LSS10-4-48	
	外	屋外防水	20W	1	1	LBF3MP/RP-2-13	
運動公園ポンプ場	室内	露出（天井直付）	40W	1	2	LSS9-4-23	

上水道 菊川地区（別表3）

施設	場所	既設				新設（参考）	備考
		照明器具タイプ	ランプ種類	本数	台数	選定品公共型番	
道市浄水場	ポンプ室	露出（天井直付）	40W	1	2	LSS9-4-23	
	次亜室	露出（天井直付）	40W	1	1	LSS9-4-23	
	外	屋外防水	20W	1	1	LBF3MP/RP-2-13	
菊川浄水場	送水ポンプ室（外）	屋外防水	20W	1	1	LBF3MP/RP-2-13	
	送水ポンプ室（内）	露出（天井直付）	40W	2	4	LSS10-4-48	
	管理棟（外）	屋外防水	20W	1	2	LBF3MP/RP-2-13	
	管理棟（内）	埋込下面開放型	40W	1	1	LRS6-4-23	1250*180
		露出（天井直付）	40W	1	2	LSS9-4-23	
		埋込下面開放型	40W	2	4	LRS20-4-48	1250*300
	取水ポンプ室（外）	屋外防水	20W	1	1	LBF3MP/RP-2-13	
	取水ポンプ室（内）	露出（天井直付）	40W	1	2	LSS9-4-23	足場が必要（約 5 m）
	倉庫	天井吊り下げ	40W	2	10	LSS1MP/RP-4-46	
貴飯ポンプ場	外	屋外防水	20W	1	1	LBF3MP/RP-2-13	
	ポンプ室	露出（天井直付）	40W	2	2	LSS10-4-48	
久野ポンプ場	ポンプ室	露出（天井直付）	40W	2	2	LSS10-4-48	

上水道 豊田地区（別表4）

施設	場所	既設				新設（参考）	備考
		照明器具タイプ	ランプ種類	本数	台数	選定品公共型番	
第1中継ポンプ場	外	屋外防水	20W	1	1	LBF3MP/RP-2-13	
	ポンプ室	露出（天井直付）	40W	2	2	LSS10-4-48	
第2中継ポンプ場	外	屋外防水	20W	1	1	LBF3MP/RP-2-13	
	ポンプ室	露出（天井直付）	40W	2	2	LSS10-4-48	
庭田配水場	外	屋外防水	20W	1	1	LBF3MP/RP-2-13	
	ポンプ室	露出（天井直付）	40W	2	2	LSS10-4-48	
岩滑ポンプ場	外	屋外防水	20W	1	2	LBF3MP/RP-2-13	
	ポンプ室	露出（天井直付）	40W	1	2	LSS9-4-23	
	次亜室	露出（天井直付）	40W	1	1	LSS9-4-23	
小谷ポンプ場	外	屋外防水	20W	1	1	LBF3MP/RP-2-13	
	ポンプ室	露出（天井直付）	40W	1	2	LSS9-4-23	
	次亜室	露出（天井直付）	40W	1	1	LSS9-4-23	
宇内ポンプ場	外	屋外防水	20W	1	2	LBF3MP/RP-2-13	
	ポンプ室	露出（天井直付）	40W	1	2	LSS9-4-23	
	次亜室	露出（天井直付）	40W	1	1	LSS9-4-23	
一の俣ポンプ場	外	屋外防水	20W	1	2	LBF3MP/RP-2-13	
	ポンプ室	露出（天井直付）	40W	1	2	LSS9-4-23	
	次亜室	露出（天井直付）	40W	1	1	LSS9-4-23	
八道配水場	外	屋外防水	20W	1	1	LBF3MP/RP-2-13	
	建屋内	露出（天井直付）	40W	2	1	LSS10-4-48	

施設	場所	既設				新設（参考）	備考
		照明器具タイプ	ランプ種類	本数	台数	選定品公共型番	
三豊浄水場	次亜室	露出（天井直付）	40W	1	1	LSS9-4-23	
	外	屋外防水	20W	1	2	LBF3MP/RP-2-13	
	ポンプ室	露出（天井直付）	40W	2	2	LSS10-4-48	
三豊取水場	外	外灯	20W	1	1	LBF3MP/RP-2-13	
	ポンプ室	露出（天井直付）	40W	2	1	LSS10-4-48	
大河内浄水場	外	外灯	20W	1	3	LBF3MP/RP-2-13	
	ポンプ室	露出（天井直付）	40W	2	2	LSS10-4-48	
	次亜室	露出（天井直付）	40W	1	1	LSS9-4-23	
	取水ポンプ室	露出（天井直付）	40W	2	2	LSS10-4-48	
	取水ポンプ室（地下）	露出（天井直付）	40W	1	2	LSS9-4-23	
高熊配水場	テレメータ室	露出（天井直付）	40W	2	1	LSS10-4-48	
檜原浄水場	旧庭田送水ポンプ室	露出（天井直付）	40W	2	2	LSS10-4-48	
	旧豊田西次亜室	露出（天井直付）	40W	2	1	LSS10-4-48	
	外	外灯	20W	1	4	LBF3MP/RP-2-13	
		外灯	40W	1	1	LBF3MP/RP-4-20	
	管理棟	露出（天井直付）	40W	2	6	LSS10-4-48	
		露出（天井直付）	40W	1	5	LSS9-4-23	
		埋込下面開放型	40W	2	3	LRS20-4-48	1250*300
		家庭用	40W,32W	1	1	LE-PC08D	公共型番なしのため品番 参考メーカー：Panasonic
		露出（天井直付）	20W	1	3	LSS9-2-15	
		ミラーライト	20W	1	1	NNN13510 LE1	公共型番なしのため品番 参考メーカー：Panasonic
		天井直付角形	18W	4	2	LSS15-7-58	直付け型スクエア器具

下水道 豊浦中部浄化センター（別表5）

施設	場所	既設				新設(参考)	備考
		照明器具タイプ	ランプ種類	本数	台数	選定品公共型番	
豊浦中部浄化センター	ポンプ室	露出（天井直付）	40W	1	2	LSS9-4-23	
	次亜室	露出（天井直付）	40W	1	1	LSS9-4-23	
	外	屋外防水	20W	1	1	LBF3MP/RP-2-13	
	会議室 1	露出（天井直付）	40W	2	16	LRS20-4-48	
		埋込（ダウンライト）	60W	1	6	LRS1-13	
		露出（天井直付）	40W	1	1	LSS9-4-23	
	会議室 2	埋込	40W	2	21	LRS20-4-48	
	監視室	埋込	40W	2	6	LRS20-4-48	
	水質室	埋込	40W	2	12	LRS20-4-48	
	廊下	埋込	20W	1	2	XLX200RENJ LE9	公共型番なしのため品番 参考メーカー：Panasonic
		埋込	20W	2	13	XLX210VENJ LE9	公共型番なしのため品番 参考メーカー：Panasonic
		埋込	27W	1	1	LRS11R-17	
		埋込（非常用）	40W	1	2	K1-LRS11-2	取付穴200（リニューアルプレートFK80011）
	玄関	埋込	27W	1	29	LRS11R-17	
	洗濯室	露出（天井直付）	40W	1	1	LSS9-4-23	
	湯沸室	露出（天井直付）	40W	1	1	LSS9-4-23	
	更衣室	露出（天井直付）	40W	1	1	LSS9-4-23	
	作業員控室	露出（天井直付）	40W	2	6	LSS10-4-48	
	作業員トイレ	露出（天井直付）	20W	1	1	LSS9-2-15	
	脱衣所	露出（天井直付）	20W	1	1	LSS9-2-15	
	発電機室	露出（レースウェイ）	40W	2	2	LSS1MP/RP-4-46	
		露出（壁直付）	40W	2	4	LSS1-4-23	
	換気機械室	露出（壁直付）	40W	1	5	LSS1-4-23	
	仮眠室	露出（天井直付）	20W	4	1	XLX140AKN LA9	公共型番なしのため品番 参考メーカー：Panasonic
		埋込（ダウンライト）	20W	1	1	LRS1-13	
		埋込（ダウンライト）	13W	1	1	LRS1-13	
	風除室	埋込（ダウンライト）	20W	1	1	LRS1-13	
		埋込（ダウンライト）	13W	1	4	LRS1-13	
	浴室	露出（壁直付）白熱灯	60W	1	2	NNN51152S LE1	公共型番なしのため品番 参考メーカー：Panasonic
	多目的トイレ	埋込	30W	1	1	NY23095KLE9	公共型番なしのため品番 参考メーカー：Panasonic

施設	場所	既設				新設(参考)	備考
		照明器具タイプ	ランプ種類	本数	台数	選定品公共型番	
豊浦中部浄化センター	男子トイレ	埋込（ダウンライト）	30W	1	6	LRS1-13	
		ミラーライト	20W	1	1	NNN13510 LE1	公共型番なしのため品番 参考メーカー：Panasonic
	女子トイレ	埋込（ダウンライト）	30W	1	6	LRS1-13	
		ミラーライト	20W	1	2	NNN13510 LE1	公共型番なしのため品番 参考メーカー：Panasonic
	外灯	屋外防水	20W	1	8	LBF3MP/RP-2-13	
	汚泥ポンプ槽	吊り下げ	40W	2	2	LSS1MP/RP-4-46	
		露出（天井直付）	32W	2	1	LSS10-4-65	
		露出（天井直付）	40W	2	2	LSS10-4-48	
		露出（天井直付）	40W	2	2	LSS10-4-48	
		防湿・防雨形（壁）	40W	1	1	LSS9MP/RP-4-22	
		レースウェイ	40W	2	2	LSS1MP/RP-4-46	
		吊り下げ	40W	2	1	LSS1MP/RP-4-46	
		露出（天井直付）	40W	2	1	LSS1MP/RP-4-46	
		水銀灯（昇降装置有）	不明	1	1	LSR2M-400	足場が必要(約5 m)、昇降装置撤去
		（外壁）防湿・防雨形	20W	1	1	LBF3MP/RP-2-13	
	塩素混和棟	（内壁）防湿・防雨形	40W	2	3	LSS10MP/RP-4-46	
		防湿・防雨形（天井）	40W	2	1	LSS10MP/RP-4-46	
		防湿・防雨形（壁）	40W	1	3	LSS10MP/RP-4-46	
		（外壁）防湿・防雨形	20W	1	1	LBF3MP/RP-2-13	
	汚泥処理棟（1F）	壁直付	Hf32	2	2	LSS10-4-48	
		レースウェイ	Hf32	1	2	LSS1MP/RP-4-46	
		防湿・防雨形（壁）	Hf32	1	7	LSS1MP/RP-4-46	
		避難口誘導灯	3W	1	4	SH1-FBC-20 BL	
	汚泥処理棟（2F）	防湿・防雨形（壁）	Hf32	1	13	LSS1MP/RP-4-46	
		天井吊り下げ、水銀灯	250W	1	3	LSR2M-200	
		避難口誘導灯	3W	1	1	SH1-FBC-20 BL	
	汚泥処理棟（外）	壁直付	20W	1	2	LBF3MP/RP-2-13	
	汚泥処理棟（階段）	非常用直付	Hf32	1	4	K1-LSS-1-4-30	
	外	水銀灯	300W	1	11	XY7790KLE9	公共型番なしのため品番 参考メーカー：Panasonic 高所作業者が必要（約4 m）
		ガーデンライト	13W	1	5	LPT1-02	

下水道 豊田浄化センター（別表6）

施設	場所	既設				新設（参考）	備考
		照明器具タイプ	ランプ種類	本数	台数	選定品公共型番	
豊田浄化センター	監視室	埋込	40W	2	3	LRS20-4-48	
	作業員控室	埋込	40W	2	8	LRS20-4-48	
	電気室	レースウェイ	40W	1	10	LSS1MP/RP-4-22	
	発電機室	レースウェイ	40W	1	8	LSS1MP/RP-4-22	
	廊下	埋込	20W	2	7	XLX210VENLLE9	公共型番なしのため品番 参考メーカー：Panasonic
	玄関	埋込（ダウンライト）	40W	1	1	LRS1-65	
		埋込（ダウンライト）	18W	1	4	LRS11R-17	
	玄関（外）	外灯	20W	1	2	LBF3MP/RP-2-13	
	男子トイレ	露出（天井直付）	20W	2	1	LSS1-2-15	
		ミラーライト	20W	1	1	NNN13510 LE1	公共型番なしのため品番 参考メーカー：Panasonic
	女子トイレ	埋込（ダウンライト）	18W	1	1	LRS11R-17	
		ミラーライト	20W	1	1	NNN13510 LE1	公共型番なしのため品番 参考メーカー：Panasonic
	給湯室	露出（天井直付）	40W	2	1	LSS10-4-48	
		露出（天井直付）	20W	1	1	LSS9-2-15	
	浴室	直付（防湿・防雨型）	30W	1	1	NNN15430	公共型番なしのため品番 参考メーカー：Panasonic
	（脱衣室）	直付（防湿・防雨型）	30W	1	1	NNN15430	公共型番なしのため品番 参考メーカー：Panasonic
		ミラーライト	20W	1	1	NNN13510 LE1	公共型番なしのため品番 参考メーカー：Panasonic
	（前室）	露出（天井直付）	20W	1	1	LSS9-2-15	
	機材倉庫	露出（天井直付）	40W	1	2	LSS9-4-23	
	休憩室	露出（天井直付）	40W	2	1	LSS10-4-48	
		露出（天井直付）	40W	2	1	XLX140AKN LA9	公共型番なしのため品番 参考メーカー：Panasonic
	裏口	防雨、防湿型	40W	1	2	LSS9MP/RP-4-22	
	脱水車庫	露出（天井直付）	40W	2	9	LSS1MP/RP-4-46	
	汚水ポンプ棟	（階段室）非常用直付	40W	1	2	K1-LSS1-4-23	
		（階段室）非常用直付	20W	2	2	K1-LSS1-4-23	
	外	水銀灯	40W	1	6	XY7790KLE9	公共型番なしのため品番 参考メーカー：Panasonic 高所作業車が必要（約4 m）

下水道 滝部浄化センター（別表7）

施設	場所	既設				新設（参考）	備考
		照明器具タイプ	ランプ種類	本数	台数	選定品公共型番	
滝部浄化センター	作業員室（作業コーナー）	露出（天井直付）	40W	1	2	LSS9-4-23	
		露出（天井直付）	40W	2	5	LSS10-4-48	
	作業室（事務・制御室）	露出（天井直付）	40W	1	1	LSS9-4-23	
	機材庫	露出（天井直付）	40W	1	2	LSS9-4-23	
	作業員トイレ	露出（天井直付）	60W	1	1	LSS1-2-15	
	汚泥設備倉庫	吊り下げ	40W	1	6	LSS1MP/RP-4-22	
	外	水銀灯	400W	1	6	XYG2304NLE9	公共型番なしのため品番 参考メーカー：Panasonic 高所作業車が必要（約4 m）