

仕 様 書

1 件 名

上下水道局本局LED照明導入

2 業務場所

下関市春日町7番32号 下関市上下水道局 本庁舎

下関市春日町8番1号 下関市上下水道局 高尾浄水場

下関市長崎中央町7番1号 下関市上下水道局 日和山浄水場

3 業務内容

下関市上下水道局（以下「局」という。）本庁舎等の照明器具について、既設照明器具を撤去・処分し、LED照明器具を設置するものであり、業務内容は以下のとおりである。

（1）地下1階（本庁舎）

	既設照明器具	台数	新設照明器具（参考機種）	台数
1	21W～40W×1灯 直管蛍光灯 FSR1-402等	21	MY-V425330/N AH TN	21
2	21W～40W×2灯 直管蛍光灯 FL40-2等	23	NNLK42732J又は、NN LK42733J及びNNL44 00JNPライトバーLE9付	23
3	21W～40W×2灯 コンパクト形蛍光灯 FDL28-2等	1	EL-SK3010W/3 AH TZ	1
4	丸形蛍光灯 機種不明	1	MY-V425330/N AH TN	1

（2）1階（本庁舎）

	既設照明器具	台数	新設照明器具（参考機種）	台数
1	21W～40W×1灯 直管蛍光灯 FSR1-402等	18	MY-V425330/N AH TN	18

2	21W～40W×2灯 直管蛍光灯 機種不明	44	NNLK42732J又は、NNLK42733J及びNNL4400JNPライトバーLE9付	44
3	21W～40W×2灯 コンパクト形蛍光灯 FDL28-2等	9	EL-SK3010W/3 AH TZ	9
4	20W×1灯 コンパクト形蛍光灯 FDL18-1等	25	MY-V425330/N AH TN	25
5	20W×1灯 直管蛍光灯 FL20-1等	2	MY-V425330/N AH TN	2

(3) 2階 (本庁舎)

	既設照明器具	台数	新設照明器具 (参考機種)	台数
1	21W～40W×1灯 直管蛍光灯 FSR1-402等	18	MY-V425330/N AH TN	18
2	21W～40W×2灯 直管蛍光灯 機種不明	42	NNLK42732J又は、NNLK42733J及びNNL4400JNPライトバーLE9付	42
3	21W～40W×2灯 コンパクト形蛍光灯 FDL28-2等	10	EL-SK3010W/3 AH TZ	10
4	20W×1灯 コンパクト形蛍光灯 FDL18-1等	1	MY-V425330/N AH TN	1
5	20W×1灯 直管蛍光灯 FL20-1等	1	MY-V425330/N AH TN	1

(4) 3階及び渡り廊下 (本庁舎)

	既設照明器具	台数	新設照明器具 (参考機種)	台数
1	21W～40W×1灯 直管蛍光灯 FSR1-402 等	40	MY-V425330/N AH TN	40
2	21W～40W×2灯 直管蛍光灯 機種不明	42	NNLK42732J 又は、NN LK42733J 及びNNL44 00JNPライトバーLE9付	42
3	21W～40W×2灯 コンパクト形蛍光灯 FDL28-2 等	13	EL-SK3010W/3 AH TZ	13
4	61W以上×1灯 白熱灯 機種不明	2	FTE980LB 及びLDL40 SN2938K	2
5	20W×1灯 コンパクト形蛍光灯 FDL18-1 等	4	MY-V425330/N AH TN	4
6	20W×1灯 直管蛍光灯 FL20-1 等	2	MY-V425330/N AH TN	2

(5) 4階 (本庁舎)

	既設照明器具	台数	新設照明器具 (参考機種)	台数
1	21W～40W×1灯 直管蛍光灯 FSR1-402 等	14	MY-V425330/N AH TN	14
2	21W～40W×2灯 直管蛍光灯 機種不明	43	NNLK42732J 又は、NN LK42733J 及びNNL44 00JNPライトバーLE9付	43
3	20W×1灯 コンパクト形蛍光灯 FDL18-1 等	1	MY-V425330/N AH TN	1

4	21W～40W×2灯 コンパクト形蛍光灯 FDL28-2等	11	EL-SK3010W/3 AH TZ	11
5	21W～40W×1灯 異形蛍光灯 機種不明	6	MY-V425330/N AH TN	6
6	20W×1灯 直管蛍光灯 FL20-1等	1	MY-V425330/N AH TN	1
7	40W×3灯 直管蛍光灯 FL40-3等	6	FTE980LB及びLDL40 SN2938K	6

(6) 5階 (本庁舎)

	既設照明器具	台数	新設照明器具 (参考機種)	台数
1	21W～40W×1灯 直管蛍光灯 FSR1-402等	17	MY-V425330/N AH TN	17
2	21W～40W×2灯 直管蛍光灯 機種不明	75	NNLK42732J又は、NN LK42733J及びNNL44 00JNPライトバーLE9付	75
3	21W～40W×2灯 コンパクト形蛍光灯 FDL28-2等	11	EL-SK3010W/3 AH TZ	11
4	20W×1灯 コンパクト形蛍光灯 FDL18-1等	1	MY-V425330/N AH TN	1
5	20W×1灯 直管蛍光灯 FL20-1等	1	MY-V425330/N AH TN	1

(7) 6階 (本庁舎)

	既設照明器具	台数	新設照明器具 (参考機種)	台数
1	21W～40W×1灯 直管蛍光灯 FSR1-402等	12	MY-V425330/N AH TN	12
2	21W～40W×2灯 直管蛍光灯 機種不明	20	NNLK42732J又は、NN LK42733J及びNNL44 00JNPライトバーLE9付	20
3	21W～40W×2灯 コンパクト形蛍光灯 FDL28-2等	28	EL-SK3010W/3 AH TZ	28
4	20W×1灯 コンパクト形蛍光灯 FDL18-1等	1	MY-V425330/N AH TN	1
5	20W×1灯 直管蛍光灯 FL20-1等	1	MY-V425330/N AH TN	1
6	20W×5灯 直管蛍光灯 FL20-5	3	FTE980LB及びLDL40 SN2938K	3
7	40W×6灯 直管蛍光灯 FL40-8	16	FTE980LB及びLDL40 SN2938K	16

(8) PH (ペントハウス) (本庁舎)

	既設照明器具	台数	新設照明器具 (参考機種)	台数
1	21W～40W×1灯 直管蛍光灯 FSR1-402等	5	MY-V425330/N AH TN	5
2	21W～40W×2灯 コンパクト形蛍光灯 FDL28-2等	2	EL-SK3010W/3 AH TZ	2

(9) 屋外 (本庁舎)

	既設照明器具	台数	新設照明器具 (参考機種)	台数
1	40W×2灯 丸形蛍光灯 HF40-2	4	既設照明器具と同等品	4
2	水銀灯 機種不明	6	L D T S 5 6 N - G - E 3 9 及び L E 0 5 6 0 3 5 H S Z 1 / 2 . 4 - A 1	6
3	20W×1灯 直管蛍光灯 FL20-1 等	8	M Y - V 4 2 5 3 3 0 / N A H T N	8

(10) 高尾第1 (高尾浄水場)

	既設照明器具	台数	新設照明器具 (参考機種)	台数
1	21W~40W×1灯 直管蛍光灯 FSR1-402 等	14	M Y - V 4 2 5 3 3 0 / N A H T N	14

(11) 高尾第2 (高尾浄水場)

	既設照明器具	台数	新設照明器具 (参考機種)	台数
1	32W×1灯 直管蛍光灯 機種不明	10	F T E 9 8 0 L B 及び L D L 4 0 S N 2 9 3 8 K	10

(12) 高尾第3 (1階) (高尾浄水場)

	既設照明器具	台数	新設照明器具 (参考機種)	台数
1	21W~40W×1灯 直管蛍光灯 FSR1-402 等	15	M Y - V 4 2 5 3 3 0 / N A H T N	15
2	20W×1灯 直管蛍光灯 FL20-1 等	1	M Y - V 4 2 5 3 3 0 / N A H T N	1

3	丸形蛍光灯 機種不明	1	MY-V425330/N AH TN	1
---	---------------	---	-----------------------	---

(13) 高尾第3 (2階) (高尾浄水場)

	既設照明器具	台数	新設照明器具 (参考機種)	台数
1	21W~40W×1灯 直管蛍光灯 FSR1-402 等	11	MY-V425330/N AH TN	11

(14) 高尾第3 (3階) (高尾浄水場)

	既設照明器具	台数	新設照明器具 (参考機種)	台数
1	21W~40W×1灯 直管蛍光灯 FSR1-402 等	7	MY-V425330/N AH TN	7
2	21W~40W×2灯 直管蛍光灯 機種不明	16	NNLK42732J 又は、NN LK42733J 及びNNL44 00JNPライトバーLE9付	16
3	21W~40W×1灯 異形蛍光灯 機種不明	1	MY-V425330/N AH TN	1
4	20W×2灯 直管蛍光灯 FL20-2 等	1	MY-V425330/N AH TN	1

(15) 資料室 (日和山浄水場)

	既設照明器具	台数	新設照明器具 (参考機種)	台数
1	21W~40W×1灯 直管蛍光灯 FSR1-402 等	15	MY-V425330/N AH TN	15
2	21W~40W×2灯 直管蛍光灯 機種不明	4	NNLK42732J 又は、NN LK42733J 及びNNL44 00JNPライトバーLE9付	4

3	20W×1灯 直管蛍光灯 FL20-1等	2	MY-V425330/N AH TN	2
4	丸形蛍光灯 機種不明	1	MY-V425330/N AH TN	1

4 業務期間

令和8年3月31日まで

5 提出書類

- (1) 作業日程表
- (2) 材料納入仕様書
- (3) 作業写真（作業前、作業中及び作業後）
- (4) 試験成績表（絶縁抵抗測定及び点灯試験（全数））
- (5) 業務完了届
- (6) その他局担当者が指示するもの

6 注意事項

- (1) 入札及び業務の実施に際しては、必要に応じて現地確認を行い、発注者と協議すること。
- (2) 着手に当たり、作業日、使用材料、作業方法等について局担当者と事前に協議をすること。
- (3) 作業については原則として、本庁舎及び高尾第3については閉庁日、その他については閉庁日を除いた日の午前8時30分から午後5時までの間に行うこと。
- (4) 本業務の実施に当たっては、関係法令を遵守すること。
- (5) 作業中、既設構造物及び工作物を破損し、又は損傷を与えた場合は、直ちに局担当者に報告し、局担当者の指示により受注者において原形復旧すること。
- (6) 作業に当たり、車両及び歩行者の通行に支障のないよう作業すること。
- (7) 本仕様書の内容に疑義が生じた場合及び特別の事情により仕様を満たすことが不可能となった場合には、速やかに局担当者に報告し、その措置について指示を受けること。
- (8) 本業務で発生した撤去品については、産業廃棄物として関係法令に従い適正に処分すること。

- (9) 作業場所は、水道施設用地の一部であることを十分に認識し、使用機器の油漏れによる用地内の汚損がないよう、衛生面に注意すること。
- (10) 作業に当たっては、安全対策を十分に行うこと。
- (11) 受注者は、本仕様書に従って作業するものであるが、これらに明示していない事項であっても、作業又は技術上当然必要と認められる箇所は、局担当者と協議の上、作業に当たること。
- (12) 作業に必要な仮設機材は、受注者の負担とする。