

第27回参議院議員通常選挙
開票業務 配線レイアウト図

1/200 [A3]

【機器凡例】

記号	名称	備考
㊦	テーブルタップ	5m、差込口×4
㊦	ドラムリール	30m、差込口×4
■	計算機(ローレル)	70W
▲	計算機(ムサシ)	80W
PC	パソコン	10W
PRN	プリンター	1150W
FAX	プリンター(FAX兼用)	700W
★	読み取り機本体	350W
●	読み取り機増設	50W

※ケーブルタップ、ドラムリールのVCTケーブル太さ 1.25mm²

仮設分電盤1仕様
主幹：MCCB3P100AF/75AT×1
分岐：MCCB2P50AF/20AT×6
盤内コンセント×6

仮設分電盤2仕様
主幹：MCCB3P50AF/40AT×1
分岐：MCCB2P50AF/20AT×6
盤内コンセント×6

電気ケーブル仕様
VCT14°-3C×30m×2

必要物品
テーブルタップ×14個
ドラムリール×17個

