

## 仕 様 書

- 1 件 名 伊崎中継ポンプ場吸排気設備修繕
- 2 実施場所 下関市伊崎町一丁目4番30号
- 3 履行期限 令和7年12月19日
- 4 内 容 吸排気設備の修繕一式
  - (1) 吸排気用シロッコファンの取替
  - (2) 取替設備仕様（想定）
    - ア 名 称：FRP製シロッコファン
    - イ 製造業者：テラル株式会社
    - ウ 型 式：KLF-No.2-TH-R-0B-KI-e
    - エ 風 量：43m<sup>3</sup>/min
    - オ 静 圧：392Pa
    - カ 電 動 機：1.5kW 三相200V
  - (3) 作業内容
    - ア 吸排気用FRP製シロッコファン各1台の取替
    - イ 吸込側接続用接手製作・加工
    - ウ 吐出側接続用接手製作・加工
    - エ 機器設置用吊り金具類は既設流用とする。
  - (4) 実施場所については、別図1、別図2を参照すること。
- 5 提出書類
  - (1) 写真（施工前・施工中・完成） 1部
  - (2) 完了届 1部
    - ア 件名
    - イ 内容
    - ウ 実施場所
    - エ 契約金額
    - オ 完了年月日

なお、修繕料については、提出された完了届に基づく検査に合格した後、支払うものとする。
  - (3) その他発注者が指示するもの
- 6 注意事項
  - (1) 関係各種法令を厳守し、安全に作業を行うこと。
  - (2) ポンプ場の運転等に、支障を与えないこと。
  - (3) 天候の急変などの不測の事態が発生した場合には、作業中止を

指示することがある。

- (4) 作業に必要な軽微な電源（AC100V）、上水については、棟屋内のコンセント及び近隣の散水栓より支給するが、効率的に作業を行いその使用は最少限にすること。
- (5) 本修繕にて必要な工具機材は、すべて受注者の負担とする。
- (6) 現場工程は、発注者との打ち合わせにより決めること。
- (7) 施工に当たり施設に損傷を与えた場合は、受注者の責任において、これを補修すること。
- (8) 撤去材については、受注者にて適正に処分すること。