

仕 様 書

- 1 件 名 山陰終末処理場ガスホルダ液面計修繕
- 2 実施場所 下関市大字垢田字洞の上
- 3 履行期限 令和 7 年 1 2 月 1 2 日
- 4 内 容 ガスホルダ液面計の修繕一式
 - (1) 修繕内容
 - ア 各部品交換
 - イ 組付け
 - ウ 指示合わせ
 - エ 復旧・片付け
 - (2) 交換部品及び点検調整は別紙 2 を参照すること。
 - (3) 実施場所は別図 1, 2 を参照すること。
 - (4) 既設液面計は別図 3 を参照すること。
 - (5) 現場調査の上行うこと。
- 5 提出書類
 - (1) 写真（施工前・施工中・完成） 1 部
 - (2) 完了届 1 部
 - ア 件名
 - イ 内容
 - ウ 実施場所
 - エ 契約金額
 - オ 完了年月日

なお、修繕料については、提出された完了届に基づく検査に合格した後、支払うものとする。

 - (3) その他発注者が指示するもの
- 6 注意事項
 - (1) 関係各種法令を厳守し、安全に作業を行うこと。
 - (2) 処理場の運転等に、支障を与えないこと。
 - (3) 天候の急変などの不測の事態が発生した場合には、作業中止を指示することがある。
 - (4) 作業に必要な軽微な電源（AC 100V）、上水については、棟屋内のコンセント及び近隣の散水栓より支給するが、効率的に作業を行いその使用は最少限にすること。
 - (5) 本修繕にて必要な工具機材は、すべて受注者の負担とする。

- (6) 現場工程は、発注者との打ち合わせにより決めること。
- (7) 施工に当たり施設に損傷を与えた場合は、受注者の責任において、これを補修すること。
- (8) 撤去材については、受注者にて適正に処分すること。

別紙 2

交換部品一覧 (参考)

部品名称	仕様	部品番号	数量
コンスタースプリング	20m(レンジ16m, 20m)	017860-5035	1 式
コンスタードラム大	プラスチック LT5低圧, 11/12	017860-0106	1 式
コンスタードラム小	金属, 20m	017860-0107	1 式
Oーリング		71034610 71035408 71035953	1 式
スプロケット	軸一式	017860-0109 017860-0111	1 式
裏蓋パッキン	V6502, LT1/LT3/LT5低圧	71043623	1 式
パッキン	エルボ, 低圧 (V6502)	71043613	2 式
測定テープ	CRT 20m/BT 16m (全長45m)	017860-5304	1 式
測定ワイヤ	SUS316相当, 5m	017860-5501	1 式
ワイヤスリーブ	1.6小用SUS316	71142118	1 式
ワイヤコネクタ	三角金具	017860-5432	1 式

点検調整一覧
ガイドエルボ点検
液面計分解点検
発信機電流出力値確認及び調整
発信機単体チェック又はループチェック