別紙 1

仕様書

- 1 業務名 綾羅木中継ポンプ場No.1-2汚水ポンプ取替業務
- 2 実施場所 下関市古屋町二丁目13番10号
- 3 履行期限 契約締結日から令和8年3月31日まで
- 4 内容 No.1-2汚水ポンプの取替業務一式
  - (1) 業務内容
    - ア No.1-2汚水ポンプ取替及び既設電動機撤去
    - イ ポンプ接続配管加工
    - ウ 電動機撤去後開口部復旧
    - エ 電気ケーブル離線及び結線
    - オ ポンプ取替に伴うケーブル布設替
    - カ なお、新設ポンプは縦軸槽外形ポンプとする。
  - (2) 新設ポンプ仕様（参考）
    - ア 製造業者：新明和工業株式会社
    - イ 型番：CNT250G
    - ウ 能力：吸込 $250 \times 6.6 \text{ m}^3/\text{min} \times 24.5 \text{ m} \times 45 \text{ kW} \times 400 \text{ V} \cdot 60 \text{ Hz} \times 4 \text{ P}$
    - エ 浸水検知器：フロート式
    - オ 材質：ポンプケーシング：FC250、ハネグルマ：SCS13、
シャフト：SUS420J2
    - カ 保護装置：マイクロサーマルプロテクタ（MTP）
    - キ 特殊仕様：ケーブル30m
    - ク 塗装仕様：日本下水道事業団仕様
  - (3) 以下の図面を参照すること。
    - ア 実施場所：別図1～2
    - イ 搬出箇所：別図3
    - ウ ポンプ場断面図：別図4～5
    - エ 既設機器詳細：別図6～10
    - オ 既設ケーブルラック・ダクト図：別図11
    - カ 既設配線・配管図：別図12～13
- 5 提出書類
  - (1) 写真（施工前・施工中・完成が確認できるもの）
  - (2) 完成図書
  - (3) 業務完了届（以下の項目について記載されたもの）
    - ア 業務名
    - イ 契約日

- ウ 契約期間
- エ 契約額
- オ 完了年月日
- カ 請求額

なお、委託料については提出された完了届に基づく検査に合格した後、支払うものとする。

- (4) その他発注者が指示するもの

6 注意事項

- (1) 関係各種法令を厳守し、安全に作業を行うこと。
- (2) ポンプ場の運転等に、支障を与えないこと。
- (3) 天候の急変などの不測の事態が発生した場合には、作業中止を指示することがある。
- (4) 作業に必要な軽微な電源（AC100V）、上水については、棟屋内のコンセント及び近隣の散水栓より支給するが、効率的に作業を行いその使用は最少限にすること。
- (5) 本業務にて必要な工具機材は、すべて受注者の負担とする。
- (6) 撤去材については、受注者にて適正に処分すること。
- (7) 現場工程は、発注者との打ち合わせにより決定すること。
- (8) 施工に当たり施設に損傷を与えた場合は、受注者の責任において、これを補修すること。
- (9) 未処理汚水に接触する作業については、現場の状況に応じた適切な保護具等を選定し、安全衛生管理に努めること。