

別紙 1

仕 様 書

- 1 件 名 筋ヶ浜終末処理場洗浄汚泥移送ポンプNo.2 修繕
- 2 実施場所 下関市伊崎町二丁目21番1号
- 3 履行期限 令和8年1月30日
- 4 内 容 洗浄汚泥移送ポンプNo.2の修繕一式
 - (1) 修繕内容
 - ア 兵神装備株式会社製モノポンプの部品交換 1台分
 - イ ポンプ型式：NE60PM
 - ウ 機番：74795
 - (2) 取替部品
取替部品については、別紙2「取替部品表」を参照すること。
 - (3) 以下の図面を参照すること。
 - ア 実施場所：別図1～2
 - イ 取替部品：別図3～4
- 5 提出書類
 - (1) 写真（施工前・施工中・完成が確認できるもの） 1部
 - (2) 完了届 1部
 - ア 件名
 - イ 内容
 - ウ 実施場所
 - エ 契約金額
 - オ 完了年月日

なお、修繕料については、提出された完了届に基づく検査に合格した後、支払うものとする。

 - (3) その他発注者が指示するもの
- 6 注意事項
 - (1) 関係各種法令を厳守し、安全に作業を行うこと。
 - (2) 処理場の運転等に、支障を与えないこと。
 - (3) 天候の急変などの不測の事態が発生した場合には、作業中止を指示することがある。
 - (4) 作業に必要な軽微な電源（AC100V）、上水については、棟屋内のコンセント及び近隣の散水栓より支給するが、効率的に作業を行いその使用は最少限にすること。
 - (5) 本修繕にて必要な工具機材は、すべて受注者の負担とする。
 - (6) 撤去材については、受注者にて適正に処分すること。
 - (7) 現場工程は、発注者との打ち合わせにより決めること。

別紙 2

【取替部品表】

部品名	材質	数量
リング	ばね鋼	1 個
ドライブシャフト	SUS304	1 個
平行キー	S45C	1 個
カップリングロッド	SUS304	1 個
ローター	SKD11+Hcr	1 本
ステーター	NBR/ST	1 個
コネクティングスリーブ	SUS304	1 個
サークリップ	SUS316	2 個
シリンドリカルピン	SUJ2	1 個
セーフティスリーブ	SUS316	2 個
クランプリング	SUS316	2 個
メカニカルシール	Sic/Sic/NBR/SUS316	1 個
PAシールキット	NBR/SUJ2	1 式
ベアリングキット	SUJ2/NBR	1 式
雑材消耗品		1 式