

## 令和7年度第2回経営審議会説明資料事前質疑に対する回答

No.	質 疑	回 答																														
1	<p>メータ口径別の設置数の現状と将来予測について示してほしい。</p> <p>※補足 例えば、一般家庭の戸数が将来どのように推移すると予測しているのかを示してほしい。</p>	<p>水需要予測は、メータ設置数ではなく給水戸数に基づき行っております。</p> <p>給水戸数とは、料金算定の基となる戸数であり、給水契約の対象となっている戸数です。マンションなどの集合住宅で給水装置を連合使用している場合は、使用世帯数がそのマンションの給水戸数となります。</p> <p>令和6年度からの10年間における給水戸数の将来予測については、家事用は人口の減少に伴い年平均0.5%ずつ減少すると見込んでおり、業務用は概ね横ばいで推移していくと予測しております。</p> <p>口径別の給水戸数の予測方法については、前述のとおり予測した給水戸数の全体戸数に、口径別の予測割合を乗じて算出しています。</p> <p>現状の口径別給水戸数及び用途別給水戸数割合については、以下のとおりです。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="1111 834 1547 863">【口径別給水戸数（令和6年度決算）】</div> <div data-bbox="1588 834 2085 863">【用途別給水戸数割合（令和6年度決算）】</div> </div> <table border="1" data-bbox="1111 874 1487 1390" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>口径</th> <th>給水戸数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>13 mm</td><td>80,226 戸</td></tr> <tr><td>20 mm</td><td>42,427 戸</td></tr> <tr><td>25 mm</td><td>1,903 戸</td></tr> <tr><td>40 mm</td><td>877 戸</td></tr> <tr><td>50 mm</td><td>255 戸</td></tr> <tr><td>75 mm</td><td>121 戸</td></tr> <tr><td>100 mm</td><td>62 戸</td></tr> <tr><td>150 mm</td><td>12 戸</td></tr> <tr><td>200 mm以上</td><td>2 戸</td></tr> <tr><td>合計</td><td>125,885 戸</td></tr> </tbody> </table> <table border="1" data-bbox="1621 874 1998 1062" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>用途</th> <th>給水戸数割合</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>家事用</td><td>90.37%</td></tr> <tr><td>業務用</td><td>9.62%</td></tr> <tr><td>湯屋用</td><td>0.01%</td></tr> </tbody> </table>	口径	給水戸数	13 mm	80,226 戸	20 mm	42,427 戸	25 mm	1,903 戸	40 mm	877 戸	50 mm	255 戸	75 mm	121 戸	100 mm	62 戸	150 mm	12 戸	200 mm以上	2 戸	合計	125,885 戸	用途	給水戸数割合	家事用	90.37%	業務用	9.62%	湯屋用	0.01%
口径	給水戸数																															
13 mm	80,226 戸																															
20 mm	42,427 戸																															
25 mm	1,903 戸																															
40 mm	877 戸																															
50 mm	255 戸																															
75 mm	121 戸																															
100 mm	62 戸																															
150 mm	12 戸																															
200 mm以上	2 戸																															
合計	125,885 戸																															
用途	給水戸数割合																															
家事用	90.37%																															
業務用	9.62%																															
湯屋用	0.01%																															