

別紙4 既存照明器具一覧

調査対象施設：下関市役所本庁舎西棟

※各設備の数量は、メーカーが調査した資料を参考にしている。

No.	階層	使用場所	既存照明設備の情報				(5)その他
			(1)使用器具	(2)使用ランプ	(3)年間点灯時間(h)	(4)台数	
1	9	全員協議会室①	FHR-42930NK-PJ9	FHF32EX-N-H	1,000	9	
2	9	全員協議会室②	FHR-42930NK-PJ9	FHF32EX-N-H	1,000	18	
3	9	議会図書室	FHR-42930NK-PJ9	FHF32EX-N-H	1,000	9	
4	9	議会倉庫	FHT-42307N-PK9	FHF32EX-N-H	120	6	
5	9	調整室	FHR-42930NK-PJ9	FHF32EX-N-H	300	8	
6	9	調整室	FT-21862NK-SH15	FL20SS・W/18	300	1	
7	8	第2委員会室	FHR-42930NK-PJ9	FHF32EX-N-H	1,000	18	
8	8	第1委員会室	FHR-42930NK-PJ9	FHF32EX-N-H	1,000	18	
9	8	会議室(801)	FHR-42930NK-PJ9	FHF32EX-N-H	500	4	
10	8	執行部控室	FHR-42930NK-PJ9	FHF32EX-N-H	300	5	
11	8	倉庫(8-1)	FHT-42307N-PK9	FHF32EX-N-H	120	9	
12	8	空調機械室(8-2)	FHT-41007N-PK9	FHF32EX-N-H	10	2	
13	7	会派控室(小)	FHR-42848N-PK9	FHF32EX-N-H	750	16	
14	7	会派控室(小)	FHR-42848-PD9	FHF32EX-N-H	750	32	
15	7	空調機械室(8-2)	FHT-41007N-PK9	FHF32EX-N-H	10	3	
16	7	会派控室(大)	FHR-42848N-PK9	FHF32EX-N-H	750	4	
17	7	会派控室(大)	FHR-42848-PD9	FHF32EX-N-H	750	8	
18	7	議会事務局	FHR-42848N-PK9	FHF32EX-N-H	2,700	16	
19	7	議会事務局	FHR-42848-PD9	FHF32EX-N-H	2,700	8	
20	7	議会談話室	FHR-42848N-PJ9	FHF32EX-N-H	750	12	
21	7	旧喫煙室	FHR-42848N-PJ9	FHF32EX-N-H	120	2	
22	7	応接室	FHR-42930NK-PJ9	FHF32EX-N-H	750	8	
23	6	OAセンター	FHR-42848N-PJ9	FHF32EX-N-H	2,700	8	
24	6	TV会議室	FHR-42848N-PJ9	FHF32EX-N-H	2,700	4	
25	6	福祉政策課	FHR-42848-PD9	FHF32EX-N-H	2,700	14	
26	6	福祉部長室	FHR-42848-PK9	FHF32EX-N-H	2,700	6	
27	6	情報政策課	FHR-42848N-PK9	FHF32EX-N-H	3,240	12	
28	6	情報政策課	FHR-42848-PD9	FHF32EX-N-H	3,240	12	
29	6	電話交換室	FHR-42848-PD9	FHF32EX-N-H	2,160	4	
30	6	小会議室	FHR-42848N-PJ9	FHF32EX-N-H	500	4	
31	5	市民相談所	FHR-42848N-PK9	FHF32EX-N-H	2,700	2	
32	5	市民相談所	FHR-42848-PD9	FHF32EX-N-H	2,700	5	
33	5	相談室	FHR-42848N-PJ9	FHF32EX-N-H	500	6	
34	5	会議室(506)	FHR-42848N-PJ9	FHF32EX-N-H	1,620	6	
35	5	会議室(507)	FHR-42848N-PJ9	FHF32EX-N-H	1,620	6	
36	5	シャワー室(男子)	FHT-42404N-PK9	FHF32EX-N-H	120	2	
37	5	シャワー室(女子)	FHT-42404N-PK9	FHF32EX-N-H	120	2	
38	5	防災危機管理課	FHR-42848N-PK9	FHF32EX-N-H	3,240	14	
39	5	防災危機管理課	FHR-42848-PD9	FHF32EX-N-H	3,240	6	
40	5	倉庫(防災危機管理課内)	FHT-42307N-PK9	FHF32EX-N-H	3,240	2	
41	5	給湯室	FHR-42967K-PK9	FHF32EX-N-H	3,240	2	
42	5	大会議室A	FHR-42848N-PK9	FHF32EX-N-H	1,080	10	
43	5	大会議室B	FHR-42848N-PK9	FHF32EX-N-H	1,080	10	
44	5	大会議室C	FHR-42848N-PK9	FHF32EX-N-H	1,080	10	
45	5	相談室(501)	FHR-42848N-PJ9	FHF32EX-N-H	1,080	2	
46	5	相談室(502)	FHR-42848N-PJ9	FHF32EX-N-H	1,080	2	
47	4	売店	FHT-42404N-PK9	FHF32EX-N-H	2,700	10	
48	4	食堂(厨房)	FHT防水灯(W120)	詳細不明	1,250	9	対象外
49	4	コールセンター	FHR-42848N-PK9	FHF32EX-N-H	2,160	6	
50	4	山口銀行	FHR-42848N-PK9	FHF32EX-N-H	2,160	7	

別紙4 既存照明器具一覧

調査対象施設：下関市役所本庁舎西棟

※各設備の数量は、メーカーが調査した資料を参考にしている。

No.	階層	使用場所	既存照明設備の情報				(5)その他
			(1)使用器具	(2)使用ランプ	(3)年間点灯時間(h)	(4)台数	
51	4	旧西中国信用金庫執務室	FHR-42848N-PK9	FHF32EX-N-H	2,700	6	
52	4	出納室	FHR-42848N-PK9	FHF32EX-N-H	2,700	9	
53	4	出納室	FHR-42848-PD9	FHF32EX-N-H	2,700	6	
54	4	人権男女共同参画課	FHR-42848N-PK9	FHF32EX-N-H	2,700	7	
55	4	人権男女共同参画課	FHR-42848-PD9	FHF32EX-N-H	2,700	4	
56	4	まちづくり政策課	FHR-42848N-PK9	FHF32EX-N-H	2,700	7	
57	4	まちづくり政策課	FHR-42848-PD9	FHF32EX-N-H	2,700	4	
58	4	部長室（まちづくり政策課）	FHR-42848-PD9	FHF32EX-N-H	2,700	4	
59	4	ミーティングルーム（401）	FHR-42848N-PJ9	FHF32EX-N-H	1,080	4	
60	4	ミーティングルーム（402）	FHR-42848N-PJ9	FHF32EX-N-H	1,080	2	
61	3	Aエリア（執務室3-1）	FHR-42848N-PK9	FHF32EX-N-H	4,200	46	
62	3	Aエリア（執務室3-1）	FHR-42848-PD9	FHF32EX-N-H	4,200	34	
63	3	相談室（Aエリア内）	FHR-42848N-PJ9	FHF32EX-N-H	500	6	
64	3	契約課	FHR-42848N-PJ9	FHF32EX-N-H	2,700	12	
65	3	相談室（307）	FHR-42848N-PJ9	FHF32EX-N-H	500	6	
66	3	旧入札室	FHR-42848N-PJ9	FHF32EX-N-H	4,200	15	
67	3	給湯室	FHR-42848N-PK9	FHF32EX-N-H	1,080	4	
68	3	保健部長室	FHR-42848N-PK9	FHF32EX-N-H	2,700	4	
69	3	保健次長室	FHR-42848N-PK9	FHF32EX-N-H	2,700	4	
70	3	相談室306	FHR-42848N-PJ9	FHF32EX-N-H	2,700	2	
71	3	倉庫3-6	FHT-41307M-PK9	FHF32EX-N-H	120	2	
72	3	空調機械室3-1	FHT-41007N-PK9+FBG41000	FHF32EX-N-H	10	3	
73	3	倉庫3-1	FHT-42404N-PK9	FHF32EX-N-H	120	2	
74	3	簡易試験室	FHR-42848N-PK9	FHF32EX-N-H	4,200	4	
75	3	EPS3-1	FHT-41007N-PK9	FHF32EX-N-H	10	2	
76	3	ミーティングルーム	FHR-42848N-PK9	FHF32EX-N-H	1,080	4	
77	3	給湯室3	FHR-42848N-PK9	FHF32EX-N-H	1,080	4	
78	3	更衣室3-2	FHR-42848N-PK9	FHF32EX-N-H	500	2	
79	3	空調機械室3-3	FHT-41007N-PK9	FHF32EX-N-H	10	2	
80	3	更衣室3-3	FHT-42404N-PK9	FHF32EX-N-H	500	6	
81	3	啓発資材庫	FHT-42404N-PK9	FHF32EX-N-H	120	2	
82	3	相談室307, 306, 305	FHR-42848N-PK9	FHF32EX-N-H	500	6	
83	3	多目的ルーム3-1-.3-2	プロテラスLPF20-1000	—	4,200	10	
84	3	多目的ルーム3-1-.3-2	プロテラスSPFLA150F-24	—	4,200	10	
85	3	診察室	FRS15FI-322PK	FHF32EX-N-H	4,200	5	
86	3	栄養相談室	FRS26-322PK	FHF32EX-N-H	4,200	18	
87	3	栄養相談室	FHR-41091-PA9	FHF32EX-N-H	4,200	2	
88	3	相談室3-2	FRS26-322PJ	FHF32EX-N-H	4,200	2	
89	3	採血室	FRS26-322PK	FHF32EX-N-H	4,200	2	
90	3	歯科検診室3-1, 3-2	FRS15FI-322PK	FHF32EX-N-H	4,200	8	
91	3	保健センター事務室	FSS6-322PK	FHF32EX-N-H	4,200	7	
92	3	骨塩室	FRS15FI-322PK	FHF32EX-N-H	4,200	2	
93	3	操作室・読影室・事務室	FRS15FI-322PK	FHF32EX-N-H	4,200	8	
94	3	X-ray	FRS15FI-322PK	FHF32EX-N-H	4,200	2	
95	3	X-ray	LEDT-41811-LD3+CO-4103	LED	4,200	2	対象外
96	3	X-ray（使用中表示灯）	FR-11904N-SL16+SN-9-KAI	FL10W	120	1	
97	3	更衣室3-1	FHR-42848N-PK9	FHF32EX-N-H	4,200	2	
98	3	相談室3-1	FHR-42848N-PJ9	FHF32EX-N-H	4,200	2	
99	3	小会議室3-1	FHR-42848N-PJ9	FHF32EX-N-H	4,200	4	
100	3	医師執務室	FHR-42848N-PJ9	FHF32EX-N-H	4,200	2	

別紙4 既存照明器具一覧

調査対象施設：下関市役所本庁舎西棟

※各設備の数量は、メーカーが調査した資料を参考にしている。

No.	階層	使用場所	既存照明設備の情報				(5)その他
			(1)使用器具	(2)使用ランプ	(3)年間点灯時間(h)	(4)台数	
101	3	事務室3-2	FHR-42848N-PJ9	FHF32EX-N-H	4,200	6	
102	3	個別相談室3-1・2	FHR-42848N-PJ9	FHF32EX-N-H	4,200	2	
103	3	保予課倉庫	FHT-42404N-PK9	FHF32EX-N-H	120	2	
104	3	(倉庫3-4) づくり課倉庫	FHT-42404N-PK9	FHF32EX-N-H	120	4	
105	3	防疫資材室	FHR-42848N-PJ9	FHF32EX-N-H	120	3	
106	3	倉庫3-2	FHR-42848N-PK9	FHF32EX-N-H	120	3	
107	3	倉庫3-3	FHR-42848N-PK9	FHF32EX-N-H	120	1	
108	3	倉庫3-5	FHT-41307M-PK9	FHF32EX-N-H	120	2	
109	3	EPS3-2	FHT-41007N-PK9+FBG41000	FHF32EX-N-H	10	1	
110	3	EVホール3	FHT-41007N-PK9+FBG41000	FHF32EX-N-H	8,760	3	
111	3	空調機械室3-2	FHT-41007N-PK9+FBG41000	FHF32EX-N-H	10	2	
112	2	空調機械室2-1	FHT-41007N-PK9+FBG41000	FHF32EX-N-H	10	3	
113	2	中央監視室	FHR-42848N-PK9	FHF32EX-N-H	2,700	6	
114	2	EPS2-1	FHR-42848N-PK9	FHF32EX-N-H	10	2	
115	2	生活福祉就労支援コーナー	FHR-42848N-PK9	FHF32EX-N-H	500	4	
116	2	給湯室2-2	FHR-42848N-PK9	FHF32EX-N-H	1,080	4	
117	2	空調機械室2-3	FHT-41007N-PK9+FBG41000	FHF32EX-N-H	10	2	
118	2	財務次長室	FHF32×2灯 埋込W220 (高出力)	FHF32EX-N-H	2,700	4	
119	2	書庫2-1	FHT-42404N-PK9	FHF32EX-N-H	120	8	
120	2	電算室	FHF32×2灯 埋込W220 (高出力)	FHF32EX-N-H	120	3	
121	2	(執務室2-1) 納税課	FHR-42848N-PK9	FHF32EX-N-H	2,700	18	
122	2	(執務室2-1) 納税課	FHR-42848-PD9	FHF32EX-N-H	2,700	24	
123	2	(執務室2-1) 資産税課	FHR-42848N-PK9	FHF32EX-N-H	2,700	22	
124	2	(執務室2-1) 資産税課	FHR-42848-PD9	FHF32EX-N-H	2,700	7	
125	2	執務室2-2	FHR-42848N-PK9	FHF32EX-N-H	2,700	14	
126	2	執務室2-2	FHR-42848-PD9	FHF32EX-N-H	2,700	7	
127	2	相談2-1	FHR-42848N-PJ9	FHF32EX-N-H	1,080	2	
128	2	更衣室2-1	FHR-42848N-PJ9	FHF32EX-N-H	540	2	
129	2	EPS2-2	FHT-41007N-PK9+FBG41000	FHF32EX-N-H	10	1	
130	2	相談室2-2~4	FHR-42848N-PK9	FHF32EX-N-H	1,080	6	
131	2	EVホール2	FHT-41007N-PK9+FBG41000	FHF32EX-N-H	8,760	3	
132	2	相談室205~207	FHR-42848N-PK9	FHF32EX-N-H	500	6	
133	2	空調機械室2-2	FHT-41007N-PK9+FBG41000	FHF32EX-N-H	10	2	
134	2	面接室4~6	FHR-42848N-PK9	FHF32EX-N-H	500	6	
135	2	面接室1~3	FHR-42848N-PK9	FHF32EX-N-H	500	6	
136	2	執務室2-4	FHR-42848N-PK9	FHF32EX-N-H	2,700	20	
137	2	執務室2-4	FHR-42848-PD9	FHF32EX-N-H	2,700	20	
138	2	生活支援課窓口	FHR-42848N-PJ9	FHF32EX-N-H	2,700	2	
139	2	執務室2-3	FHR-42848N-PK9	FHF32EX-N-H	2,700	48	
140	2	執務室2-3	FHR-42848-PD9	FHF32EX-N-H	2,700	32	
141	1	空調機械室1-1	FHT-41007N-PK9+FBG41000	FHF32EX-N-H	10	3	
142	1	ポンプ室	FHT-41007N-PK9+FBG41000	FHF32EX-N-H	10	2	
143	1	ポンプ室	FHT-42307N-PK9	FHF32EX-N-H	10	2	
144	1	EPS1-1	FHT-41007N-PK9+FBG41000	FHF32EX-N-H	10	2	
145	1	書庫1-1	FHT-42404N-PK9	FHF32EX-N-H	120	4	
146	1	屋外ポンプ室	FHT-42384NM-PK9	FHF32EX-N-H	10	1	
147	1	警備室	FHT-42404N-PK9	FHF32EX-N-H	8,760	2	
148	1	執務室1-1	FHR-42848N-PK9	FHF32EX-N-H	2,700	55	
149	1	執務室1-1	FHR-42848-PD9	FHF32EX-N-H	2,700	28	
150	1	執務室1-2	FHR-42848N-PK9	FHF32EX-N-H	2,700	8	

別紙4 既存照明器具一覧

調査対象施設：下関市役所本庁舎西棟

※各設備の数量は、メーカーが調査した資料を参考にしている。

No.	階層	使用場所	既存照明設備の情報				(5)その他
			(1)使用器具	(2)使用ランプ	(3)年間点灯時間(h)	(4)台数	
151	1	倉庫1-3	FHT-42404N-PK9	FHF32EX-N-H	120	4	
152	1	更衣室1-1	FHT-42404N-PK9	FHF32EX-N-H	500	2	
153	1	EPS1-2	FHT-41007N-PK9+FBG41000	FHF32EX-N-H	10	1	
154	1	作業スペース(相談)	FHR-42848N-PJ9	FHF32EX-N-H	1,080	4	
155	1	倉庫1-2	FHT-42404N-PK9	FHF32EX-N-H	120	1	
156	1	EVホール1	FHT-41007N-PK9+FBG41000	FHF32EX-N-H	8,760	3	
157	1	相談室1-2・1-3	FHR-42848N-PJ9	FHF32EX-N-H	0	2	
158	1	更衣室1-2	FHT-42404N-PK9	FHF32EX-N-H	500	8	
159	1	空調機械室1-3	FHT-41007N-PK9+FBG41000	FHF32EX-N-H	10	2	
160	1	書庫1-2	FHT-42404N-PK9	FHF32EX-N-H	120	8	
161	1	パスポートセンター	FHR-42848N-PK9	FHF32EX-N-H	2,700	4	
162	1	ミーティングルーム	FHR-42848N-PK9	FHF32EX-N-H	1,080	6	
163	1	執務室1-3	FHR-42848N-PK9	FHF32EX-N-H	2,700	11	
164	1	執務室1-3	FHR-42848-PD9	FHF32EX-N-H	2,700	25	
165	1	空調機械室1-2	FHT-41007N-PK9+FBG41000	FHF32EX-N-H	10	2	
166	1	倉庫1-4	FHT-41307M-PK9	FHF32EX-N-H	120	3	
167	1	ATM×2	FHT-41307M-PK9	FHF32EX-N-H	0	1	
168	階段	階段	FHTS-41862-YK-PA9	FHF32EX-N-H	2,700	18	
169	階段踊り	階段踊り場	FHT-41750-PH9	FHF32EX-N-H	2,700	18	
170	-	西棟追加	LEDD-16001M-LD9	LECF/18N-W20GH5070	2,700	62	
171	-	西棟追加	LEDD-16001M-LD9	LECF/18N-W20GH5070	2,700	45	
172	-	西棟追加	LEDD-16001M-LD9	LECF14WW-M14GH3585	2,700	319	
173	-	西棟追加	LEDD-16001M-LD9	LECF14WW-M14GH3585	2,700	308	
174	-	西棟追加	LEDD-03011L-LS1		2,700	74	
175	-	西棟追加	LEDD-60011WW-LD9		2,700	251	
176	-	西棟追加	LEDD-21921ML-LS9		2,700	28	

合計 2,343
うち蛍光灯 1,245
うちLED 1,087
うち対象外 11

別紙4 既存照明器具一覧

調査対象施設：下関市役所立体駐車場

※各設備の数量は、メーカーが調査した資料を参考にしている。

No.	階層	使用場所	既存照明設備の情報				(5)その他
			(1)使用器具	(2)使用ランプ	(3)年間点灯時間(h)	(4)台数	
1	平面	車輛係 事務所	FHF32×2灯 直付下面開放 (高出力)	FHF32EX-N-H	2,700	8	
2	平面	湯沸室	FHF32×1灯 逆富士 (高出力)	FHF32EX-N-H	2,700	1	
3	平面	湯沸室	蛍光灯ブラケット (20W)	FL20S・W	2,700	1	
4	平面	洗面室	埋込ダウンライト	LED 13W	2,700	1	対象外
5	平面	更衣室	FHF32×1灯 逆富士 (高出力)	FHF32EX-N-H	2,700	1	
6	平面	倉庫	FHF32×1灯 逆富士 (高出力)	FHF32EX-N-H	2,700	1	
7	平面	管理室	FHF32×2灯 逆富士 (高出力)	FHF32EX-N-H	2,700	4	
8	平面	前室	埋込ダウンライト	LED 18W	2,700	2	対象外
9	平面	多目的トイレ	埋込ダウンライト	LED 18W	2,700	2	対象外
10	平面	女子トイレ	埋込ダウンライト	LED 13W	2,700	4	対象外
11	平面	女子トイレ	埋込ダウンライト	LED 18W	2,700	2	対象外
12	平面	男子トイレ	埋込ダウンライト	LED 13W	2,700	3	対象外
13	平面	男子トイレ	埋込ダウンライト	LED 18W	2,700	4	対象外
14	1	災害時避難場所	FHF32×2灯 笠付 (高出力)	FHF32EX-N-H	4,380	8	
15	1	通路・スロープ	FHF32×2灯 直付下面開放 (高出力)	FHF32EX-N-H	4,380	12	
16	1	機械室	FHF32×1灯 片反射笠付 (高出力)	FHF32EX-N-H	4,380	10	
17	1	指定車両	FHF32×1灯 屋外灯	FHF32EX-N-H	4,380	21	
18	1	エントランス広場	埋込ダウンライト	LED 19.9W	4,380	21	対象外
19	1	車路	FHF32×1灯 屋外灯	FHF32EX-N-H	4,380	12	
20	1	1F連絡通路	FHF32×2灯 笠付	FHF32EX-N-H	4,380	5	
21	1	車両係 倉庫	FHF32×1灯 屋外灯	FHF32EX-N-H	4,380	3	
22	1	文書 倉庫	FHF32×2灯 笠付 (高出力)	FHF32EX-N-H	4,380	24	
23	1	職員用駐車場	FHF32×1灯 片反射笠付 (高出力)	FHF32EX-N-H	4,380	4	
24	1	ゴミ置き場横	スポットライト	LED 13.0W	4,380	1	対象外
25	1	屋外階段1	FHF32×2灯 笠付	FHF32EX-N-H	4,380	1	
26	1	看板照明	ショーウィンドウ灯	LED 17W	4,380	12	対象外
27	1	看板照明	ショーウィンドウ灯	LED 13W	4,380	4	対象外
28	1	看板照明	ショーウィンドウ灯	LED 8.6W	4,380	2	対象外
29	1	外部車路	スポットライト	LED 71.0W	4,380	6	対象外
30	1	連絡通路階段	スポットライト	LED 13.0W	4,380	1	対象外
31	2	2F連絡通路	FHF32×2灯 笠付	FHF32EX-N-H	4,380	3	
32	2	車路・車室	FHF32×2灯 笠付	FHF32EX-N-H	4,380	32	
33	2	屋外階段1	FHF32×2灯 笠付	FHF32EX-N-H	4,380	1	
34	2	ELV前	FHF32×2灯 笠付	FHF32EX-N-H	4,380	2	
35	2	2F連絡通路階段	スポットライト	LED 13.0W	4,380	1	対象外
36	2	EPS	FL20W×1灯 (磁) 片反射笠付	FL20S・W	4,380	1	
37	3	連絡通路階段1	FHF32×2灯 笠付	FHF32EX-N-H	4,380	1	
38	3	屋外階段1	FHF32×2灯 笠付	FHF32EX-N-H	4,380	1	
39	3	ELV前	FHF32×2灯 笠付	FHF32EX-N-H	4,380	2	
40	3	車路・車室	FHF32×2灯 笠付	FHF32EX-N-H	4,380	30	
41	3	EPS	FL20W×1灯 (磁) 片反射笠付	FL20S・W	4,380	1	
42	4	連絡通路階段1	FHF32×2灯 笠付	FHF32EX-N-H	4,380	4	
43	4	屋外階段1	FHF32×2灯 笠付	FHF32EX-N-H	4,380	1	
44	4	ELV前	FHF32×2灯 笠付	FHF32EX-N-H	4,380	2	
45	4	車路・車室	FHF32×2灯 笠付	FHF32EX-N-H	4,380	30	
46	4	EPS	FL20W×1灯 (磁) 片反射笠付	FL20S・W	4,380	2	
47	5	連絡通路階段1	FHF32×2灯 笠付	FHF32EX-N-H	4,380	5	
48	5	屋外階段1	FHF32×2灯 笠付	FHF32EX-N-H	4,380	1	
49	5	ELV前	FHF32×2灯 笠付	FHF32EX-N-H	4,380	2	
50	5	身障者駐車場上	FHF32×2灯 笠付	FHF32EX-N-H	4,380	4	

別紙4 既存照明器具一覧

調査対象施設：下関市役所立体駐車場

※各設備の数量は、メーカーが調査した資料を参考にしている。

No.	階層	使用場所	既存照明設備の情報				(5)その他
			(1)使用器具	(2)使用ランプ	(3)年間点灯時間(h)	(4)台数	
51	5	車路・車室	FHF32×2灯 笠付	FHF32EX-N-H	4,380	30	
52	5	EPS	FL20W×1灯 (磁) 片反射笠付	FL20S・W	4,380	1	
53	6	屋外階段1	FHF32×2灯 笠付	FHF32EX-N-H	4,380	1	
54	6	ELV前	FHF32×2灯 笠付	FHF32EX-N-H	4,380	2	
55	6	車路・車室	FHF32×2灯 笠付	FHF32EX-N-H	4,380	21	
56	6	EPS	FL20W×1灯 (磁) 片反射笠付	FL20S・W	4,380	1	
57	PH	ELV前	FHF32×2灯 笠付	FHF32EX-N-H	2,190	1	
58	PH	屋外階段1	FHF32×2灯 笠付	FHF32EX-N-H	2,190	1	
59	PH	屋上駐車場	FHF32×1灯 屋外灯	FHF32EX-N-H	2,190	22	
60	PH	EPS	FL20W×1灯 (磁) 片反射笠付	FL20S・W	2,190	1	
合計						388	
うち蛍光灯						322	
うち対象外						66	