

仕 様 書

- 1 件 名 山陰終末処理場 1 次消化タンク計装設備取替修繕
- 2 実施場所 下関市大字垢田字洞の上
- 3 履行期限 令和 8 年 1 月 3 0 日
- 4 内 容 計装設備取替修繕一式
(1) 交換部品については、別紙 2 を参照すること。
(2) 実施場所及び修繕対象計器については、別図 1 ～ 3 を参照すること。
(3) 電気図面については、別図 4 ～ 7 を参照すること。
(4) 試運転及び調整も本修繕に含むものとする。
(5) 現場調査の上、行うこと。
- 5 提出書類 (1) 写真（施工前・施工中・完成） 1 部
(2) 完了届 1 部
ア 件名
イ 内容
ウ 実施場所
エ 契約金額
オ 完了年月日
なお、修繕料については、提出された完了届に基づく検査に合格した後、支払うものとする。
(3) その他発注者が指示するもの
- 6 注意事項 (1) 関係各種法令を厳守し、安全に作業を行うこと。
(2) 処理場の運転等に、支障を与えないこと。
(3) 天候の急変などの不測の事態が発生した場合には、作業中止を指示することがある。
(4) 作業に必要な軽微な電源（AC 100V）、上水については、棟屋内のコンセント及び近隣の散水栓より支給するが、効率的に作業を行いその使用は最少限にすること。
(5) 本修繕にて必要な工具機材は、すべて受注者の負担とする。
(6) 現場工程は、発注者との打ち合わせにより決めること。
(7) 施工に当たり施設に損傷を与えた場合は、受注者の責任において、これを補修すること。
(8) 撤去材については、受注者にて適正に処分すること。

別紙 2

交換部品一覧（参考）

部品名称	仕様	数量
【温度計】		
検出器(上部)	OKAZAKI製 測温抵抗体 (Pt100Ω)	1 台
変換器(上部・下部)	エムジー製 W2RS-3AY-M2形	2 台
アレスタ(上部)	エムジー製 MDP-RB形	1 台
屋外ケーシング(上部)	エムジー製 BX-W1/S形	1 台
【圧力計】		
発信機	アズビル製 JTH920W-121A21H2-L01XXX2-T1T2形	1 台
【液位計】		
リニアライザ	エムジー製 M2XF2-Z1Z1-M2形	1 台
演算器	エムジー製 M2SBS-AA6-M2形	1 台