

仕 様 書

- 1 件 名 山陰終末処理場ろ過水加圧装置修繕
- 2 実施場所 下関市大字垢田字洞の上
- 3 履行期限 令和 7 年 1 1 月 2 8 日
- 4 内 容 ろ過水加圧装置 3 号機の修繕一式
(1) ろ過水加圧装置 3 号機の基板及びNo. 2 インバータの取替
(2) 既設ろ過水加圧装置 3 号機仕様
ア 名 称：ポンパー K F E
イ 製造業者：(株) 川本製作所
ウ 型 式：KFE65A5. 5
エ 製造番号：216134912S
オ 定格容量：5. 5kW 三相400V
(3) 取替部品
ア 制御入出力基板 1 個
イ 表示基板 1 個
ウ インバータ 1 台
(4) 実施箇所については、別図 1 ～ 2 を参照すること。
(5) 既設機器の詳細な仕様については、別図 3 を参照すること。
- 5 提出書類 (1) 写真（施工前・施工中・完成） 1 部
(2) 完了届 1 部
ア 件名
イ 内容
ウ 実施場所
エ 契約金額
オ 完了年月日
なお、修繕料については、提出された完了届に基づく検査に合格した後、支払うものとする。
(3) その他発注者が指示するもの
- 6 注意事項 (1) 関係各種法令を厳守し、安全に作業を行うこと。
(2) 処理場の運転等に、支障を与えないこと。
(3) 天候の急変などの不測の事態が発生した場合には、作業中止を指示することがある。

- (4) 作業に必要な軽微な電源（AC 100V）、上水については、棟屋内のコンセント及び近隣の散水栓より支給するが、効率的に作業を行いその使用は最少限にすること。
- (5) 本修繕にて必要な工具機材は、すべて受注者の負担とする。
- (6) 現場工程は、発注者との打ち合わせにより決めること。
- (7) 施工に当たり施設に損傷を与えた場合は、受注者の責任において、これを補修すること。
- (8) 撤去材については、受注者にて適正に処分すること。