

別紙 1

仕 様 書

1. 件 名 筋ヶ浜終末処理場No.2 脱水機デジタル指示調節計修繕
2. 実施場所 下関市伊崎町二丁目21番1号
3. 履行期限 令和8年3月19日
4. 内 容 No.2 脱水機デジタル指示調節計の修繕一式
 - (1) 修繕内容
 - ア デジタル指示調節計取替 1 台
 - イ ソフト・パラメータ設定作業 1 式
 - ウ 現地調整 1 式
 - (2) 既設仕様
 - ア 盤内名称：薬品比率調節計
 - イ 製造メーカー：横河電機株式会社
 - ウ 型式：UT750-51
 - (3) 実施場所については、別図1及び別図2を参照すること。
5. 提出書類
 - (1) 写真（施工前・施工中・完成が確認できるもの） 1部
 - (2) 完了届 1部
 - ア 件名
 - イ 内容
 - ウ 実施場所
 - エ 契約金額
 - オ 完了年月日
 - (3) その他発注者が指示するもの

なお、修繕料については、提出された完了届に基づく検査に合格した後、支払うものとする。
6. 注意事項
 - (1) 関係各種法令を厳守し、安全に作業を行うこと。
 - (2) 処理場の運転等に、支障を与えないこと。
 - (3) 天候の急変などの不測の事態が発生した場合には、作業中止を指示することがある。
 - (4) 作業に必要な軽微な電源（AC100V）、上水については、棟屋内のコンセント及び近隣の散水栓より支給するが、効率的に作業を行いその使用は最少限にすること。
 - (5) 本修繕にて必要な工具機材は、すべて受注者の負担とする。
 - (6) 撤去材については、受注者にて適正に処分すること。
 - (7) 現場工程は、発注者との打ち合わせにより決めること。