

別紙 1

仕 様 書

- 1 件 名 竹崎中継ポンプ場揚砂ポンプNo. 1、No. 2 修繕
- 2 実施場所 下関市竹崎町四丁目5番26号
- 3 履行期限 令和 8 年 3 月 1 9 日
- 4 内 容 揚砂ポンプNo. 1、No. 2 の修繕一式
(1) 修繕内容
揚砂ポンプNo. 1、No. 2 各 1 台の取替 1 式
(2) 既設ポンプ仕様
ア 製造業者：株式会社鶴見製作所
イ 形式：水中サンドポンプ
ウ 型式：80UG43. 7-64
エ 口径：80mm
オ 全揚程：11m
カ 出力：3. 7kW 三相200V
キ ケーブル長：10m
ク 接続方式：ホース接続
ケ 設置方法：ガイドパイプ
(3) 以下の図面を参照すること。
ア 実施場所：別図 1 ～ 3
イ 既設揚砂ポンプ仕様、外形図：別図 4
ウ 既設揚砂ポンプ据付図：別図 5
- 5 提出書類 (1) 写真（施工前・施工中・完成が確認できるもの） 1部
(2) 完了届 1部
ア 件名
イ 内容
ウ 実施場所
エ 契約金額
オ 完了年月日
なお、修繕料については、提出された完了届に基づく検査に合格した後、
支払うものとする。
(3) その他発注者が指示するもの
- 6 注意事項 (1) 関係各種法令を厳守し、安全に作業を行うこと。
(2) ポンプ場の運転等に、支障を与えないこと。
(3) 天候の急変などの不測の事態が発生した場合には、作業中止を指示する
ことがある。
(4) 作業に必要な軽微な電源（AC 1 0 0 V）、上水については、棟屋内の

コンセント及び近隣の散水栓より支給するが、効率的に作業を行いその使用は最少限にすること。

- (5) 本修繕にて必要な工具機材は、すべて受注者の負担とする。
- (6) 撤去材については、受注者にて適正に処分すること。
- (7) 現場工程は、発注者との打ち合わせにより決めること。