

## 仕 様 書

- 1 業務名 山陰終末処理場消化タンク脱離液配管清掃業務
- 2 実施場所 下関市大字垢田字洞の上
- 3 契約期間 契約締結日から令和8年3月19日まで
- 4 業務概要 2次消化タンク脱離液配管の高圧洗浄清掃の実施  
 (1) 対象配管  
     ア 管種: D I C P (地下部)、S U S (消化タンク内)  
     イ 管径: 200  
     ウ 管長 約35m  
 (2) 以下の図面を参照すること。  
     ア 別図1: 実施箇所(地下1階平面図)  
     イ 別図2: 消化タンク断面図  
     ウ 別図3: 消化タンク平面図  
     エ 別図4: 汚泥処理フローシート  
 (3) 現場調査をした上で、業務を行うこと。
- 5 提出書類 (1) 写真(施工前・施工中・完成) 1部  
 (2) 完了届(以下の項目について記載されたもの) 1部  
     ア 業務名  
     イ 契約日  
     ウ 契約期間  
     エ 契約額  
     オ 完了年月日  
     カ 請求額  
 なお、委託料については提出された完了届に基づく検査に合格したのち、支払うものとする。  
 (3) その他発注者が指示するもの。
- 6 注意事項 (1) 関係各種法令を厳守し、安全に作業を行うこと。  
 (2) 処理場の運転等に、支障を与えないこと。  
 (3) 天候の急変などの不測の事態が発生した場合には、作業中止を指示することがある。  
 (4) 作業に必要な軽微な電源(A C 100V)、上水については、処理場内のコンセント及び近隣の散水栓より支給するが、効率的に作業を行いその使用は最少限にすること。

- (5) 本業務にて必要な工具機材は、すべて受注者の負担とする。
- (6) 現場工程は、発注者との打ち合わせにより決めること。
- (7) 業務に当たり施設に損傷を与えた場合は、受注者の責任において、これを補修すること。
- (8) 配管清掃に伴い発生する残留水及び洗浄廃水の排出先は、場内の発注者が指示する場所とする。