

下関市環境部環境施設課
 吉母管理場高圧気中開閉器取替ほか修繕
 金抜き設計書

No	項目名	摘要	数量	単位	単価	金額
1	高圧気中開閉器	重耐塩仕様 / 方向性 / 定格電圧7.2kV 定格電流 200A / VT・LA内蔵 / 碗金再利用	1	台		
2	PDC	38mm2	6	m		
3	高圧気中開閉器	撤去	1	台		
4	避雷器	撤去	3	個		
5	高圧カットアウト	撤去	3	個		
6	撤去機器処分費		1	式		
7	電力会社申請費		1	式		
8	耐圧試験費		1	式		
9	高所作業車	16m 1日	2	台		
10	碍子清掃費		1	式		
11	消耗品・雑材料費		1	式		
12	労務費	電工				
13	法定福利費					
14	諸経費					
15	税抜合計金額					
16	消費税(10%)					
17	税込合計金額					

この資料は、入札参加者の迅速な見積に資するとともに、発注者が用いた積算資料を参考として提示するものであり、請負契約において何ら拘束力を生じるものではない。