

4. 工事、維持及び運用に関する点検、測定及び試験項目

(1) 工事に関する点検、測定及び試験項目

電気工作物		点検、測定及び試験項目	工事期間中の点検	竣工検査
受電設備 (二次受電設備を含む)	区分開閉器（地絡継電器を含む）、引込線等、電線、支持物及びケーブル	外部点検		●
		外部精密点検	●	●
		絶縁抵抗測定		●備考 1
		継電器動作特性試験		●
		継電器との連動動作試験		●
	遮断器、開閉器	外部点検		●
		外部精密点検	●	●
		絶縁抵抗測定		●備考 1
		継電器との連動動作試験		●
	断路器、電力用ヒューズ、避雷器、計器用変成器、母線、電力用コンデンサ、リアクトル、その他高圧機器	外部点検		●
		外部精密点検	●	●
		絶縁抵抗測定		●備考 1
	変圧器	外部点検		●
		外部精密点検	●	●
		絶縁抵抗測定		●備考 1
		漏えい電流測定		●
	受電盤、配電盤、制御回路、継電器	外部点検		●
		外部精密点検	●	●
		電圧・電流測定		●
		絶縁抵抗測定		●備考 2
		継電器動作特性試験		●
	受電設備の建物・室、キュービクルの外箱	外部点検		●
		外部精密点検	●	●
	接地装置（接地線、保護管等）	外部点検		●
外部精密点検		●	●	
接地抵抗測定			●	
配電設備	開閉器、遮断器、変圧器、電線、支持物、接地装置（接地線、保護管等）、その他機器	受電設備に準ずる	同左	同左

## ( 1 ) 工事に関する点検、測定及び試験項目

電気工作物		点検、測定及び試験項目	工事期間中の点検	竣工検査
電気使用設備	電動機、電熱器、電気溶接機、照明装置、配線及び配線器具、その他機器類、接地装置（接地線、保護管等）	外部点検		●
		外部精密点検	●	●
		絶縁抵抗測定		●
		接地抵抗測定		●
発電設備 (非常用発電設備を含む)	原動機、風車及び始動・付属装置	外部点検		●
		外部精密点検	●	●
		始動・停止試験		●
	発電機、太陽電池発電設備、燃料電池発電設備等及び励磁装置、その他機器類、接地装置（接地線、保護管等）、継電器等	外部点検		●
		外部精密点検	●	●
		発電電圧・周波数等測定		●
		絶縁抵抗測定		●
		接地抵抗測定		●
		継電器動作特性試験		●
		継電器との連動動作試験		●
予備蓄電池設備	蓄電池	外部点検		●
		外部精密点検	●	●
		液量点検		●
		電圧・比重・液温測定		●
	充電装置	外部点検		●
		外部精密点検	●	●
		絶縁抵抗測定		●
		接地抵抗測定		●

備考 1 絶縁抵抗測定には、絶縁耐力試験を含む。

備考 2 制御回路については、測定を省略することができる。