

仕 様 書

- 1 件 名 山陰終末処理場 3 系終沈スカム移送ポンプNo. 2 修繕
- 2 実施場所 下関市大字垢田字洞の上
- 3 履行期限 令和 8 年 1 0 月 3 0 日
- 4 内 容 3 系終沈スカム移送ポンプNo. 2 の修繕一式
(1) ポンプの部品取替え
ア メカニカルシール SUS316セラミック/カーボン 1 個
イ フロントカバーパッキン T=1.0 3 個
ウ フロントカバーパッキン T=2.0 4 個
エ シャフトスリーブ SUS304 1 個
オ Oリング (シャフトスリーブ用) 1 個
カ ボルト (メカ取付用) 2 個
(2) 以下の図面を参照すること。
ア 別図 1 : 実施箇所
イ 別図 2 : ポンプ仕様書
ウ 別図 3 : メカニカルシール詳細図、ポンプ据付図
(3) 現場調査をした上で、修繕を行うこと。
- 5 提出書類 (1) 写真 (施工前・施工中・完成) 1 部
(2) 完了届 1 部
ア 件名
イ 内容
ウ 実施場所
エ 契約金額
オ 完了年月日
提出された完了届に基づく検査に合格した後、支払うものとする。
(3) その他発注者が指示するもの
- 6 注意事項 (1) 関係各種法令を厳守し、安全に作業を行うこと。
(2) 処理場の運転等に、支障を与えないこと。
(3) 天候の急変等の不測の事態が発生した場合には、作業中止を指示することがある。
(4) 作業に必要な軽微な電源 (AC 1 0 0 V)、上水については、処理場内のコンセント及び近隣の散水栓より支給するが、効率的に作

業を行い、その使用は最小限にすること。

- (5) 本修繕にて必要な工具機材は、すべて受注者の負担とする。
- (6) 現場工程は、発注者との打ち合わせにより決めること。
- (7) 修繕に当たり、施設に損傷を与えた場合は、受注者の責任においてこれを補修すること。
- (8) 撤去材については、受注者にて適正に処分すること。