

別紙1

仕 様 書

- 1 件 名 竹崎中継ポンプ場No.1 ポンプ仕切弁修繕
- 2 実施場所 下関市竹崎町四丁目5番26号
- 3 履行期限 令和9年2月26日
- 4 内 容 No.1 ポンプ仕切弁の修繕一式  
(1) 仕切弁修繕  
ア 外ねじ式ソフトシール仕切弁取替 口径300×7.5K  
取替作業については、夜間作業とする。  
イ 仕切弁塗装  
ウ 付属材料（パッキン、ボルトナット）取替  
(2) 使用材料  
ア 外ねじ式ソフトシール仕切弁 口径300×7.5K 1台  
イ 上水パッキン RV300 3枚  
ウ SUS 半ネジ ボルト M20×85 20本  
エ SUS ボルト M20×100 10本  
オ SUS ナット M20 30個  
(3) 参照図面  
実施場所：別図1～別図3
- 5 提出書類 (1) 写真（施工前・施工中・完成が確認できるもの） 1部  
(2) 完了届 1部  
ア 件名  
イ 内容  
ウ 実施場所  
エ 契約金額  
オ 完了年月日  
提出された完了届に基づく検査に合格した後、支払うものとする。  
(3) その他発注者が指示するもの
- 6 注意事項 (1) 関係各種法令を厳守し、安全に作業を行うこと。  
(2) ポンプ場の運転等に、支障を与えないこと。  
(3) 天候の急変等の不測の事態が発生した場合には、作業中止を指示することがある。  
(4) 作業に必要な軽微な電源（AC100V）、上水については、棟屋内のコンセント及び近隣の散水栓より支給するが、効率的に作業を行い、その使用は最小限にすること。  
(5) 本修繕にて必要な工具機材は、すべて受注者の負担とする。  
(6) 撤去材については、受注者にて適正に処分すること。  
(7) 現場工程は、発注者との打ち合わせにより決めること。