

(別紙1)

仕 様 書

- 1 業 務 名 下関市立西部公民館ほか3館変圧器等交換修繕
- 2 業務の目的 業務場所で稼働中の低濃度PCB含有変圧器及びコンデンサの交換修繕を行うもの。
また、PCB含有の可能性のあるコンデンサについて、取替えの上、PCB含有検査を実施すること。
検査結果は、契約日から3か月以内に報告をすること(※速報値も可とする。)
なお収集運搬は、本業務では行わない。
- 3 業務場所 (1) 下関市伊崎町一丁目 4-30
下関市立西部公民館 2階屋上キュービクル
(2) 下関市清末陣屋 5-20
下関市立清末公民館 屋外キュービクル
(3) 下関市王司神田一丁目 9-1
下関市立王司公民館 1階屋内機械室内
(4) 下関市豊浦町大字川棚 6167-2
下関市立川棚公民館 屋上キュービクル
- 4 業務期間 契約締結日 から 令和8年12月25日 まで
- 5 内 容 (別紙2) 設計書
- 6 提出物及び成果品
(1) 業務完了報告書 2部
(2) 検査結果報告書 1部
- 7 その他
(1) 本業務に係る書類の作成には、容易に消去できる筆記用具(消せるボールペン等)を使用しないこと。
(2) 業務のうち、しものせきエコマネジメントプランに基づく環境に関する特記事項は、別記1 特記仕様書(環境編簡易)による。
(3) 業務のうち、下関市暴力団排除条例による措置については、別記2 下関市暴力団排除条例による措置に係る特記事項のとおりとする。