

別紙 1

仕 様 書

- 1 件 名 筋ヶ浜終末処理場No.3 消化槽汚泥引抜弁修繕
- 2 実施場所 下関市伊崎町二丁目21番1号
- 3 履行期限 令和9年2月26日
- 4 内 容 No.3 消化槽汚泥引抜弁の修繕一式  
(1) 修繕内容  
ア 汚泥引抜弁取替 1台  
イ フランジパッキン取替  $\phi 200$  7.5k 3枚  
ウ ボルト・ナット取替 M16×80L 24組  
エ 既設バルブコントロール流用、組替  
オ 試運転調整 (リミット、トルク調整)  
(2) 既設電動弁仕様  
ア 口径： $\phi 200$  7.5k  
イ 形式：外ネジ仕切弁  
ウ 電動機出力：0.4kW 220V  
(3) 以下の図面を参照すること。  
実施場所：別図1～3
- 5 提出書類 (1) 写真 (施工前・施工中・完成が確認できるもの) 1部  
(2) 完了届 1部  
ア 件名  
イ 内容  
ウ 実施場所  
エ 契約金額  
オ 完了年月日  
提出された完了届に基づく検査に合格した後、支払うものとする。  
(3) その他発注者が指示するもの
- 6 注意事項 (1) 関係各種法令を厳守し、安全に作業を行うこと。  
(2) 処理場の運転等に、支障を与えないこと。  
(3) 天候の急変等の不測の事態が発生した場合には、作業中止を指示することがある。  
(4) 作業に必要な軽微な電源 (AC100V)、上水については、棟屋内のコンセント及び近隣の散水栓より支給するが、効率的に作業を行い、その使用は最小限にすること。  
(5) 本修繕において必要な工具機材は、全て受注者の負担とする。  
(6) 撤去材については、受注者にて適正に処分すること。  
(7) 現場工程は、発注者との打合せにより決めること。