

別紙 1

仕 様 書

- 1 件 名 山陰終末処理場No.6初沈汚泥引抜ポンプ修繕
- 2 実施場所 下関市大字垢田字洞の上
- 3 履行期限 令和8年12月25日
- 4 内 容 No.6初沈汚泥引抜ポンプの修繕一式
(1) ポンプ部品の取替を行う。
ア 取替部品については、別紙2「取替部品表」を参照すること。
イ 試運転調整（芯出し含む）を行うこと。
(2) 参照図面
別図1：実施場所
別図2：ポンプ据付図
別図3：ポンプ組立図
別図4：ポンプ部品表
別図5：メカニカルシール詳細、ポンプ仕様
- 5 提出書類 (1) 写真（施工前・施工中・完成が確認できるもの） 1部
(2) 完了届 1部
ア 件名
イ 内容
ウ 実施場所
エ 契約金額
オ 完了年月日
提出された完了届に基づく検査に合格した後、支払うものとする。
(3) その他発注者が指示するもの
- 6 注意事項 (1) 関係各種法令を厳守し、安全に作業を行うこと。
(2) 処理場の運転等に、支障を与えないこと。
(3) 天候の急変等の不測の事態が発生した場合には、作業中止を指示することがある。
(4) 作業に必要な軽微な電源（AC100V）、上水については、棟屋内のコンセント及び近隣の散水栓より支給するが、効率的に作業を行い、その使用は最小限にすること。
(5) 本修繕において必要な工具機材は、全て受注者の負担とする。
(6) 撤去材については、受注者にて適正に処分すること。
(7) 現場工程は、発注者との打合せにより決めること。

別紙2

取替部品表

| 名称 | 規格 | 数量 |
|-------------|------------------|----|
| メカニカルシール | SUS316セラミック/カーボン | 1個 |
| フロントカバーパッキン | T=1.0 | 3個 |
| フロントカバーパッキン | T=2.0 | 4個 |
| 調整シム | T=1.0 | 6個 |
| 調整シム | T=0.5 | 4個 |
| シャフトスリーブ | SUS304 | 1個 |
| Oリング | シャフトスリーブ用 | 1個 |
| Oリング | スタフィンボックス用 | 1個 |
| ボルト | メカ取付用 | 2個 |