

別紙 2 既存照明器具一覧表

調査対象施設：下関市民センター屋内運動場

※各設備の数量は、メーカーが調査した資料を参考にしている。

No.	階層	使用場所	既存照明設備の情報				(5)その他
			(1)使用器具	(2)使用ランプ	(3) 年間点灯 時間(h)	(4)台数	
1	1F	機械室 1	笠付トラフ 2灯式 P吊	FL40W×2	12	1	
2	1F	機械室 2	笠付トラフ 2灯式 P吊	FL40W×2	12	1	
3	1F	軒下駐車場	防湿防雨型 逆富士 2灯式	Hf32W×2	1,408	15	
4	1F	渡り廊下	埋込器具 2灯式 20形	FL20W×2	1,408	2	
5	1F	階段	ブラケット 1灯式 20形	FL20W×1	1,408	2	
6	1F	階段下	軒下用シーリング Φ300	FDL18W	1,408	1	
7	2F	玄関	埋込ベースライト□350 2灯式	FPL28W×2	1,408	4	
8	2F	控室	埋込ベースライト□450 3灯式	FPL36W×3	1,408	2	
9	2F	女子更衣室	逆富士型 2灯式 40形	FL40W×2	2,034	1	
10	2F	女子更衣室	電球 E17 広配光 40形	50W	2,034	1	
11	2F	女子更衣室	スクエア照明 直付形 2灯式	FPL27W×2	2,034	1	
12	2F	女子便所	埋込器具 2灯式 40形	FL40W×2	2,034	1	
13	2F	男子更衣室	直付器具 2灯式 40形	FL40W×2	2,034	1	
14	2F	男子更衣室	電球 E17 広配光 40形	50W	2,034	1	
15	2F	男子更衣室	スクエア照明 直付形 2灯式	FPL27W×2	2,034	1	
16	2F	男子便所	埋込器具 2灯式 40形	FL40W×2	2,034	1	
17	2F	器具庫	直付器具 2灯式 40形	FL40W×2	2,034	2	
18	2F	階段	非常灯照明 防雨型	FDL13W	1,408	2	
19	高天井照明	運動場内	高天井照明	水銀灯700W相当 (30000lmクラス)	4,069	15	【要望】 ・全台数防球ガード取付 ・無線調光スイッチ及び 調光用タブレット装備
合計						55	

※年間日数：313日（定休日の月曜日を除く）

※点灯時間：1日最大13時間（開業時間の午前9時から午後9時までに前後30分を加えた時間）