

設計書

	内訳	規格	数量	単位	単価	金額	備考
	下関市立長府公民館講堂用エアコン室外機更新業務						
	1.交換機器						
	・ビル用マルチリニューアル用	耐重塩害仕様	1	台	—		
	冷房能力71.0 k W以上／暖房能力80.0W以上						
	【参考】SGP-GH710A2RJ（パナソニック製）						
	・窒素		2	本			
	・冷媒		20	kg			
	【参考】R410						
	2.交換作業費	電源接続・試運転調整					
	・既設撤去及び新規取付		1	式	—		
	・試運転調整（メーカー作業）		1	式	—		
	3.機器搬入車両（クレーン、トラック）		1	式	—		
	4.既存機器フロン回収及び産廃処分		1	式	—		
	5.消耗品雑材料費		1	式	—		
	6.運搬交通費		1	式	—		
	7.諸経費		1	式			
		小計					
		消費税等					
		合計					