

別紙 1

仕 様 書

- 1 件 名

筋ヶ浜終末処理場脱水設備No.1 空気圧縮機修繕
- 2 実施場所

下関市伊崎町二丁目21番1号
- 3 履行期限

令和9年2月26日
- 4 内 容

脱水設備No.1 空気圧縮機の修繕一式

(1) 修繕内容

ア (株) 日立産機システム製空気圧縮機の取替 1 台

イ 空気圧縮機仕様 (参考)

(ア) 型式: OBC-5.5PR6

(イ) 最高圧力: 0.93MPa

(ウ) 吐出空気量: 620L/min

(エ) 電動機: 全閉型電動機 三相220V 5.5kW

ウ 電気工 (離線、結線)

(2) 参照図面

別図1 及び別図2: 実施場所

別図3: 取替空気圧縮機外形図 (参考)

5 提出書類

(1) 写真 (作業前、作業中、作業完了後の状況が確認できるもの) 1 部

(2) 完了届 1 部

ア 件名

イ 内容

ウ 実施場所

エ 契約金額

オ 完了年月日

提出された完了届に基づく検査に合格した後、支払うものとする。

(3) その他発注者が指示するもの

6 注意事項

(1) 関係各種法令を厳守し、安全に作業を行うこと。

(2) 処理場の運転等に、支障を与えないこと。

(3) 天候の急変等の不測の事態が発生した場合には、作業中止を指示することがある。

(4) 作業に必要な軽微な電源 (AC100V)、上水については、棟屋内のコンセント及び近隣の散水栓より支給するが、効率的に作業を行い、その使用は最小限にすること。

(5) 本修繕において必要な工具機材は、全て受注者の負担とする。

(6) 撤去材については、受注者にて適正に処分すること。

(7) 現場工程は、発注者との打合せにより決めること。