

仕 様 書

1	件 名	彦島終末処理場循環汚泥ポンプ 1 号修繕	
2	実施場所	下関市彦島福浦町一丁目 2 8 番 3 1 号	
3	履行期限	令和 9 年 2 月 2 6 日	
4	内 容	循環汚泥ポンプ 1 号の修繕一式 (1)ハイドロスクリュポンプの部品取替え ア スタフィンボックス 1個 イ OリングB 1個 ウ シャフトスリーブ 1個 エ 調整シム T=1.0 8個 オ 調整シム T=0.5 4個 カ フロントカバーパッキン T=1.0 3個 キ フロントカバーパッキン T=2.0 5個 ク OリングA 1個 ケ メカニカルシール SUS316セラミック/カーボン 1個 コ ボルト (メカ取付用) 4個 サ プラグ (メカ取付用) 2個 シ VリングA 1個 ス VリングB 1個 セ 六角穴付きボルト 4個 ソ インペラロックボルト 1個 タ 平行ピン 1個 チ Oリング 1個 (2) 部品取替え後、試運転調整 (芯出し含む) を実施すること。 (3) 以下の図面を参照すること。 別図 1 : 位置図、平面図 別図 2 : 下部平面図 別図 3 : ポンプ仕様、メカニカルシール詳細図 別図 4 : 組立図、据付図	
5	提出書類	(1) 写真 (作業前、作業中、作業完了後の状況が確認できるもの) (2) 完了届 ア 件名 イ 内容 ウ 実施場所 エ 契約金額	1部 1部

オ 完了年月日

提出された完了届に基づく検査に合格した後、支払うものとする。

(3) その他発注者が指示するもの

6 注意事項

- (1) 関係各種法令を厳守し、安全に作業を行うこと。
- (2) 処理場の運転等に、支障を与えないこと。
- (3) 天候の急変等の不測の事態が発生した場合には、作業中止を指示することがある。
- (4) 修繕に必要な軽微な電源（AC 100V）、上水については、棟屋内のコンセント及び近隣の散水栓より支給するが、効率的に作業を行い、その使用は最小限にすること。
- (5) 修繕において必要な工具機材は、全て受注者の負担とする。
- (6) 現場工程は、発注者との打合せにより決めること。
- (7) 修繕に当たり、施設に損傷を与えた場合は、受注者の責任において、これを補修すること。
- (8) 撤去材については、受注者にて適正に処分すること。