別紙１

仕　様　書

１　業務名

　　下水道機器価格調査業務（２）

２　実施場所

　　下関市

３　業務の目的

　本業務は、公共事業の工事価格積算における工事機材設計単価の適正化を図るために実態調査を行い、単価決定の基礎資料とするものである。

４　対象機材

　　別紙３「業務対象機材一覧表」のとおり

　　（既設設備資料は契約締結後、情報提供いたします。）

５　価格調査

　荷渡し条件は現場着単価（下関市内）又は、工場渡し単価（工場引渡し場所記載のこと。）とし、消費税は含まない。

６　契約期間

　　契約締結日から令和９年３月３０日まで

７　提出書類

（１）工程表

（２）管理技術者・担当技術者選任届

　　資格要件は山口県「土木工事に係る設計・調査等業務委託における管理技術者及び照査技術者等の配置要件」の積算業務に準ずること。

　　なお、技術士は、総合管理部門（下水道）、上下水道部門（下水道）及び電気電子部門と読み替えることも可能とし、RCCMは技術士部門と同様とする。

　　また、施工管理技士についても、電気施工管理技士として読み替えても良い。

（３）経歴書

（４）業務計画書

（５）下水道機材価格調査報告書

（６）業務完了届

（７）その他発注者が指示するもの

別紙２
条件書

１．適 用 範 囲	見積依頼仕様書（別紙4～33）
２．価格調査内容	当該製品メーカーの一般管理費等を含む販売価格とする（消費税等相当額は、含まない）。
３．受渡し条件	別紙３のとおりとする。
４．経　　費	据付間接費等の費用は、含まず。
５．納　　期	原則、契約後６か月以内とする。
６．保　　証	２年間（完成引渡し後）
７．試 運 転	含まない。
８．輸 送 費	機器単品ごとに見積り、機器単位重量も記載のこと（ただし、直接工事費として見積り、間接工事費の諸経費は含まない）。
９．摘　　要	仕様については、工事一般仕様書及び標準仕様書（日本下水道事業団編著　最新版）等に準拠してください。

別紙3　　彦島終末処理場　中央監視設備更新（1期受変電・汚泥処理）

業務対象機材一覧表

整理番号	機器名称	数量		参考図	備考
1	汚泥濃縮・洗浄設備コントロールセンタ(CC-6A)機能増設	面	1	7,8	工場渡し価格
2	汚泥濃縮・洗浄設備補助継電器盤(RY-6A)機能増設	式	1	7,8	現場渡し価格
3	汚泥消化タンク設備コントロールセンタ(CC-7A)機能増設	面	1	7,9	工場渡し価格
4	汚泥消化タンク設備補助継電器盤(RY-7A)機能増設	式	1	7,9	現場渡し価格
5	汚泥脱水設備1コントロールセンタ(CC-9A)機能増設	式	1	7,10	現場渡し価格
6	汚泥脱水設備1補助継電器盤(RY-9A)機能増設	式	1	7,10	現場渡し価格
7	脱臭設備コントロールセンタ(CC-13A)	面	1	7,11	工場渡し価格
8	脱臭設備補助継電器盤(RY-13A)	面	1	7,11	工場渡し価格
9	汚泥脱水設備補助継電器盤(RY-15)機能増設	式	1	7,12	現場渡し価格
10	汚泥搬送設備補助継電器盤(RY-D)機能増設	式	1	7,12	現場渡し価格
11	換気ファン操作盤(LCB-E108A)	面	1	13	工場渡し価格
12	消化汚泥逆洗ポンプ操作盤(LCB-E113A)	面	1	13	工場渡し価格
13	床排水ポンプ操作盤(LCB-E118A)	面	1	13	工場渡し価格
14	洗浄汚泥引抜ポンプNo.2操作盤(LCB-E131A)	面	1	13	工場渡し価格
15	洗浄水操作盤(LCB-E133A)	面	1	13	工場渡し価格
16	脱離液貯留タンク掻寄機操作盤(LCB-E135A)	面	1	13	工場渡し価格
17	洗浄汚泥引抜ポンプNo.1操作盤(LCB-E129)機能増設	式	1	13	現場渡し価格
18	床排水ポンプ操作盤(LCB-E137A)	面	1	14	工場渡し価格
19	汚泥移送ポンプ操作盤(LCB-E141)機能増設	式	1	14	現場渡し価格
20	上水供給ポンプ操作盤(LCB-E150A)	面	1	14	工場渡し価格
21	床排水ポンプ操作盤(LCB-E155A)	面	1	14	工場渡し価格
22	脱臭ファン操作盤(LCB-E13-1A)	面	1	14	工場渡し価格
23	排気ファン操作盤(LCB-E15A)	面	1	14	工場渡し価格
24	洗浄槽投入汚泥ポンプ操作盤(LCB-E126A)	面	1	15	工場渡し価格
25	消化汚泥引抜弁操作盤(LCB-E117A)	面	1	15	工場渡し価格
26	汚泥処理計装変換器盤(LKP-D)機能増設	式	1	3～7,16	現場渡し価格
27	PI/O盤(受変電)(PIO-23A)	式	1	1,7,16	工場渡し価格
28	汚泥処理設備シーケンサ盤(SQC-D)	式	1	3～12,16	工場渡し価格
29	情報処理装置盤（場内用サーバ）(SV.COT-1A)	式	1	1～12,16	工場渡し価格
30	中央監視操作卓(LCD-1,2)	式	1	1～12,16	工場渡し価格

別紙4

コントロールセンタ機能増設　見積依頼仕様書

<table>
<tr><td>見積り番号</td><td>E-1</td><td>整理番号</td><td>1</td><td>数　量</td><td>1面</td></tr>
<tr><td>準拠規格</td><td colspan="5">ＪＩＳ、ＪＥＭ，ＪＥＣ規格等</td></tr>
<tr><td>仕　　様</td><td colspan="5">名　　称　　汚泥濃縮・洗浄設備コントロールセンタ(CC-6A)機能増設
形　　式　　屋内自立閉鎖形
数　　量　　1式
概略寸法（1面当たり）　600W×2300H×600D（参考）
対象機器　　参考図参照
定格電圧　　220V,60Hz
定格母線電流　　水平母線：600A以上、垂直母線：400A以上
定格短絡電流　　25kA以上
制御電源　　個別制御電源方式、AC100V

機能増設内容
コントロールセンタ１面増設

※据付、試験費は含まない</td></tr>
<tr><td>主要部材質</td><td colspan="5">メーカー標準</td></tr>
<tr><td>付　属　品</td><td colspan="5">標準付属品１式</td></tr>
<tr><td rowspan="2">使用条件</td><td colspan="5">使用目的　　運転操作設備</td></tr>
<tr><td colspan="2">使用条件　　常規使用状態</td><td>設置場所</td><td colspan="2">屋外　　★屋内</td></tr>
<tr><td>参　考　図</td><td colspan="5">★有　（　参考図 7,8　）　　無</td></tr>
<tr><td>ﾒｰｶｰ指定</td><td colspan="5">有　　★無</td></tr>
<tr><td>工場検査</td><td colspan="5">★社内　　立会　　公的機関</td></tr>
<tr><td>制約事項</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>備　　考</td><td colspan="2">１．重量記入のこと。</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td>作　成</td><td>担　当</td><td>照　査</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3">部　　課</td></tr>
</table>

別紙5

補助継電器機能増設　見積依頼仕様書

<table>
<tr><td>見積り番号</td><td>E-2</td><td>整理番号</td><td>2</td><td>数　量</td><td>１式</td></tr>
<tr><td>準 拠 規 格</td><td colspan="5">ＪＩＳ、ＪＥＭ，ＪＥＣ規格等</td></tr>
<tr><td>仕　　様</td><td colspan="5">名　　称　　汚泥濃縮・洗浄設備補助継電器盤（RY-6A)機能増設
形　　式　　屋内自立形
数　　量　　１式
概略寸法（1 面当たり）　　700W×2300H×600D（参考）

機能増設内容
補助継電器盤１面増設
前項 CC-6A 機能増設に伴う該当 RY 回路の追加及び盤内 SQC の上位通信先を
既設 PIO-1 より新 SQC-D に変更。

その他必要なもの</td></tr>
<tr><td>主要部材質</td><td colspan="5">メーカー標準</td></tr>
<tr><td>付　属　品</td><td colspan="5">標準付属品１式</td></tr>
<tr><td rowspan="2">使 用 条 件</td><td colspan="5">使用目的　　運転操作設備</td></tr>
<tr><td colspan="2">使用条件　　常規使用状態</td><td>設置場所</td><td colspan="2">屋外　　★屋内</td></tr>
<tr><td>参　考　図</td><td colspan="5">★有　（　参考図 7,8　）　　無</td></tr>
<tr><td>ﾒｰｶｰ指定</td><td colspan="5">有　　★無</td></tr>
<tr><td>工 場 検 査</td><td colspan="5">★社内　　立会　　公的機関</td></tr>
<tr><td>制 約 事 項</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">備　　考</td><td colspan="2" rowspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>作　成</td><td>担　当</td><td>照　査</td></tr>
<tr><td colspan="3">部　　課</td></tr>
</table>

別紙6

コントロールセンタ機能増設　見積依頼仕様書

<table>
<tr><td>見積り番号</td><td>E-3</td><td>整理番号</td><td>3</td><td>数　量</td><td>1面</td></tr>
<tr><td>準拠規格</td><td colspan="5">ＪＩＳ、ＪＥＭ，ＪＥＣ規格等</td></tr>
<tr><td>仕　　様</td><td colspan="5">名　　称　　汚泥消化タンクコントロールセンタ(CC-7A)機能増設
形　　式　　屋内自立閉鎖形
数　　量　　1式
概略寸法（1面当たり）　600W×2300H×600D（参考）
対象機器　　参考図参照
定格電圧　　220V,60Hz
定格母線電流　　水平母線：600A以上、垂直母線：400A以上
定格短絡電流　　25kA以上
制御電源　　個別制御電源方式、AC100V

機能増設内容
コントロールセンタ1面増設

※据付、試験費は含まない。</td></tr>
<tr><td>主要部材質</td><td colspan="5">メーカー標準</td></tr>
<tr><td>付　属　品</td><td colspan="5">標準付属品1式</td></tr>
<tr><td rowspan="2">使用条件</td><td colspan="5">使用目的　　運転操作設備</td></tr>
<tr><td colspan="3">使用条件　　常規使用状態</td><td>設置場所</td><td>屋外　　★屋内</td></tr>
<tr><td>参　考　図</td><td colspan="5">★有　（　参考図 7,9　）　　無</td></tr>
<tr><td>ﾒｰｶｰ指定</td><td colspan="5">有　　★無</td></tr>
<tr><td>工場検査</td><td colspan="5">★社内　　立会　　公的機関</td></tr>
<tr><td>制約事項</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">備　　考</td><td colspan="3" rowspan="3">1．重量記入のこと。</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>作　成</td><td>担　当</td><td>照　査</td></tr>
<tr><td colspan="3">部　　課</td></tr>
</table>

別紙7

補助継電器機能増設　見積依頼仕様書

<table>
<tr><td>見積り番号</td><td>E-4</td><td>整理番号</td><td>4</td><td>数　量</td><td>１式</td></tr>
<tr><td>準 拠 規 格</td><td colspan="5">ＪＩＳ、ＪＥＭ，ＪＥＣ規格等</td></tr>
<tr><td>仕　　様</td><td colspan="5">名　　称　　汚泥消化タンク設備補助継電器盤（RY-7A)機能増設
形　　式　　屋内自立形
数　　量　　１式
概略寸法（1 面当たり）　　700W×2300H×600D（参考）

機能増設内容
前項 CC-7A 機能増設に伴う該当 RY 回路の追加及び盤内 SQC の上位通信先を
既設 PIO-1 より新 SQC-D に変更。

その他必要なもの</td></tr>
<tr><td>主要部材質</td><td colspan="5">メーカー標準</td></tr>
<tr><td>付　属　品</td><td colspan="5">標準付属品１式</td></tr>
<tr><td rowspan="2">使 用 条 件</td><td colspan="5">使用目的　　運転操作設備</td></tr>
<tr><td colspan="2">使用条件　　常規使用状態</td><td>設置場所</td><td colspan="2">屋外　　★屋内</td></tr>
<tr><td>参　考　図</td><td colspan="5">★有　（　参考図 7,9　）　　無</td></tr>
<tr><td>ﾒｰｶｰ指 定</td><td colspan="5">有　　★無</td></tr>
<tr><td>工 場 検 査</td><td colspan="5">★社内　　立会　　公的機関</td></tr>
<tr><td>制 約 事 項</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>備　　考</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>作　成</td><td>担　当</td><td>照　査</td></tr>
<tr><td colspan="3">部　　課</td></tr>
</table>

別紙8

コントロールセンタ機能増設　見積依頼仕様書

<table>
<tr><td>見積り番号</td><td>E-5</td><td>整理番号</td><td>5</td><td>数　量</td><td>1式</td></tr>
<tr><td>準拠規格</td><td colspan="5">ＪＩＳ、ＪＥＭ，ＪＥＣ規格等</td></tr>
<tr><td>仕　　様</td><td colspan="5">名　　称　　汚泥脱水設備1設備コントロールセンタ(CC-9A)機能増設
形　　式　　屋内自立閉鎖形
数　　量　　1式
概略寸法（1面当たり）　　600W×2300H×600D（参考）
対象機器　　参考図参照
定格電圧　　220V,60Hz
定格母線電流　　水平母線：600A以上、垂直母線：400A以上
定格短絡電流　　25kA以上
制御電源　　個別制御電源方式、AC100V

機能増設内容
コントロールセンタ CCユニット増設</td></tr>
<tr><td>主要部材質</td><td colspan="5">メーカー標準</td></tr>
<tr><td>付　属　品</td><td colspan="5">標準付属品1式</td></tr>
<tr><td rowspan="2">使用条件</td><td colspan="5">使用目的　　運転操作設備</td></tr>
<tr><td colspan="2">使用条件　　常規使用状態</td><td>設置場所</td><td colspan="2">屋外　　★屋内</td></tr>
<tr><td>参　考　図</td><td colspan="5">★有　（　参考図 7,10　）　　無</td></tr>
<tr><td>ﾒｰｶｰ指定</td><td colspan="5">有　　★無</td></tr>
<tr><td>工場検査</td><td colspan="5">★社内　　立会　　公的機関</td></tr>
<tr><td>制約事項</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">備　　考</td><td colspan="2" rowspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>作　成</td><td>担　当</td><td>照　査</td></tr>
<tr><td colspan="3">部　　課</td></tr>
</table>

別紙9

補助継電器機能増設　見積依頼仕様書

<table>
<tr><td>見積り番号</td><td>E-6</td><td>整理番号</td><td>6</td><td>数　量</td><td>１式</td></tr>
<tr><td>準 拠 規 格</td><td colspan="5">ＪＩＳ、ＪＥＭ，ＪＥＣ規格等</td></tr>
<tr><td>仕　　様</td><td colspan="5">名　　称　　汚泥脱水設備１設備補助継電器盤（RY-9A)機能増設
形　　式　　屋内自立形
数　　量　　１式
概略寸法（1 面当たり）　　700W×2300H×600D（参考）

機能増設内容
前項 CC-9A 機能増設に伴う該当 RY 回路の追加及び盤内 SQC の上位通信先を
既設 PIO-1 より新 SQC-D に変更。

その他必要なもの</td></tr>
<tr><td>主要部材質</td><td colspan="5">メーカー標準</td></tr>
<tr><td>付　属　品</td><td colspan="5">標準付属品１式</td></tr>
<tr><td rowspan="2">使 用 条 件</td><td colspan="5">使用目的　　運転操作設備</td></tr>
<tr><td colspan="2">使用条件　　常規使用状態</td><td>設置場所</td><td colspan="2">屋外　　★屋内</td></tr>
<tr><td>参　考　図</td><td colspan="5">★有　（　参考図 7,10　）　　無</td></tr>
<tr><td>ﾒｰｶｰ指定</td><td colspan="5">有　　★無</td></tr>
<tr><td>工 場 検 査</td><td colspan="5">★社内　　立会　　公的機関</td></tr>
<tr><td>制 約 事 項</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>備　　考</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td>作　成</td><td>担　当</td><td>照　査</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3">部　　課</td></tr>
</table>

別紙10

コントロールセンタ　見積依頼仕様書

<table>
<tr><td>見積り番号</td><td>E-7</td><td>整理番号</td><td>7</td><td>数　量</td><td>1面</td></tr>
<tr><td>準拠規格</td><td colspan="5">ＪＩＳ、ＪＥＭ，ＪＥＣ規格等</td></tr>
<tr><td>仕　　様</td><td colspan="5">名　　称　　脱臭設備コントロールセンタ(CC-13A)
形　　式　　屋内自立閉鎖形
数　　量　　1面
概略寸法（1面当たり）　600W×2300H×600D（参考）
対象機器　　参考図参照
定格電圧　　220V,60Hz
定格母線電流　　水平母線：600A以上、垂直母線：400A以上
定格短絡電流　　25kA以上
制御電源　　個別制御電源方式、AC100V</td></tr>
<tr><td>主要部材質</td><td colspan="5">メーカー標準</td></tr>
<tr><td>付　属　品</td><td colspan="5">標準付属品１式</td></tr>
<tr><td rowspan="2">使用条件</td><td colspan="5">使用目的　　運転操作設備</td></tr>
<tr><td colspan="2">使用条件　　常規使用状態</td><td>設置場所</td><td colspan="2">屋外　　★屋内</td></tr>
<tr><td>参　考　図</td><td colspan="5">★有　（　参考図 7,11　　）　　無</td></tr>
<tr><td>ﾒｰｶｰ指定</td><td colspan="5">有　　★無</td></tr>
<tr><td>工場検査</td><td colspan="5">★社内　　立会　　公的機関</td></tr>
<tr><td>制約事項</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>備　　考</td><td colspan="2">１．重量記入のこと。</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td>作　成</td><td>担　当</td><td>照　査</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3">部　　課</td></tr>
</table>

別紙11

補助継電器盤　見積依頼仕様書

<table>
<tr><td>見積り番号</td><td>E-8</td><td>整理番号</td><td>8</td><td>数　量</td><td>１面</td></tr>
<tr><td>準 拠 規 格</td><td colspan="5">ＪＩＳ、ＪＥＭ，ＪＥＣ規格等</td></tr>
<tr><td>仕　　様</td><td colspan="5">名　　称　　脱臭設備補助継電器盤(RY-13A)
形　　式　　屋内自立形
数　　量　　１面
概略寸法　　700W×2300H×600D（参考）
盤内収納機器　　補助継電器、タイマ、端子台、その他

その他必要なもの</td></tr>
<tr><td>主要部材質</td><td colspan="5">メーカー標準</td></tr>
<tr><td>付　属　品</td><td colspan="5">標準付属品１式</td></tr>
<tr><td rowspan="2">使 用 条 件</td><td colspan="5">使用目的　　運転操作設備</td></tr>
<tr><td colspan="2">使用条件　　常規使用状態</td><td>設置場所</td><td colspan="2">屋外　　★屋内</td></tr>
<tr><td>参　考　図</td><td colspan="5">★有　（　参考図 7,11 ）　　無</td></tr>
<tr><td>ﾒｰｶｰ指 定</td><td colspan="5">有　　★無</td></tr>
<tr><td>工 場 検 査</td><td colspan="5">★社内　　立会　　公的機関</td></tr>
<tr><td>制 約 事 項</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>備　　考</td><td colspan="2">１．重量記入のこと。</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td>作　成</td><td>担　当</td><td>照　査</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3">部　　課</td></tr>
</table>

別紙12

補助継電器盤機能増設　見積依頼仕様書

<table>
<tr><td>見積り番号</td><td>E-9</td><td>整理番号</td><td>9</td><td>数　量</td><td>１式</td></tr>
<tr><td>準 拠 規 格</td><td colspan="5">ＪＩＳ、ＪＥＭ，ＪＥＣ規格等</td></tr>
<tr><td>仕　　様</td><td colspan="5">名　　称　　汚泥脱水設備補助継電器盤(RY-15)機能増設
形　　式　　屋内自立形
数　　量　　１式
概略寸法　　600W×2300H×600D（参考）

機能増設内容
外装信号の接続先を既設 PIO-1 より新 SQC-D に変更伴う回路変更。

その他必要なもの</td></tr>
<tr><td>主要部材質</td><td colspan="5">メーカー標準</td></tr>
<tr><td>付　属　品</td><td colspan="5">標準付属品１式</td></tr>
<tr><td rowspan="2">使 用 条 件</td><td colspan="5">使用目的　　運転操作設備</td></tr>
<tr><td colspan="2">使用条件　　常規使用状態</td><td>設置場所</td><td colspan="2">屋外　　★屋内</td></tr>
<tr><td>参　考　図</td><td colspan="5">★有　（　参考図 7,12 ）　　無</td></tr>
<tr><td>ﾒｰｶｰ指定</td><td colspan="5">有　　★無</td></tr>
<tr><td>工 場 検 査</td><td colspan="5">★社内　　立会　　公的機関</td></tr>
<tr><td>制 約 事 項</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>備　　考</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td>作　成</td><td>担　当</td><td>照　査</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3">部　　課</td></tr>
</table>

別紙13

補助継電器盤機能増設　見積依頼仕様書

<table>
<tr><td>見積り番号</td><td>E-10</td><td>整理番号</td><td>10</td><td>数　量</td><td>１式</td></tr>
<tr><td>準 拠 規 格</td><td colspan="5">ＪＩＳ、ＪＥＭ，ＪＥＣ規格等</td></tr>
<tr><td>仕　　様</td><td colspan="5">名　　称　　汚泥搬送貯留設備補助継電器盤(RY-D)機能増設
形　　式　　屋内自立形
数　　量　　１式
概略寸法　　700W×2300H×600D×2 面（参考）

機能増設内容
盤内 SQC の上位通信先を既設 PIO-1 より新 SQC-D に変更。

その他必要なもの</td></tr>
<tr><td>主要部材質</td><td colspan="5">メーカー標準</td></tr>
<tr><td>付　属　品</td><td colspan="5">標準付属品１式</td></tr>
<tr><td rowspan="2">使 用 条 件</td><td colspan="5">使用目的　　運転操作設備</td></tr>
<tr><td colspan="2">使用条件　　常規使用状態</td><td>設置場所</td><td colspan="2">屋外　　★屋内</td></tr>
<tr><td>参　考　図</td><td colspan="5">★有　（　参考図 7,12 ）　　無</td></tr>
<tr><td>ﾒｰｶｰ指定</td><td colspan="5">有　　★無</td></tr>
<tr><td>工 場 検 査</td><td colspan="5">★社内　　立会　　公的機関</td></tr>
<tr><td>制 約 事 項</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>備　　考</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td>作　成</td><td>担　当</td><td>照　査</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3">部　　課</td></tr>
</table>

別紙14

現場操作盤　見積依頼仕様書

<table>
<tr><td>見積り番号</td><td>E-11</td><td>整理番号</td><td>11</td><td>数　量</td><td>１面</td></tr>
<tr><td>準 拠 規 格</td><td colspan="5">ＪＩＳ、ＪＥＭ，ＪＥＣ規格等</td></tr>
<tr><td>仕　　様</td><td colspan="5">名　　称　　換気ファン操作盤(LCB-E108A)
形　　式　　屋内壁掛形
数　　量　　１面
概略寸法　　400W×500H×300D（参考）
盤内収納機器　　スペースヒータ（サーモ）付
端子台、その他
盤面取付機器　　名称銘版、故障表示窓、信号灯
操作スイッチ、その他</td></tr>
<tr><td>主要部材質</td><td colspan="5">鋼板製</td></tr>
<tr><td>付　属　品</td><td colspan="5">標準付属品１式</td></tr>
<tr><td rowspan="2">使 用 条 件</td><td colspan="5">使用目的　　運転操作設備</td></tr>
<tr><td colspan="2">使用条件　　常規使用状態</td><td>設置場所</td><td colspan="2">屋外　　★屋内</td></tr>
<tr><td>参　考　図</td><td colspan="5">★有　（　参考図 13　）　　無</td></tr>
<tr><td>ﾒｰｶｰ指 定</td><td colspan="5">有　　★無</td></tr>
<tr><td>工 場 検 査</td><td colspan="5">★社内　　立会　　公的機関</td></tr>
<tr><td>制 約 事 項</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>備　　考</td><td colspan="2">１．重量記入のこと。</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td>作　成</td><td>担　当</td><td>照　査</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3">部　　課</td></tr>
</table>

別紙15

現場操作盤　見積依頼仕様書

<table>
<tr><td>見積り番号</td><td>E-12</td><td>整理番号</td><td>12</td><td>数　量</td><td>１面</td></tr>
<tr><td>準 拠 規 格</td><td colspan="5">ＪＩＳ、ＪＥＭ，ＪＥＣ規格等</td></tr>
<tr><td>仕　　様</td><td colspan="5">名　　称　　消化汚泥逆洗ポンプ操作盤(LCB-E113A)
形　　式　　屋内スタンド形
数　　量　　１面
概略寸法　　400W×600H×300D（参考）
盤内収納機器　　スペースヒータ（サーモ）付
端子台、その他
盤面取付機器　　名称銘版、広角指示計、故障表示窓、状態表示窓
切替スイッチ、操作スイッチ、その他</td></tr>
<tr><td>主要部材質</td><td colspan="5">鋼板製</td></tr>
<tr><td>付　属　品</td><td colspan="5">標準付属品１式</td></tr>
<tr><td rowspan="2">使 用 条 件</td><td colspan="5">使用目的　　運転操作設備</td></tr>
<tr><td colspan="2">使用条件　　常規使用状態</td><td>設置場所</td><td colspan="2">屋外　　★屋内</td></tr>
<tr><td>参　考　図</td><td colspan="5">★有　（　参考図 13　）　　無</td></tr>
<tr><td>ﾒｰｶｰ指 定</td><td colspan="5">有　　★無</td></tr>
<tr><td>工 場 検 査</td><td colspan="5">★社内　　立会　　公的機関</td></tr>
<tr><td>制 約 事 項</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>備　　考</td><td colspan="2">１．重量記入のこと。</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td>作　成</td><td>担　当</td><td>照　査</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3">部　　課</td></tr>
</table>

別紙16

現場操作盤　見積依頼仕様書

<table>
<tr><td>見積り番号</td><td>E-13</td><td>整理番号</td><td>13</td><td>数　量</td><td>１面</td></tr>
<tr><td>準 拠 規 格</td><td colspan="5">ＪＩＳ、ＪＥＭ，ＪＥＣ規格等</td></tr>
<tr><td>仕　　様</td><td colspan="5">名　　称　　床排水ポンプ操作盤(LCB-E118A)
形　　式　　屋内スタンド形
数　　量　　１面
概略寸法　　400W×500H×300D（参考）
盤内収納機器　　スペースヒータ（サーモ）付
端子台、その他
盤面取付機器　　名称銘版、故障表示窓、状態表示窓
切替スイッチ、操作スイッチ、その他</td></tr>
<tr><td>主要部材質</td><td colspan="5">鋼板製</td></tr>
<tr><td>付　属　品</td><td colspan="5">標準付属品１式</td></tr>
<tr><td rowspan="2">使 用 条 件</td><td colspan="5">使用目的　　運転操作設備</td></tr>
<tr><td colspan="2">使用条件　　常規使用状態</td><td>設置場所</td><td colspan="2">屋外　　★屋内</td></tr>
<tr><td>参　考　図</td><td colspan="5">★有　（　参考図 13　）　　無</td></tr>
<tr><td>ﾒｰｶｰ指 定</td><td colspan="5">有　　★無</td></tr>
<tr><td>工 場 検 査</td><td colspan="5">★社内　　立会　　公的機関</td></tr>
<tr><td>制 約 事 項</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>備　　考</td><td colspan="2">１．重量記入のこと。</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td>作　成</td><td>担　当</td><td>照　査</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3">部　　課</td></tr>
</table>

別紙17

現場操作盤　見積依頼仕様書

<table>
<tr><td>見積り番号</td><td>E-14</td><td>整理番号</td><td>14</td><td>数　量</td><td>１面</td></tr>
<tr><td>準 拠 規 格</td><td colspan="5">ＪＩＳ、ＪＥＭ，ＪＥＣ規格等</td></tr>
<tr><td>仕　　様</td><td colspan="5">名　　称　　洗浄汚泥引抜ポンプ No.2 操作盤(LCB-E131A)
形　　式　　屋内スタンド形
数　　量　　１面
概略寸法　　600W×700H×300D（参考）
盤内収納機器　　スペースヒータ（サーモ）付
端子台、その他
盤面取付機器　　名称銘版、広角指示計、故障表示窓、状態表示窓
切替スイッチ、操作スイッチ、その他</td></tr>
<tr><td>主要部材質</td><td colspan="5">鋼板製</td></tr>
<tr><td>付　属　品</td><td colspan="5">標準付属品１式</td></tr>
<tr><td rowspan="2">使 用 条 件</td><td colspan="5">使用目的　　運転操作設備</td></tr>
<tr><td colspan="2">使用条件　　常規使用状態</td><td>設置場所</td><td colspan="2">屋外　　★屋内</td></tr>
<tr><td>参　考　図</td><td colspan="5">★有　（　参考図 13　）　　無</td></tr>
<tr><td>ﾒｰｶｰ指 定</td><td colspan="5">有　　★無</td></tr>
<tr><td>工 場 検 査</td><td colspan="5">★社内　　立会　　公的機関</td></tr>
<tr><td>制 約 事 項</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>備　　考</td><td colspan="2">１．重量記入のこと。</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td>作　成</td><td>担　当</td><td>照　査</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3">部　　課</td></tr>
</table>

別紙18

現場操作盤　見積依頼仕様書

<table>
<tr><td>見積り番号</td><td>E-15</td><td>整理番号</td><td>15</td><td>数　量</td><td>１面</td></tr>
<tr><td>準 拠 規 格</td><td colspan="5">ＪＩＳ、ＪＥＭ，ＪＥＣ規格等</td></tr>
<tr><td>仕　　様</td><td colspan="5">名　　称　　洗浄水弁操作盤(LCB-E133A)
形　　式　　屋内スタンド形
数　　量　　１面
概略寸法　　500W×500H×300D（参考）
盤内収納機器　　スペースヒータ（サーモ）付
端子台、その他
盤面取付機器　　名称銘版、故障表示窓、状態表示窓
切替スイッチ、操作スイッチ、その他</td></tr>
<tr><td>主要部材質</td><td colspan="5">鋼板製</td></tr>
<tr><td>付　属　品</td><td colspan="5">標準付属品１式</td></tr>
<tr><td rowspan="2">使 用 条 件</td><td colspan="5">使用目的　　運転操作設備</td></tr>
<tr><td colspan="2">使用条件　　常規使用状態</td><td>設置場所</td><td colspan="2">屋外　　★屋内</td></tr>
<tr><td>参　考　図</td><td colspan="5">★有　（　参考図 13　）　　無</td></tr>
<tr><td>ﾒｰｶｰ指 定</td><td colspan="5">有　　★無</td></tr>
<tr><td>工 場 検 査</td><td colspan="5">★社内　　立会　　公的機関</td></tr>
<tr><td>制 約 事 項</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>備　　考</td><td colspan="2">１．重量記入のこと。</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td>作　成</td><td>担　当</td><td>照　査</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3">部　　課</td></tr>
</table>

別紙19

現場操作盤　見積依頼仕様書

<table>
<tr><td>見積り番号</td><td>E-16</td><td>整理番号</td><td>16</td><td>数　量</td><td>１面</td></tr>
<tr><td>準 拠 規 格</td><td colspan="5">ＪＩＳ、ＪＥＭ，ＪＥＣ規格等</td></tr>
<tr><td>仕　　様</td><td colspan="5">名　　称　　脱離液貯留タンク掻寄機操作盤(LCB-E135A)
形　　式　　屋外スタンド形
数　　量　　１面
概略寸法　　400W×700H×350D（参考）
盤内収納機器　　スペースヒータ（サーモ）付
端子台、その他
盤面取付機器　　名称銘版、広角指示計、故障表示窓、状態表示窓
切替スイッチ、操作スイッチ、その他</td></tr>
<tr><td>主要部材質</td><td colspan="5">SUS 製</td></tr>
<tr><td>付　属　品</td><td colspan="5">標準付属品１式</td></tr>
<tr><td rowspan="2">使 用 条 件</td><td colspan="5">使用目的　　運転操作設備</td></tr>
<tr><td colspan="2">使用条件　　常規使用状態</td><td>設置場所</td><td colspan="2">★屋外　　屋内</td></tr>
<tr><td>参　考　図</td><td colspan="5">★有　（　参考図 13　）　　無</td></tr>
<tr><td>ﾒｰｶｰ指 定</td><td colspan="5">有　　★無</td></tr>
<tr><td>工 場 検 査</td><td colspan="5">★社内　　立会　　公的機関</td></tr>
<tr><td>制 約 事 項</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>備　　考</td><td colspan="2">１．重量記入のこと。</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td>作　成</td><td>担　当</td><td>照　査</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3">部　　課</td></tr>
</table>

別紙20

現場操作盤 機能増設　見積依頼仕様書

<table>
<tr><td>見積り番号</td><td>E-17</td><td>整理番号</td><td>17</td><td>数　量</td><td>１式</td></tr>
<tr><td>準 拠 規 格</td><td colspan="5">ＪＩＳ、ＪＥＭ，ＪＥＣ規格等</td></tr>
<tr><td>仕　　様</td><td colspan="5">名　　称　　洗浄汚泥引抜ポンプ No.１操作盤(LCB-E129)機能増設
形　　式　　屋内スタンド形
数　　量　　１式

機能増設内容
盤内収納機器　　端子台、その他
盤面取付機器　　名称銘版、故障表示窓、状態表示窓
切替スイッチ、操作スイッチ、その他</td></tr>
<tr><td>主要部材質</td><td colspan="5">鋼板製</td></tr>
<tr><td>付　属　品</td><td colspan="5">標準付属品１式</td></tr>
<tr><td rowspan="2">使 用 条 件</td><td colspan="5">使用目的　　運転操作設備</td></tr>
<tr><td colspan="2">使用条件　　常規使用状態</td><td>設置場所</td><td colspan="2">屋外　　★屋内</td></tr>
<tr><td>参　考　図</td><td colspan="5">★有　（　参考図 13　）　　無</td></tr>
<tr><td>ﾒｰｶｰ指 定</td><td colspan="5">有　　★無</td></tr>
<tr><td>工 場 検 査</td><td colspan="5">★社内　　立会　　公的機関</td></tr>
<tr><td>制 約 事 項</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>備　　考</td><td colspan="2">１．重量記入のこと。</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td>作　成</td><td>担　当</td><td>照　査</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3">部　　課</td></tr>
</table>

別紙21

現場操作盤　見積依頼仕様書

<table>
<tr><td>見積り番号</td><td>E-18</td><td>整理番号</td><td>18</td><td>数　量</td><td>１面</td></tr>
<tr><td>準 拠 規 格</td><td colspan="5">ＪＩＳ、ＪＥＭ，ＪＥＣ規格等</td></tr>
<tr><td>仕　　様</td><td colspan="5">名　　称　　床排水ポンプ操作盤(LCB-E137A)
形　　式　　屋内スタンド形
数　　量　　１面
概略寸法　　400W×500H×300D（参考）
盤内収納機器　　スペースヒータ（サーモ）付
端子台、その他
盤面取付機器　　名称銘版、故障表示窓、状態表示窓、広角指示計、
切替スイッチ、操作スイッチ、その他</td></tr>
<tr><td>主要部材質</td><td colspan="5">鋼板製</td></tr>
<tr><td>付　属　品</td><td colspan="5">標準付属品１式</td></tr>
<tr><td rowspan="2">使 用 条 件</td><td colspan="5">使用目的　　運転操作設備</td></tr>
<tr><td colspan="2">使用条件　　常規使用状態</td><td>設置場所</td><td colspan="2">屋外　　★屋内</td></tr>
<tr><td>参　考　図</td><td colspan="5">★有　（　参考図 14　）　　無</td></tr>
<tr><td>ﾒｰｶｰ指 定</td><td colspan="5">有　　★無</td></tr>
<tr><td>工 場 検 査</td><td colspan="5">★社内　　立会　　公的機関</td></tr>
<tr><td>制 約 事 項</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>備　　考</td><td colspan="2">１．重量記入のこと。</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td>作　成</td><td>担　当</td><td>照　査</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3">部　　課</td></tr>
</table>

別紙22

現場操作盤 機能増設　見積依頼仕様書

<table>
<tr><td>見積り番号</td><td>E-19</td><td>整理番号</td><td>19</td><td>数　量</td><td>１式</td></tr>
<tr><td>準 拠 規 格</td><td colspan="5">ＪＩＳ、ＪＥＭ，ＪＥＣ規格等</td></tr>
<tr><td>仕　　様</td><td colspan="5">名　　称　　汚泥移送ポンプ操作盤(LCB-E141)機能増設
形　　式　　屋内スタンド形
数　　量　　１式

機能増設内容
盤内収納機器　　端子台、その他
盤面取付機器　　名称銘版、故障表示窓、状態表示窓
切替スイッチ、操作スイッチ、その他</td></tr>
<tr><td>主要部材質</td><td colspan="5">鋼板製</td></tr>
<tr><td>付　属　品</td><td colspan="5">標準付属品１式</td></tr>
<tr><td rowspan="2">使 用 条 件</td><td colspan="5">使用目的　　運転操作設備</td></tr>
<tr><td colspan="2">使用条件　　常規使用状態</td><td>設置場所</td><td colspan="2">屋外　　★屋内</td></tr>
<tr><td>参　考　図</td><td colspan="5">★有　（　参考図 14　）　　無</td></tr>
<tr><td>ﾒｰｶｰ指 定</td><td colspan="5">有　　★無</td></tr>
<tr><td>工 場 検 査</td><td colspan="5">★社内　　立会　　公的機関</td></tr>
<tr><td>制 約 事 項</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>備　　考</td><td colspan="2">１．重量記入のこと。</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td>作　成</td><td>担　当</td><td>照　査</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3">部　　課</td></tr>
</table>

別紙23

現場操作盤　見積依頼仕様書

<table>
<tr><td>見積り番号</td><td>E-20</td><td>整理番号</td><td>20</td><td>数　量</td><td>１面</td></tr>
<tr><td>準 拠 規 格</td><td colspan="5">ＪＩＳ、ＪＥＭ，ＪＥＣ規格等</td></tr>
<tr><td>仕　　様</td><td colspan="5">名　　称　　上水供給ポンプ操作盤(LCB-E150A)
形　　式　　屋内スタンド形
数　　量　　１面
概略寸法　　500W×700H×300D（参考）
盤内収納機器　　スペースヒータ（サーモ）付
端子台、その他
盤面取付機器　　名称銘版、広角指示計、故障表示窓、状態表示窓
切替スイッチ、操作スイッチ、その他</td></tr>
<tr><td>主要部材質</td><td colspan="5">鋼板製</td></tr>
<tr><td>付　属　品</td><td colspan="5">標準付属品１式</td></tr>
<tr><td rowspan="2">使 用 条 件</td><td colspan="5">使用目的　　運転操作設備</td></tr>
<tr><td colspan="2">使用条件　　常規使用状態</td><td>設置場所</td><td colspan="2">屋外　　★屋内</td></tr>
<tr><td>参　考　図</td><td colspan="5">★有　（　参考図 14　）　　無</td></tr>
<tr><td>ﾒｰｶｰ指 定</td><td colspan="5">有　　★無</td></tr>
<tr><td>工 場 検 査</td><td colspan="5">★社内　　立会　　公的機関</td></tr>
<tr><td>制 約 事 項</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>備　　考</td><td colspan="2">１．重量記入のこと。</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td>作　成</td><td>担　当</td><td>照　査</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3">部　　課</td></tr>
</table>

別紙24

現場操作盤　見積依頼仕様書

<table>
<tr><td>見積り番号</td><td>E-21</td><td>整理番号</td><td>21</td><td>数　量</td><td>１面</td></tr>
<tr><td>準 拠 規 格</td><td colspan="5">ＪＩＳ、ＪＥＭ，ＪＥＣ規格等</td></tr>
<tr><td>仕　　様</td><td colspan="5">名　　称　　床排水ポンプ操作盤(LCB-E155A)
形　　式　　屋内スタンド形
数　　量　　１面
概略寸法　　400W×500H×300D（参考）
盤内収納機器　　スペースヒータ（サーモ）付
端子台、その他
盤面取付機器　　名称銘版、故障表示窓、状態表示窓
切替スイッチ、操作スイッチ、その他</td></tr>
<tr><td>主要部材質</td><td colspan="5">鋼板製</td></tr>
<tr><td>付　属　品</td><td colspan="5">標準付属品１式</td></tr>
<tr><td rowspan="2">使 用 条 件</td><td colspan="5">使用目的　　運転操作設備</td></tr>
<tr><td colspan="2">使用条件　　常規使用状態</td><td>設置場所</td><td colspan="2">屋外　　★屋内</td></tr>
<tr><td>参　考　図</td><td colspan="5">★有　（　参考図 14　）　　無</td></tr>
<tr><td>ﾒｰｶｰ指 定</td><td colspan="5">有　　★無</td></tr>
<tr><td>工 場 検 査</td><td colspan="5">★社内　　立会　　公的機関</td></tr>
<tr><td>制 約 事 項</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>備　　考</td><td colspan="2">１．重量記入のこと。</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td>作　成</td><td>担　当</td><td>照　査</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3">部　　課</td></tr>
</table>

別紙25

現場操作盤　見積依頼仕様書

<table>
<tr><td>見積り番号</td><td>E-22</td><td>整理番号</td><td>22</td><td>数　量</td><td>１面</td></tr>
<tr><td>準 拠 規 格</td><td colspan="5">ＪＩＳ、ＪＥＭ，ＪＥＣ規格等</td></tr>
<tr><td>仕　　様</td><td colspan="5">名　　称　　脱臭ファン操作盤(LCB-E13-1A)
形　　式　　屋内スタンド形
数　　量　　１面
概略寸法　　600W×700H×300D（参考）
盤内収納機器　　単相変圧器 220/110V 1kVA
ダンパー回路 100V×4、制御回路含む
スペースヒータ（サーモ）付
端子台、その他
盤面取付機器　　名称銘版、広角指示計、故障表示窓、状態表示窓
切替スイッチ、操作スイッチ、その他</td></tr>
<tr><td>主要部材質</td><td colspan="5">鋼板製</td></tr>
<tr><td>付　属　品</td><td colspan="5">標準付属品１式</td></tr>
<tr><td rowspan="2">使 用 条 件</td><td colspan="5">使用目的　　運転操作設備</td></tr>
<tr><td colspan="3">使用条件　　常規使用状態</td><td>設置場所</td><td>屋外　　★屋内</td></tr>
<tr><td>参　考　図</td><td colspan="5">★有　（　参考図 14　）　　無</td></tr>
<tr><td>ﾒｰｶｰ指 定</td><td colspan="5">有　　★無</td></tr>
<tr><td>工 場 検 査</td><td colspan="5">★社内　　立会　　公的機関</td></tr>
<tr><td>制 約 事 項</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>備　　考</td><td colspan="3">１．重量記入のこと。</td><td colspan="2">作成　担当　照査
部　課</td></tr>
</table>

別紙26

現場操作盤　見積依頼仕様書

<table>
<tr><td>見積り番号</td><td>E-23</td><td>整理番号</td><td>23</td><td>数　量</td><td>１面</td></tr>
<tr><td>準拠規格</td><td colspan="5">ＪＩＳ、ＪＥＭ，ＪＥＣ規格等</td></tr>
<tr><td>仕　　様</td><td colspan="5">名　　称　　排気ファン操作盤(LCB-E15A)
形　　式　　屋内壁掛形
数　　量　　１面
概略寸法　　500W×500H×300D（参考）
盤内収納機器　　非可逆回路　排気ファン(3φ200V 0.2kW)×2
(MCCB 3P+MC+TH)、制御回路含む
スペースヒータ（サーモ）付
端子台、その他
盤面取付機器　　名称銘版、故障表示窓、状態表示窓
切替スイッチ、操作スイッチ、その他</td></tr>
<tr><td>主要部材質</td><td colspan="5">鋼板製</td></tr>
<tr><td>付　属　品</td><td colspan="5">標準付属品１式</td></tr>
<tr><td rowspan="2">使用条件</td><td colspan="5">使用目的　　運転操作設備</td></tr>
<tr><td colspan="2">使用条件　　常規使用状態</td><td>設置場所</td><td colspan="2">屋外　　★屋内</td></tr>
<tr><td>参　考　図</td><td colspan="5">★有　（　参考図 14　）　　無</td></tr>
<tr><td>ﾒｰｶｰ指定</td><td colspan="5">有　　★無</td></tr>
<tr><td>工場検査</td><td colspan="5">★社内　　立会　　公的機関</td></tr>
<tr><td>制約事項</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">備　　考</td><td colspan="3" rowspan="3">１．重量記入のこと。</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>作　成</td><td>担　当</td><td>照　査</td></tr>
<tr><td colspan="2">部</td><td>課</td></tr>
</table>

別紙27

現場操作盤　見積依頼仕様書

<table>
<tr><td>見積り番号</td><td>E-24</td><td>整理番号</td><td>24</td><td>数　量</td><td>１面</td></tr>
<tr><td>準 拠 規 格</td><td colspan="5">ＪＩＳ、ＪＥＭ，ＪＥＣ規格等</td></tr>
<tr><td>仕　　様</td><td colspan="5">名　　称　　洗浄槽投入汚泥ポンプ操作盤(LCB-E126A)
形　　式　　屋内スタンド形
数　　量　　１面
概略寸法　　600W×700H×300D（参考）
盤内収納機器　　スペースヒータ（サーモ）付
端子台、その他
盤面取付機器　　名称銘版、広角指示計、故障表示窓、状態表示窓
切替スイッチ、操作スイッチ、その他</td></tr>
<tr><td>主要部材質</td><td colspan="5">鋼板製</td></tr>
<tr><td>付　属　品</td><td colspan="5">標準付属品１式</td></tr>
<tr><td rowspan="2">使 用 条 件</td><td colspan="5">使用目的　　運転操作設備</td></tr>
<tr><td colspan="2">使用条件　　常規使用状態</td><td>設置場所</td><td colspan="2">屋外　　★屋内</td></tr>
<tr><td>参　考　図</td><td colspan="5">★有　（　参考図 15　）　　無</td></tr>
<tr><td>ﾒｰｶｰ指 定</td><td colspan="5">有　　★無</td></tr>
<tr><td>工 場 検 査</td><td colspan="5">★社内　　立会　　公的機関</td></tr>
<tr><td>制 約 事 項</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>備　　考</td><td colspan="2">１．重量記入のこと。</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td>作　成</td><td>担　当</td><td>照　査</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3">部　　課</td></tr>
</table>

別紙28

現場操作盤　見積依頼仕様書

<table>
<tr><td>見積り番号</td><td>E-25</td><td>整理番号</td><td>25</td><td>数　量</td><td>１面</td></tr>
<tr><td>準 拠 規 格</td><td colspan="5">ＪＩＳ、ＪＥＭ，ＪＥＣ規格等</td></tr>
<tr><td>仕　　様</td><td colspan="5">名　　称　　消化汚泥引抜弁操作盤(LCB-E117A)
形　　式　　屋内自立形
数　　量　　１面
概略寸法　　700W×1900H×500D（参考）
盤内収納機器　　スペースヒータ（サーモ）付、盤内照明
端子台、その他
名称銘版、広角指示計、故障表示窓、状態表示窓
切替スイッチ、操作スイッチ、その他</td></tr>
<tr><td>主要部材質</td><td colspan="5">鋼板製</td></tr>
<tr><td>付　属　品</td><td colspan="5">標準付属品１式</td></tr>
<tr><td rowspan="2">使 用 条 件</td><td colspan="5">使用目的　　運転操作設備</td></tr>
<tr><td colspan="2">使用条件　　常規使用状態</td><td>設置場所</td><td colspan="2">屋外　　★屋内</td></tr>
<tr><td>参　考　図</td><td colspan="5">★有　（　参考図 15　）　　無</td></tr>
<tr><td>ﾒｰｶｰ指定</td><td colspan="5">有　　★無</td></tr>
<tr><td>工 場 検 査</td><td colspan="5">★社内　　立会　　公的機関</td></tr>
<tr><td>制 約 事 項</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>備　　考</td><td colspan="2">１．重量記入のこと。</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td>作　成</td><td>担　当</td><td>照　査</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3">部　　課</td></tr>
</table>

別紙29

計装変換器盤機能増設　見積依頼仕様書

<table>
<tr><td>見積り番号</td><td>E-26</td><td>整理番号</td><td>26</td><td>数　量</td><td>１式</td></tr>
<tr><td>準 拠 規 格</td><td colspan="5">ＪＩＳ、ＪＥＭ，ＪＥＣ規格等</td></tr>
<tr><td>仕　　様</td><td colspan="5">名　　称　　汚泥処理計装変換器盤(LKP-D)機能増設
形　　式　　屋内自立閉鎖形
数　　量　　１式
機能増設内容
該当計装回路の更新
詳細は参考図 2,3,8 計装フロー図による。</td></tr>
<tr><td>主要部材質</td><td colspan="5">メーカー標準</td></tr>
<tr><td>付　属　品</td><td colspan="5">標準付属品１式</td></tr>
<tr><td rowspan="2">使 用 条 件</td><td colspan="5">使用目的　　監視制御設備</td></tr>
<tr><td colspan="2">使用条件　　常規使用状態</td><td>設置場所</td><td colspan="2">屋外　　★屋内</td></tr>
<tr><td>参　考　図</td><td colspan="5">★有　（　参考図 3～7,16 ）　　無</td></tr>
<tr><td>ﾒｰｶｰ指 定</td><td colspan="5">有　　★無</td></tr>
<tr><td>工 場 検 査</td><td colspan="5">★社内　　立会　　公的機関</td></tr>
<tr><td>制 約 事 項</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>備　　考</td><td colspan="3">１．重量記入のこと。</td><td colspan="2">作成　担当　照査
部　課</td></tr>
</table>

別紙30

PI/0盤　見積依頼仕様書

<table>
<tr><td>見積り番号</td><td>E-27</td><td>整理番号</td><td>27</td><td>数　量</td><td>1式</td></tr>
<tr><td>準拠規格</td><td colspan="5">ＪＩＳ、ＪＥＭ，ＪＥＣ規格等</td></tr>
<tr><td>仕　　様</td><td colspan="5">名　　称　　PI/0盤(受変電)(PIO-23A)
1）準拠規格（ＪＩＳ，ＪＥＣ，ＪＥＭ）
2）適用仕様（日本下水道事業団電気設備工事一般仕様書・同標準図）
3）主要機器仕様，構成，内容　等
別紙特記仕様書による
内容
PI/0盤(受変電)の更新に伴う新設</td></tr>
<tr><td>主要部材質</td><td colspan="5">メーカー標準</td></tr>
<tr><td>付　属　品</td><td colspan="5">標準付属品1式</td></tr>
<tr><td rowspan="2">使用条件</td><td colspan="5">使用目的　　運転操作設備</td></tr>
<tr><td colspan="2">使用条件　　常規使用状態</td><td>設置場所</td><td colspan="2">屋外　　★屋内</td></tr>
<tr><td>参　考　図</td><td colspan="5">★有　（　参考図 1,7,16　）　　無</td></tr>
<tr><td>ﾒｰｶｰ指定</td><td colspan="5">有　　★無</td></tr>
<tr><td>工場検査</td><td colspan="5">★社内　　立会　　公的機関</td></tr>
<tr><td>制約事項</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>備　　考</td><td colspan="2">1．重量記入のこと。</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td>作　成</td><td>担　当</td><td>照　査</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3">部　　課</td></tr>
</table>

別紙31

シーケンサ盤　見積依頼仕様書

<table>
<tr><td>見積り番号</td><td>E-28</td><td>整理番号</td><td>28</td><td>数　量</td><td>１式</td></tr>
<tr><td>準 拠 規 格</td><td colspan="5">ＪＩＳ、ＪＥＭ，ＪＥＣ規格等</td></tr>
<tr><td>仕　　様</td><td colspan="5">名　　称　　汚泥処理設備シーケンサ盤(SQC-D)
１）準拠規格（ＪＩＳ，ＪＥＣ，ＪＥＭ）
２）適用仕様（日本下水道事業団電気設備工事一般仕様書・同標準図）
３）主要機器仕様，構成，内容　等
別紙特記仕様書による
内容
PI/0 盤(汚泥処理)の更新に伴う新設</td></tr>
<tr><td>主要部材質</td><td colspan="5">メーカー標準</td></tr>
<tr><td>付　属　品</td><td colspan="5">標準付属品１式</td></tr>
<tr><td rowspan="2">使 用 条 件</td><td colspan="5">使用目的　　運転操作設備</td></tr>
<tr><td colspan="2">使用条件　　常規使用状態</td><td>設置場所</td><td colspan="2">屋外　　★屋内</td></tr>
<tr><td>参　考　図</td><td colspan="5">★有　（　参考図 3～12, 16　）　　無</td></tr>
<tr><td>ﾒｰｶｰ指 定</td><td colspan="5">有　　★無</td></tr>
<tr><td>工 場 検 査</td><td colspan="5">★社内　　立会　　公的機関</td></tr>
<tr><td>制 約 事 項</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>備　　考</td><td colspan="2">１．重量記入のこと。</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td>作　成</td><td>担　当</td><td>照　査</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3">部　　課</td></tr>
</table>

別紙32

情報処理装置盤　見積依頼仕様書

<table>
<tr><td>見積り番号</td><td>E-29</td><td>整理番号</td><td>29</td><td>数　量</td><td>１式</td></tr>
<tr><td>準 拠 規 格</td><td colspan="5">ＪＩＳ、ＪＥＭ，ＪＥＣ規格等</td></tr>
<tr><td>仕　　様</td><td colspan="5">名　　称　　情報処理装置盤（場内用サーバ）（SV.COT-1A）
１）準拠規格（ＪＩＳ，ＪＥＣ，ＪＥＭ）
２）適用仕様（日本下水道事業団電気設備工事一般仕様書・同標準図）
３）主要機器仕様，構成，内容　等
別紙特記仕様書による
内容
情報処理装置盤の更新に伴う新設</td></tr>
<tr><td>主要部材質</td><td colspan="5">メーカー標準</td></tr>
<tr><td>付　属　品</td><td colspan="5">標準付属品１式</td></tr>
<tr><td rowspan="2">使 用 条 件</td><td colspan="5">使用目的　　監視制御設備</td></tr>
<tr><td colspan="2">使用条件　　常規使用状態</td><td>設置場所</td><td colspan="2">屋外　　★屋内</td></tr>
<tr><td>参　考　図</td><td colspan="5">★有　（　参考図 1～12,16　）　　無</td></tr>
<tr><td>ﾒｰｶｰ指 定</td><td colspan="5">有　　★無</td></tr>
<tr><td>工 場 検 査</td><td colspan="5">★社内　　立会　　公的機関</td></tr>
<tr><td>制 約 事 項</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>備　　考</td><td colspan="2">１．重量記入のこと。</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td>作　成</td><td>担　当</td><td>照　査</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3">部　　課</td></tr>
</table>

別紙33

中央監視操作卓　見積依頼仕様書

<table>
<tr><td>見積り番号</td><td>E-30</td><td>整理番号</td><td>30</td><td>数　量</td><td>１式</td></tr>
<tr><td>準 拠 規 格</td><td colspan="5">ＪＩＳ、ＪＥＭ，ＪＥＣ規格等</td></tr>
<tr><td>仕　　様</td><td colspan="5">名　　称　　中央監視操作卓(LCD-1,2)
１）準拠規格（ＪＩＳ，ＪＥＣ，ＪＥＭ）
２）適用仕様（日本下水道事業団電気設備工事一般仕様書・同標準図）
３）主要機器仕様，構成，内容　等
別紙特記仕様書による
内容
中央監視操作卓の更新に伴う新設</td></tr>
<tr><td>主要部材質</td><td colspan="5">メーカー標準</td></tr>
<tr><td>付　属　品</td><td colspan="5">標準付属品１式</td></tr>
<tr><td rowspan="2">使 用 条 件</td><td colspan="5">使用目的　　監視制御設備</td></tr>
<tr><td colspan="2">使用条件　　常規使用状態</td><td>設置場所</td><td colspan="2">屋外　　★屋内</td></tr>
<tr><td>参　考　図</td><td colspan="5">★有　（　参考図 1～12,16　）　　無</td></tr>
<tr><td>ﾒｰｶｰ指 定</td><td colspan="5">有　　★無</td></tr>
<tr><td>工 場 検 査</td><td colspan="5">★社内　　立会　　公的機関</td></tr>
<tr><td>制 約 事 項</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>備　　考</td><td colspan="2">１．重量記入のこと。</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td>作　成</td><td>担　当</td><td>照　査</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3">部　　課</td></tr>
</table>