

クリーンセンター響 最終処分場 維持管理記録

更新日 令和7年8月6日

項目	令和7年度												計
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
一般廃棄物(不燃ごみ)埋立量[トン]	18.96	12.68	9.67	9.55									50.86

点検年月日	R7.4.30	R7.5.30	R7.6.30	R7.7.31									
擁壁等点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
遮水工点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
調整池点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
浸出水処理施設点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
導水管等点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									

水質の悪化が認められた場合の措置													
実施日													

規程項目	測定年月日	測定結果	測定頻度
残余の埋立容量	令和7年3月31日	9,600立方メートル	1回/年

検査項目		基準値 (以下)	令和7年度											
採水年月日		—	4月16日	5月15日	6月3日	7月1日								
試験結果の得られた年月日		—	5月8日	6月3日	6月20日	8月6日								
水素イオン濃度	pH	5.8以上 8.8以下	8.0	7.9	7.7	7.9								
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/l	80	3.6	2.6	8.1	12								
化学的酸素要求量(COD)	mg/l	90	9.3	9.3	8.1	9.2								
浮遊物質(SS)	mg/l	80	6	7	9	4								
窒素含有量	mg/l	120	10	8.8	8.9	10								
アルキル水銀化合物	mg/l	検出されないこと	—	—	—	不検出								
水銀及びアルキル水銀 その他の水銀化合物	mg/l	0.005	—	—	—	<0.0005								
カドミウム及びその化合物	mg/l	0.03	—	—	—	<0.003								
鉛及びその化合物	mg/l	0.1	—	—	—	<0.01								
有機燐化合物	mg/l	1	—	—	—	<0.1								
六価クロム化合物	mg/l	0.5	—	—	—	<0.01								
砒素及びその化合物	mg/l	0.1	—	—	—	<0.01								
シアン化合物	mg/l	1	—	—	—	<0.1								
ポリ塩化ビフェニル	mg/l	0.003	—	—	—	<0.0005								
トリクロロエチレン	mg/l	0.1	—	—	—	<0.01								
テトラクロロエチレン	mg/l	0.1	—	—	—	<0.01								
ジクロロメタン	mg/l	0.2	—	—	—	<0.02								
四塩化炭素	mg/l	0.02	—	—	—	<0.002								
1・2-ジクロロエタン	mg/l	0.04	—	—	—	<0.004								
1・1-ジクロロエチレン	mg/l	1	—	—	—	<0.1								
シス-1・2-ジクロロエチレン	mg/l	0.4	—	—	—	<0.04								
1・1・1-トリクロロエタン	mg/l	3	—	—	—	<0.3								
1・1・2-トリクロロエタン	mg/l	0.06	—	—	—	<0.006								
1・3-ジクロロプロペン	mg/l	0.02	—	—	—	<0.002								
チウラム	mg/l	0.06	—	—	—	<0.006								
シマジン	mg/l	0.03	—	—	—	<0.003								
チオベンカルブ	mg/l	0.2	—	—	—	<0.02								
ベンゼン	mg/l	0.1	—	—	—	<0.01								
セレン及びその化合物	mg/l	0.1	—	—	—	<0.01								
1・4-ジオキサン	mg/l	0.5	—	—	—	<0.05								
ほう素及びその化合物	mg/l	50	—	—	—	<1								
ふっ素及びその化合物	mg/l	15	—	—	—	<0.8								
アンモニア、アンモニウム化合物、 亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/l	200	—	—	—	7.9								
ルルルヘキサン抽出物質含有量 (鉱油類含有量)	mg/l	5	—	—	—	<1								
ルルルヘキサン抽出物質含有量 (動植物油脂類含有量)	mg/l	30	—	—	—	<1								
フェノール類含有量	mg/l	5	—	—	—	<0.5								
銅含有量	mg/l	3	—	—	—	<0.05								
亜鉛含有量	mg/l	2	—	—	—	0.14								
溶解性鉄含有量	mg/l	10	—	—	—	<0.05								
溶解性マンガン含有量	mg/l	10	—	—	—	<0.05								
クロム含有量	mg/l	2	—	—	—	<0.05								
大腸菌群数	個/cml	3000	—	—	—	0								
機含有量	mg/l	16	—	—	—	0.01								
採水年月日		—	—	—	—	7月1日								
試験結果の得られた年月日		—	—	—	—	R7.8.6								
ダイオキシン類	pg-TEQ/l	10	—	—	—	0.00028								

備考1:「検出されないこと」とは、一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令第三条の規定に基づき環境大臣が定める方法により検査した場合において、その結果が当該検査方法の定量限界を下回ることをいう。

検査項目		基準値 (以下)	令和7年度											
採水年月日		—	4月16日	5月15日	6月3日	7月1日								
試験結果の得られた年月日		—	5月8日	6月3日	6月20日	8月6日								
電気伝導率	mS/m	—	12.7	14.1	13.1	13.7								
アルキル水銀	mg/l	検出され ないこと	-	-	-	-								
総水銀	mg/l	0.0005	-	-	-	-								
カドミウム	mg/l	0.003	-	-	-	-								
鉛	mg/l	0.01	-	-	-	-								
六価クロム	mg/l	0.05	-	-	-	-								
砒素	mg/l	0.01	-	-	-	-								
全シアン	mg/l	検出され ないこと	-	-	-	-								
ポリ塩化ビフェニル	mg/l	検出され ないこと	-	-	-	-								
トリクロロエチレン	mg/l	0.01	-	-	-	-								
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01	-	-	-	-								
ジクロロメタン	mg/l	0.02	-	-	-	-								
四塩化炭素	mg/l	0.002	-	-	-	-								
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004	-	-	-	-								
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.1	-	-	-	-								
1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04	-	-	-	-								
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1	-	-	-	-								
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006	-	-	-	-								
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002	-	-	-	-								
チウラム	mg/l	0.006	-	-	-	-								
シマジン	mg/l	0.003	-	-	-	-								
チオベンカルブ	mg/l	0.02	-	-	-	-								
ベンゼン	mg/l	0.01	-	-	-	-								
セレン	mg/l	0.01	-	-	-	-								
クロロエチレン	mg/l	0.002	-	-	-	-								
1,4-ジオキサン	mg/l	0.05	-	-	-	-								
採水年月日		—	-	-	-	-								
試験結果の得られた年月日		—	-	-	-	-								
ダイオキシン類	pg-TEQ/l	1	-	-	-	-								

備考1:「検出されないこと」とは、一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令第三条の規定に基づき環境大臣が定める方法により検査した場合において、その結果が当該検査方法の定量限界を下回ることをいう。

検査項目		基準値 (以下)	令和7年度											
採水年月日		—	4月16日	5月15日	6月3日	7月1日								
試験結果の得られた年月日		—	5月8日	6月3日	6月20日	8月6日								
電気伝導率	mS/m	—	13.2	12.7	15.7	18.2								
アルキル水銀	mg/L	検出されな いこと	-	-	-	-								
総水銀	mg/L	0.0005	-	-	-	-								
カドミウム	mg/L	0.003	-	-	-	-								
鉛	mg/L	0.01	-	-	-	-								
六価クロム	mg/L	0.05	-	-	-	-								
砒素	mg/L	0.01	-	-	-	-								
全シアン	mg/L	検出されな いこと	-	-	-	-								
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	検出されな いこと	-	-	-	-								
トリクロロエチレン	mg/L	0.01	-	-	-	-								
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	-	-	-	-								
ジクロロメタン	mg/L	0.02	-	-	-	-								
四塩化炭素	mg/L	0.002	-	-	-	-								
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004	-	-	-	-								
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1	-	-	-	-								
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	-	-	-	-								
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1	-	-	-	-								
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006	-	-	-	-								
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002	-	-	-	-								
チウラム	mg/L	0.006	-	-	-	-								
シマジン	mg/L	0.003	-	-	-	-								
チオベンカルブ	mg/L	0.02	-	-	-	-								
ベンゼン	mg/L	0.01	-	-	-	-								
セレン	mg/L	0.01	-	-	-	-								
クロロエチレン	mg/L	0.002	-	-	-	-								
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	-	-	-	-								
採水年月日		—	-	-	-	-								
試験結果の得られた年月日		—	-	-	-	-								
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1	-	-	-	-								

備考1:「検出されないこと。」とは、一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令第三条の規定に基づき環境大臣が定める方法により検査した場合において、その結果が当該検査方法の定量限界を下回ることをいう。